



Общинска администрация- Свиленград

бул. "България" 32, тел.: 0379 / 74302, факс: 0379 / 74371, e-mail: obshtina@svilengrad.bg;

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

КМЕТСТВО

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС

U-2103/ 21.04.2015

ИЗХ. №.

ДО: ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ОТНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ГЛАВА 8А ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "Доставка на /PEHD/ полиетиленови тръби с висока плътност, гофрирани, канализационни за нуждите на Общинско предприятие "Благоустройство и озеленяване" - гр.Свиленград".

ВЪПРОС 1. В техническата спецификация по отношение на т. 1 и т. 2 от предмета на публичната покана – РЕ тръби, гофрирани, канализационни, вътрешен диаметър ф 600мм (DN/ID 600мм) и ф 400мм (DN/ID 400мм), SN8 е записано, че следва да се доставят „с интегрирана муфа и уплътнителен пръстен“, докато т. 3: РЕ тръби, гофрирани, канализационни, вътрешен диаметър ф 150мм (DN/ID 150мм), SN4, следва да се доставят „с двойна муфа и два уплътнителни пръстена“.

В тази връзка моля да уточните за тръбите DN/ID 600 mm и DN/ID 400 mm дали под „интегрирана муфа“ следва да се разбира фабрично екструдирани като уширение на тръбата муфа или е допустимо те да се доставят като прави немуфирани тръби, окомплектовани с отделна съединителна муфа, предварително монтирана на тръбата с уплътнителния пръстен, което също ще осигури нормално свързване на тръбопровода.

Въпросът се налага поради факта, че за тръбите DN/ID 150 се изисква окомплектоване с двойна муфа и два уплътнителни пръстена, които сами по себе си са отделни съединителни елементи, а не фабрично произведени на тръбата в процеса на екструзия.

ОТГОВОР: По отношение на тръбите DN/ID 600 и DN/ID 400 описани в техническото задание по поръчката, следва да са едно цяло с муфата, т.е муфата да е фабрично екструдирани заедно с тръбата.

Кмет на Община Свиленград:.....

/инж.Георги Манолов/

