



ЛЕГЕНДА

- 1. Разпределителна мрежа Ø114,5x2 Ø88,5x2
- 2. Коинекстор на топливни разширения
- 3. Оброчен вентил СВ

- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. Всички радиатори са алуминиеви с Нстр. = 600мм/300мм/1000мм. и означена дължина
 2. Всички радиатори в санитарните помещения са алуминиеви с Нстр. = 600 и означена дължина
 3. Радиатори над 2000мм да се свържат диагонално
 4. Разпределителната мрежа под тавана на сутеренния етаж
 5. Шранговете да са изолирани, монтаж по стената, заврети с гипскартон
 6. На отоплителите терм. радиатори да бъдат монтирани по един автоматичен обезвъздушител 1/2", един терморегулиращ радиаторен вентил на вход и един радиаторен вентил на изход.
 7. Използват се тръби Stabi Al Ф20x2,5 и за конектори тръба Stabi Al Ф25x3,5 за конденза PVC Ф32x1,5 и PVC Ф20x1,5
 8. Хидравлична гроба с Рr=0,45 MPa
 9. Размера на арматурата по р-ра на тръбите
 10. Тръбната мрежа, минимална пред всички помещения да се топлоизолира с микропореста умя 13мм.
 11. АО се монтира на височина Нмонт =2,00м от врата под тавана
 12. Вертикалните шрангове да се укрепят с монтажни скоби през 1,00м
 13. Разпределителната мрежа се монтира на подовата метална конст. от тавана на сутерена по подпорен начин
 14. Отоплителите терм да се монтира с въздушен наклон 2% към обезвъздушителите
 15. Топлопроводите да се монтира с изходен наклон 3% към водосъбирател и водоразделител
 16. Всички тръби захранващи конектори и радиатори да се монтира съгласно схемата и изисванията на производителя.
 17. Запорните разширителни съдове 2броя x 600л да се монтира съгласно схемата и изисванията на производителя.
 18. Експанзионен събор за поема на котел Ø 500 и принадлежката му арматура да се монтира съгласно схемата и изисванията на производителя
 19. Инсталацията за неутрализация на конденза - 2броя да се монтира съгласно схемата и изисванията на производителя
 20. Трениването през новата конструкция на сградата да се съгласува с инженер-конструктор
 21. Всички изменения на проекта да се съгласуват с проекта

СЪДЪРЖАНИЕ		РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ОТОПИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ		
Тръбна разложка-сутерен		
Лист: 06		Сутерен

ОБЕКТ	Парична на отоплителна инсталация на "МБАЛ Св.Св.Стефан" ЕООД		
ЧАСТ	06		
ПРОЕКТАНТ	инж.Парпанов		
ВЪВЕЖИТЕЛ	Община Свиленград		
02/2016г.			ФАЗА-П1