



Общинска администрация- Свиленград

бул. "България" 32, тел.: 0379 / 74302, факс: 0379 / 74371, e-mail: obshтина@svilengrad.bg;

ИЗХ. №. *U-2782/* 25. 04. 2016

ДО:

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ОТНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация в сградата на МБАЛ Свиленград" по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на "МБАЛ Свиленград" ЕООД", гр.Свиленград", Договор № BG04-02-03-003-017/18.08.2015 г.

ВЪПРОС 1: Можете ли да ни изпратите чертежи и повече информация за

Економайзер за комин /газ/ за съществуващ котел тип G 500 със свързващ маншет ,изолация и арматура	бр	2
Инсталация за неутрализация на конденза - върви в комплект с економайзера - поз 48	бр	2

в обяснителната записка намерихме данни за котела - газов кондензен, 550 kW

ОТГОВОР : Економайзерът -това е топлообменник който се монтира на изхода /комина на котела / котлите са два на брой VIADRUS tip G 500/ и се свързва към отоплителната система по схема на производителя на економайзера като отдава получената топлинна енергия от димните газове .

Към економайзерът има окомплектовка -маншет, изолация и инстал. за неутрализация на конденза който се отделя от топлообменника .

ВЪПРОС 2: Какво да се разбира под фасонни части на посочените позиции от количествената сметка след като са изброени колена, тройници, преходи:

19	Фасонни части за тръба неръждаема шевна AISI 304 Ф114,3x2- (или еквивалент)	бр	76
22	Фасонни части за тръба неръждаема шевна AISI 304 Ф88,9x2- (или еквивалент)	бр	17

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №2

По поз. 19 и поз. 22 фасонните части за неръждаемите тръби са -концентрични намалители, муфа или нипел които се използват за свързването на хоризонталните неръждаеми клонове със спирателните вентили на вертикалните клонове.

инж. **ГЕОРГИ МАНОЛОВ**

Кмет на Община Свиленград

