

ЗАДАЧА № 1
ПОДГРАДЖУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ПРОЕКТИ В
ИНЕГРАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРАНЕ
Идентификационен № 04244
ГРАФИК
Свиленград, 12.12.2015г.
МАРКУС СИКЯН
МАРКУС СИКЯН
МАРКУС СИКЯН

ЗАБЕЛЕЖКИ	ЕАС
ЗАБЕЛЕЖКИ	
МАРКУС СИКЯН	

1. При монтажа на мълниеприемника трябва да се следват указанията на нормативи

NFC 17.102 (или UNE 21.186) и БДС EN 62305.

2. Върхът на мълниеприемника трябва да е на поне 2 м над най-високата част на сградата, която ще се защищава

3. Мълниеприемника трябва да бъде заземен чрез един или няколко токоотвода.

4. Токоотводът трябва да се монтира по такъв начин, че притяг да е възможно най-прав и по най-краткия път, като се избягва образуването на извивки.

5. Токотводът се свързва с контролна клема към заземитела, която служи за изключване на заземителната уредба с цел измерването ѝ.

6. Контролната клема се монтира в херметически затворена контролно-реферионна

кутия означена със знак „земя“

7. Контролно-реферионната кутия се разполага на височина от 1 до 1.2м над нивото на терена

8. Заземителната уредба трябва да се инсталира на дължина не по-малко от 0.5 м от повърхността на почвата


9. Заземителна уредба е с преходно съпротивление под 10 ома,

ЛЕГЕНДА

Съединение № 1205.05

М.Е.О - Община Свиленград

1. Мълниеприемник с изпредварващо действие и време за изпредварване (ΔT) 60μs
2. Токоотвод Ф8
3. Контролна клема в изолирана кутия
4. Заземител с преходно съпротивление $Rz < 10\Omega$



ОБЕКТ: "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦДГ
ДЕТЕЛИНА" УЛИ 1-728 кв.19 гр СВИЛЕНГРАД
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ЧАСТ ЕЛЕКТРО, кипа
ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧЕРТЕЖ: МЪЛНЕЗАЩИТНА ИСТАЛАЦИЯ

черт. №3/6 М 1:150
дата: 2015г.

ПРОЕКТИНТ	и.нр. Р.ХОРСИКИН
СЪПЛАСТВАЩ:	
КОНСТРУКТОР	и.нр. С.СИМЕОНОВ
ОВК	и.нр. С.ПАРАПНОВ
ПУСО	и.нр. Н.ТОДОРОВ
ПБ	и.нр. В.АНГЕЛОВ
АРХИТЕКТУРА	и.нр. Н.ТОДОРОВ
ЕНЕРГИИНА ЕФЕКТ.	и.нр. С.ПАРАПНОВ
ПЗ	и.нр. С.СИМЕОНОВ
ИНВЕСТИТОР	



ЛЕНДА

**ОБЕКТ: "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦДГ
ДЕТЕЛИНА" УЛИ 1-728 кв.19 пр.СВИЛЕНГРАД
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧЕРТЕЖ: ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛН

черт. №4/6 М 1:150

ДАТА:
201

ПРОЕКТАНТ
ИМЯ. Р.ХОРСИКАН

СЪГЛАСУВАЛИ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ


ПУСО И.Н. ТОДОРОВ

ПБ ИНЖ. ВАНГЕЛОВ

АРХИТЕКТУРА ИНЖ. Н. ТОДОРОВ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТ.
ИМ. С. ПАРАНАНОВ

BAZERER EDEHME ET-BAI ELAY



ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Пожароизвестителите се монтират по тавана на помещението или под окачения таван /където има такъв/
2. До всеки изход е предвиден ръчен пожароизвестител монтиран на височина 1,20–1,6м от кота под съвл. т.б.5.4 прл.А на БДС/EN 54

	Димооптичен датчик, адресираме
	Термичен датчик, адресираме
	Звуков сигнализатор, адресираме с вграден изолатор
	Ръчен пожароизвестител, адресираме
	Светлинен и звуков сигнализатор
	Автоматична телефонна централа

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ О ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
	Регистрационен № 04-244
<input type="checkbox"/> ЕАСТ	инж. РАФИ МАНУК ХОРСИКЯН
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	

