

ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОЕКТ:  
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ  
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”

# ПРОЕКТ

**ОБЕКТ:** "Енергийна ефективност на Общинско  
предприятие "Благоустройстване и  
озеленяване"- Свиленград в УПИ XV, кв.169А,  
гр.Свиленград община Свиленград"

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** *ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД*

**ЧАСТ:** *ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ*

**ФАЗА:** *ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ*



**ПРОЕКТАНТ:**



# УДОСТОВЕРЕНИЕ

## за ограничена проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност

За обект: "Енергийна ефективност на Общинско предприятие  
„Благоустройстване и озеленяване“ в УПИ XX кв.169А, гр. Свиленград, Община  
Свиленград

Регистрационен номер № 38096

Важи за 2015 година

инж. ВАЛЕНТИН САРАНДИЕВ АНГЕЛОВ

### ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТ

включен в регистъра на КИИП за лицата с ограничена проектантска правоспособност  
с протоколно решение на УС на КИИП от 122/31.07.2015 г. по част:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ изпълнена  
съгласно ЗУТ и наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционите проекти и  
приложение № 3 към чл. 4, а) на наредба № I, 197/БА СТПНОБП

ВАЖИ САМО ЗА МАРКИРАНИТЕ РАЗДЕЛИ:

- "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - КОНСТРУКТИВЕН"
- "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ"
- "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО"
- "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА"
- "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО"
- "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНОЛОГИЧЕН"
- "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ"
- "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ"
- "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ"



Председател на РК

инж. С. Видев

Председател на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Председател на КР

инж. И. Карадеев

**ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОЕКТ:  
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ  
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“**

---

## **ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**

Настоящата част по пожарна безопасност е разработена в съответствие с Наредба № 13-1971 от 2009г., за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /ИСПТНОБП/ и Техническо задание от Възложителя, както и технически проекти по части Архитектурна, Конструктивна, ОиВ, ПУСО, и ПБЗ.

### **1. ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ**

#### **1.1. Проектни обемно планировъчни и функционални показатели на обекта**

Настоящият проект: "Енергийна ефективност на Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване"-Свилengрад в УПИ XV, кв.169А, гр.Свilenград, община Свilenград" е разработен по искане на възложителя, съобразно ЗУТ, Наредба № 7 и задание за проектиране. Цел на проекта е проектиране на „Саниране на сградата на Общинска администрация Свilenград" в УПИ XV, кв.169А по плана на гр.Свilenград, Община Свilenград.

В проекта са изложени основните принципни технически решения, с които се цели спазване на противопожарните норми и правила действащи на територията на Р България. Имота е разположен в южната промишлена част на гр. Свilenград. Площта на имота по графични данни е 2653 м<sup>2</sup>. Негови граници са: от север и изток улици, от запад и юг УПИ XVI - 822. Основният пешеходен достъп до имота се осъществява чрез улица от изток. Основният автомобилен достъп до имота се осъществява чрез улица от изток. Теренът е равнинен.

Конструкция е монолитна стоманобетонова, изпълнена от колони, греди и площи. Покривът е плосък, изпълнен от стоманобетонна плоча, циментова замазка за наклон и хидроизолация, отводнен с водосточни тръби.

Преградните вътрешни стени са от тухли.

Външните стени са от тухли, измазани с варова мазилка.

Покривът е плосък с топло и хидроизолация.

Достъпа до обекта ще се осъществява по пътища с трайна асфалтова настилка уличната мрежа на града с ширина по-голяма от 3,5 м. съгласно изискванията на чл.27 от Наредба 1971.

Предвижда се фасадите на сградата да бъдат топлоизолирани с десет сантиметра топлоизолация от EPS за тухлена стена, а за бетон 6см. XPS и 4см. EPS. Цокъльт ще бъде топлоизолиран с 3см. XPS.

Плоският покрив ще бъде топлоизолиран с 11см. XPS.

**ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОЕКТ:  
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ  
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”**

Външната мазилка ще бъде двуцветна, драскана, а цокълът с силиконова мазилка.

Евакуацията от сградата ще се осъществява от всеки етаж през стълбищна клекта, която води до фойе с директен изход навън.

Вратите предвидени за евакуация от обекта, техните ширини, разпределеност и посока на отваряне отговарят на нормативните изисквания на Наредба 1971. На крайния евакуационен изход е предвидена брава тип „антиpanic“, съгласно чл.43, ал.2.

Максималната дължина на евакуационния път отговаря на изискванията на чл.44, ал.2, т.2 от Наредба 1971. Евакуацията от игралната зала ще се извърши директно навън.

Захранването с електроенергия на обекта ще става от самостоятелно съществуващо ел. табло, обезпасено с метален шкаф с възможност за заключване. Промени по електроинсталацията не се предвиждат.

Предвидено е и евакуационно осветление.

Захранването с питейна вода и заустването на отпадъчните води да се осъществи съгласно изискванията на ВиК. Сградата ще е осигурена с питейна вода, за технологични и противопожарни нужди, канализирана. Предвидено е външно и вътрешно противопожарно водоснабдяване.

Отоплението в обекта е парно с котел на газ .

Основните обемни показатели на сградата:

<b>Застроена площ</b>	- 726,60 м <sup>2</sup>
<b>Р.З.П.</b>	- 2474,84 м <sup>2</sup>

### **1.2. Клас на функционална пожарна опасност, група на опасност, клас по пожарна опасност**

Съгласно критериите на чл.8, табл. 1, глава Втора „Класове на строежите по пожарна опасност”, помещението на обекта са със следния клас на функционална пожарна опасност:

- **Административна сградата на общинско предприятие „Благоустройстване и озеленяване“ е с клас на функционална пожарна опасност **Ф 3.4****

### **1.3.Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи**

Конструкцията на сградата е массивна. Колоните са от стоманобетон с размери 30x30 и 30x60 см. Външните стени се предвиждат от тухла с дебелина 25 см. Преградните вътрешни стени ще са от тухла 25 и 12 см. двустранно измазани.

Покривът е предвиден плосък, от стоманобетонова конструкция с топлоизолация от минерална вата и хидроизолация.

**ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОЕКТ:  
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ  
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”**

---

По критериите на табл.3 към чл.12 от Наредба 1971 от 2009 г. конструктивните елементи на сградата съответстват на изискванията за **втора степен на огнеустойчивост**.

Съгласно приложение 6 за материали като бетон, хоросан, силикатни тухли и др. подобни не се изискава изпитване на горимостта им.

Фактическата степен на огнеустойчивост на сградата отговаря на **втора степен на огнеустойчивост и ЗП – 726,6 м<sup>2</sup>**. При триетажно застрояване на сгради от КФПО – Ф3.4, нормативно допускаща се за **втора степен на огнеустойчивост площ между брандмауерите е 1500 м<sup>2</sup>**.

#### **1.4. Проектна огнеустойчивост на огнезащитаваните конструктивни елементи на сградата:**

Носещата конструкция на сградата и елементите ѝ не изискват допълнителна огнезащита и повишаване на носимоспособността на конструкцията.

#### **1.5. Класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни повърхности, за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отопителни, електрически и др.) в зависимост от вида на сградата и предназначението на помещениета.**

Основните конструктивни елементи на стоежа са от продукти с клас по реакция на огън A1 - негорими продукти, които нямат принос за развитието на неконтролирано горене.

Класовете по реакция на огън на покритията за вътрешни повърхности в помещенията от КФПО Ф 3.4 , съгласно таблица 7, към чл. 14 (12) на НСТПНОБП за II степен на огнеустойчивост на строежа, удовлетворяват минимален клас за стени и тавани за помещения от 300 м<sup>2</sup> до 1000 м<sup>2</sup> да бъдат с клас C-s2, d0.

В конкретния случай имаме

- Под – мозайка
- Стени – тухла, мазилка /латекс/ - клас A1
- Тавани – бетонова конструкция, мазилка /латекс/ - клас A1

Съгласно приложение № 6, към чл.14, ал.10 за материали като варова мазилка, циментова замазка, латекс и керамични плохи с клас на горимост А и не се изискава изпитание.

За вътрешното противопожарно водоснабдяване ще се използват поцинковани тръби със съответното сечение.

Електрическите уредби и инсталации в обекта, са изпълнени в съответствие с изискванията на чл. 245, ал.2 от НСТПНОБП, при спазване на изискванията на Наредба №3 от 2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии и Наредба №4 от 2003г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрическите уредби в сгради.

**ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОЕКТ:  
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ  
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”**

Електро инсталациите са предвидени с проводници СВТ и ПВВМ, положени положени скрито под мазилка, над окачения таван и под двойния под, със сечения съобразени с мощността на консуматорите.

Сравнявайки фактическите и нормативните изисквания за покрития на стени, подове, тавани и конструкции, може да се каже, че фактическото състояние на сградата отговаря на нормативните изисквания.

## **1.6. Евакуация на хора при пожар и авария**

### **1.6.1.1. Гъстота на обитаване**

Числения състав на служителите от общинското предприятие е под 50.

### **1.6.2. Евакуационни изходи**

Съгласно чл. 41, ал.2, т.2 /до 50 человека/ - изискуеми изходи – 1 бр.  
Осигурен е един изход.

Ширина на крайните евакуационни изходи е 170 см.

### **1.6.3. Евакуационни пътища**

Дължината на евакуационните пътища в помещението удовлетворява изискванията на чл. 44(2) от НСППНОБП и не надвишава 20 м. в помещения с един изход;

Дължината на евакуационните пътища (сумата от дълчините на елементите на евакуационните пътища до краен изход) покрива изискванията на чл.44(2) от НСППНОБП:

Ширината на евакуационните пътища и изходи отговаря на чл. 41, ал. 2 от НСППНОБП.

### **1.6.4. Допустимо време за евакуация**

Допустимото време за евакуация от обекта е 6 мин., съгласно чл. 60, ал.1, т.1 от НСППНОБП - за строежи с височина до 28 м. и клас на ФПО Ф1 – Ф4.

Евакуационните пътища и изходи са посочени в приложените чертежи.

## **1.7. Генерална планировка**

### **1.7.1. Пътища за противопожарни цели**

За противопожарни цели се използват всички пътища и площадки в района на строежа.

Пътищата в района са с ширина, която надвишава минималния норматив от 3,5м..

Радиусите на хоризонталните криви на площадковите пътища са над допустимия минимален външен габаритен радиус от 10,5 м.

### **1.7.2. Минимални разстояния до съседни сгради, съоръжения и подземни комуникации**

Строежът е разположен в южната част на града , като са спазени всички необходими разстояния до съседни сгради и съоръжения, съгласно градоустройствения план.

**ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОЕКТ:  
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ  
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”**

---

**2. Активни мерки за пожарна безопасност:**

**2.1. Обемно-планировъчни и функционални показатели за пожароизвестителни и пожарогасителни системи.**

Съгласно приложение № 1 от Наредба 1971 не се изисква проектиране на автоматична пожароизвестителна система. В обекта се предвижда изграждането на автоматична пожароизвестителна система.

**2.2. Обемно-планировъчни и функционални показатели за оповестителни инсталации.**

Съгласно изискванията на чл.56, за обекта не се изисква система за гласово уведомяване с възможност за ретрансляция на запис с готов текст.

**2.3. Обемно-планировъчни и функционални показатели за димо-топлоотвеждащи инсталации.**

Съгласно чл.113, ал.5 вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината се проектират за помещения от класове по функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3, Ф3.4, помещения от класове по функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 с категория по пожарна опасност Ф5В, при площ на помещението и плътност на топлинно натоварване, попадащи в обхвата на критериите на табл.14.

Съгласно таблица 1 обекта попада в клас на функционална пожарна опасност Ф3, подклас Ф3.4.

Съгласно табл.14 и приложение №9 от Наредба 1971, за обекта не се изисква ВСОДТ.

**2.4. Функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене**

**2.4.1. Вътрешно водоснабдяване за пожарогасене**

Съгласно чл.193, т.8 от Наредба 1971 за помещения с клас на функционална пожарна опасност Ф 3.4 и с обем над 5000 м<sup>3</sup> се изисква вътрешно сградни водопроводни инсталации за пожарогасене. В обекта има съществуваща водопроводна инсталация с достатъчен брой ВПК.

**2.4.2. Външно водоснабдяване за пожарогасене**

Обекта е разположен в урегулиран и застроен поземлен имот с осигурено външно водоснабдяване за пожарогасене, като ПХ е разположен в непосредствена близост до обекта.

Съгласно чл.170, ал.1 и ал.2, т.2 ПХ се предвижда надземен и ще бъде на разстояние по-малко от 80 м. от обекта.

**ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОЕКТ:  
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ  
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНИЯВАНЕ“**

**2.5. Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене**

Съгласно Приложение № 2 към чл.3/2/ от НСТПНОБП, се изискват преносими съоръжения за първоначално пожарогасене. Предвиждат се следните противопожарни уреди, отговарящи на изискванията на Приложение № 2 от Наредба 1971:

**на всеки етаж плюс мазето:**

- |  |         |
|--|---------|
| - Прахов пожарогасител 6 кг. с клас на праха ABC | - 1 бр. |
| - Воден пожарогасител 9 л.                       | - 1 бр. |
| - Пожарогасител CO <sub>2</sub> - 5 кг.          | - 1 бр. |

**2.6. Функционални показатели на евакуационно осветление**

Евакуационното и аварийното осветление са проектирани съгласно изискванията на чл. 55 от глава 7 на НСТПНОБП, както и в съответствие с раздел II и III гл. 39 и раздел II на гл.40 от НУЕУ ЕЛ. Графичната част на проекта за евакуационно и аварийно осветление е приложен към основния проект по вътрешни електрически инсталации.

За проектирания обект е предвидено евакуационно осветление с диодни осветители с вградена акумулаторна батерия LED 9 W, осигуряващи осветеност най-малко 1 Lx по евакуационните пътища. Размерите на знаците и начина им на монтаж са съобразени с изискванията на БДС EN 1838 „Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление“.

Минималната продължителност на работа на евакуационно осветление е един час.

**3. Графична част**

**СЪЛУЖУЩА СЪВЕТНИЧКА ГРАД**  
**СЪДЪРЖАНИЕ**

ГРАФИЧНИТЕ СЪДЪРЖАНИЯ  
СЪДЪРЖАНИЕ

16.05.2015

16.05.2015

Проектант: *Б. М. Томова*

**КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ  
В ИНВЕСТИЦИОННОТО  
ПРОЕКТИРАНЕ**  
**ОГРАНИЧЕНА  
ПРОЕКТАНСКА ПРАВОДОСТНОСТ**

Регистрационен № 38096  
ИМЕ: ВАЛЕНТИН  
САРАНДИЕВ АНГЕЛОВ  
Секция: ВС  
Подпись: *Б. М. Томова*

Част от удостоверението за ОПГ за годината  
ВАЛЕНТИН САРАНДИЕВ АНГЕЛОВ