


Обект : Детска градина - зала 2ет.
 Инсталация :
 Номер на проект :
 Дата : 31.01.2014

2 Помещение 1

2.2 Обобщение, Помещение 1

2.2.1 Обзор резултати, Участък за оценка 1



Общи

Използван алгоритъм на изчисление
 Височина на повърхност на Осветител
 Коеф. на запаса

Средно висока индиректна съставка
 2.80 m
 0.67

Общ св. поток на всички светлоизточници
 Обща мощност
 Обща мощност за площ (27.45 mX)

21600 lm
 288.0 W
 10.49 W/mX (2.44 W/mX/100lx)

Участък за оценка 1

Работна повърхност 1.1

хориз.
 Eavg 430 lx
 Emin 301 lx
 Emin/Eav (Uo) 0.70
 Emin/Emax (Ud) 0.50
 UGR (2.5H 4.3H) <=18.3
 Позиция 0.75 m

Главни повърхности

| Главни повърхности | Eavg | Uo |
|--------------------|--------|------|
| m 1.5 (Таван) | 72 lx | 0.85 |
| m 1.1 (Стена) | 186 lx | 0.34 |
| m 1.2 (Стена) | 177 lx | 0.37 |
| m 1.3 (Стена) | 186 lx | 0.34 |
| m 1.4 (Стена) | 177 lx | 0.38 |