Опорни блокове при хоризонтални чупки на ПЕВП тръби

Колена



Тройници



Разрез А-А



Забележки:

1. Бетон за опорни блокове-бетон клас В 12.5
2. Размерите на опорните блокове са за налягане Ру=1.0 MPa и дълбочина спрямо остта на h= 1.55м и коефициент на реакция на терена 3000кг/м
3. В обсега на опорния блок тръбата да бъде обвита в изолационна лента

D	тройник				Коляно 90 °			
mm	h	L	b	V	h	L	b	V
75	0.5	0.3	0.43	0.06	0.5	0.4	0.44	0.08

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Процедура „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград“, Договор №BG16M1OP002-2.005-0010 от 29.06.2018г., по ОПОС 2014-202г.“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ОБЕКТ: „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград и съпътстваща инфраструктура“

ПОДОБЕКТ:„„Съпътстваща инфраструктура“ до подобект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци-община Свиленград““

ФАЗА: Работен проект

ЧАСТ: Водоснабдяване 2018г.

Съгласували по части:		Подпис:
Геодезия	инж. Г. Генчев	
ПБЗ	инж. Г. Георгиев	
Конструктивна	инж. Т. Найденов	
ПБ	инж. Д. Георгиев	
Технологична	инж. Н. Рачински	

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"ХИДРОКОНСУЛТ ПРОЕКТ" ЕООД

ЧЕРТЕЖ: Детайл на опорен блок

Длъжност	Име	Подпис
Проектант	инж. Н.Рачински	
Ръковод. екип	инж. Г. Георгиев	
Управител	инж. Г. Георгиев	
ЧЕРТЕЖ 7	ОБЩ БРОЙ ЧЕРТЕЖИ 7	