

Тип напречен профил



Ревизионна шахта
Вертикален разрез 1–1 М 1:25



Ревизионна шахта
Хоризонтален разрез М 1:25

Забележки:

1. Шахтата е от сглобяеми елементи:
   - ст.б. дъно DN1000 и H=1000 mm
   - ст.б. пръстен DN1000 и H=700 mm
   - капак
   - чугунен капак
2. Посочените размери са в mm.

No на РШ	Кота Дъно	Кота Капак
РШ 1	+59,90	+61,80
РШ 2	+59,85	+61,75
РШ 3	+59,80	+61,70
РШ 4	+59,68	+61,58
РШ 5	+59,67	+61,57
РШ 6	+59,28	+61,18
РШ 7	+59,16	+61,06
РШ 8	+59,05	+61,95
РШ 9	+58,75	+60,65

Процедура „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград“, Договор №BG16RMOP002-2.005-0010 от 29.06.2018г., по ОПОС 2014-2020.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ПРОМЯНА НА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ ПО ЧЛ. 154 ОТ ЗУТ ЗА:

ОБЕКТ: „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград и съпътстваща инфраструктура“

ПОДОБЕКТ: „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци-община Свиленград“

ФАЗА: Работен проект	Мащаб 1:25/250
ЧАСТ: В и К	2019г.

Съгласували по части:		Подпис:
Геодезия	инж. Г. Генчев	
ПБЗ	инж. Г. Георгиев	
Технологична	инж. Н.Рачински	
ПБ	инж. Д. Георгиев	

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"ХИДРОКОНСУЛТ ПРОЕКТ" ЕООД

ЧЕРТЕЖ: Надлъжен профил на канализация от точка 1 до точка 11

Длъжност	Име	Подпис
Проектант	инж. Н. Рачински	
Ръковод. екип	инж. Г. Георгиев	
Управител	инж. Г. Георгиев	
ЧЕРТЕЖ 5	ОБЩ БРОЙ ЧЕРТЕЖИ 11	