



Фасада при отворена врата M1:10



Забележки

1. Дълбочината на таблото е 300mm
2. Да се монтира на метална стойка H=50cm
3. Таблото е противовлажно изпълнение
4. Таблото да се заземи с местно заземление



 <p>Процедура „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград“, Договор №BG16M1OP002-2.005-0010 от 29.06.2018г., по ОПОС 2014-202г.“</p>	
<p>ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД</p>	
<p>ОБЕКТ: „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград и съпътстваща инфраструктура“</p>	
<p>ПОДОБЕКТ: „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци-община Свиленград“</p>	
<p>ФАЗА: Работен проект</p>	<p>Мащаб: 1:10</p>
<p>ЧАСТ: Електрическа</p>	<p>2018г.</p>

Съгласували по части:		Подпис:
<p>ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ХИДРОКОНСУЛТ ПРОЕКТ" ЕООД</p>		
<p>ЧЕРТЕЖ: Електроразпределително табло Т4</p>		
Длъжност	Име	Подпис
Проектант	инж. Л. Любенов	
Ръковод. екип	инж. Г. Георгиев	
Управител	инж. Г. Георгиев	
ЧЕРТЕЖ 8.1	ОБЩ БРОЙ ЧЕРТЕЖИ 10	