Водомерна шахта
План



Разрез А-А



Метален капак
План



ДЕТАЙЛ



Забележки:
1. Бетон В25 по БДС 7268:1983 (С20/25 по БДС EN206-1: 2002)
2. Армировъчна мрежа за шахта N10 (15/15)
   B500B(N) по БДС 9252:2007 - RS=430MPA
3. Закладни части ВСт3Сп или S235JR (капаци и монтажни елементи)
4. Всички размери са външни
5. Арм. мрежи се застъпват конструктивно 20 см
5. Бетоновото покритие на армировката е 4.5 см

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Процедура „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград“, Договор №BG16M1OP002-2.005-0010 от 29.06.2018г., по ОПОС 2014-202г.“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ОБЕКТ: „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград и съпътстваща инфраструктура“

ПОДОБЕКТ: „„Съпътстваща инфраструктура“ до подобект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци-община Свиленград““

ФАЗА: Работен проект	Мащаб 1:20
ЧАСТ: Конструктивна	2018г.

Съгласували по части:		Подпис:
Геодезия	инж. Г. Генчев	
ПБЗ	инж. Г. Георгиев	
ВиК	инж. Н. Рачински	
ПБ	инж. Д. Георгиев	
Технологична	инж. Н. Рачински	

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"ХИДРОКОНСУЛТ ПРОЕКТ" ЕООД

ЧЕРТЕЖ: Водомерна шахта - кофражен и армировъчен план

Длъжност	Име	Подпис
Проектант	инж. Т. Найденов	
Ръковод. екип	инж. Г. Георгиев	
Управител	инж. Г. Георгиев	
ЧЕРТЕЖ 3	ОБЩ БРОЙ ЧЕРТЕЖИ 3	