

КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ


ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩЕ
в УПИ I кв.25

по плана на с.Младиново, общ.Свиленград
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
ЧАСТ: СК

 КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
ОГРАНИЧЕНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
Регистрационен № 04860	
инж. ИВАНКА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА	
Секция: КСС	Части на проекта: по удостоверение за ОП
Подпис:	

ПРОЕКТАНТ: инж.Иванка Димитрова



 КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
Регистрационен № 0860	
инж. ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ	
Подпис:	
РОЛ - част КОНСТРУКТИВНА	

Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание
чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩЕ
в УПИ I кв.25
по плана на с.Младиново, общ.Свиленград
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
ЧАСТ: СК

I.Задачата на становището е да се установи съответствието на обекта с действащите строително-технически норми, като се обследва състоянието и конструктивната годност да изпълнява функционалното си предназначение. За целта е извършен оглед на съществуващата сграда, площадката върху която е изградена, проучване начина на изграждане на архитектурната разработка, проучване на конструктивните елементи и съпоставяне с действащите строително –технически норми. Съществуващата обект отговаря на действащите норми на проектиране и е монолитна със скелетна ст.бет.конструкция, тухлени ограждащи и вътрешни преградни стени. С проекта се предвижда основен ремонт на сградата, включващ ремонт на покривна конструкция, подмяна на стари керемиди с нови, подмяна на улици, топлоизолация на сградата, ремонт на помещенията на втория етаж /подови настилки, подмяна на ел.инсталацията, шпакловане и боадисване на стени, както и обособяване на първия етаж на тоалетна за нуждите на читалището, съгласно изготвения архитектурен проект.

II.Информационни източници- При подготовка на настоящото конструктивно становище е ползвана следната информация:

- запознаване с архитектурната разработка
- обследване на сградата на място, оглед на конструктивните елементи по отношение на състояние и качество на вложените материали
- съпоставяне на данните с "Норми за натоварвания и въздействия върху сгради и съоръжения"

III. Конструктивно съобразителна част :


1.Описание на сградата и конструкцията –

В конструктивно отношение сградата, представлява масивна скелетно-гредова конструкция, въведена в експлоатация.

Според архитектурната разработка се предвижда преустройство на част от първия етаж, без да се нарушава конструкцията на сградата. Предвижда се обособяването на санитарни помещения да стане с преградни стени от влагоустойчив гипсокартон.

2. Констатации – След запознаване с конструктивния проект на съществуващата сграда, се установи, че няма конструктивна пречка да се изпълни преустройството на обекта.

Описаните промени съгласно чл.18.8 от Ръководство за проектиране на сгради в сеизмични райони, не увеличават масата и товарите с повече от 5 /пет процента/ .



IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ – На база на извършеното обследване на сградата се констатира, че в този си вид същата е изпълнена конструктивно добре, доказано от направените за нея изчисления за полезни и експлоатационни товари, поради което е възможно извършване на гореописаните дейности по основен ремонт на сградата.

ПРОЕКТАНТ-КОНСТРУКТОР:

/инж.Иванка Димитрова

дипл. с.А89 № 099047921
ВИАС ПГС-к

	
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
ОГРАНИЧЕНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
Регистрационен № 04860	
инж. ИВАНКА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА	
Секция: КСС	Частта на проекта: по удостоверение за ОП
Подпис: _____	



ОЦЕНЕН:	
Чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ	
С. протокол №	7/01/06
на ЕС - Община	СВИЛЕНГРАД
Подпис	_____



ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД	
ОДОБРЯВАМ	
Гл. архитект.	_____
СВИЛЕНГРАД201.....г.

Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.