



# ПРОЕКТ


**ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ САНИРАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПГССИ „ХРИСТО БОТЕВ”**  
**УПИ I-1461, кв.77, гр.Свиленград**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД**

**ЧАСТ: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА**

**ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ**

Съгласували части :	Арх.	Балабанова		ЕЕ	Ст.Парапанов	
	Констр.	Ив.Петков		Пож.Б	П.Ковачева	
	ОВК	Ст.Парапанов		ПБЗ	Ив.Петков	
	ПУСО	П.Ковачева		ЕФ		



**ПРОЕКТАНТ : инж. ПАВЛИНКА МИРОНОВА КОВАЧЕВА**  
**гр. Свиленград , ул. "Чайка " № 5**  
**Дипл. А 91 №000564 / 1993 г.**  
**ВМЕИ – Габрово, спец. ЕСЕО**

2015г.

## **3.0 БЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**

### **3.1. ВЪВЕДЕНИЯ**

#### **3.1.1. Основание за проектиране**

Проектът се изготвя по искане на инвеститора и на основата на задания по части - архитектурна .

#### **3.1.2 Предмет на проекта**

Проектът третира вътрешните електроинсталации - силова и осветителна .

Търговското измерване на електроенергията е предмет на друг проект. В този проект е дадено сечение на съществуващия захранващ кабел.

### **3.2. ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ**

#### **3.2.1. Електрозахранване**

Основни консуматори на електроенергия са:

- Контактни излази (монофазни) в обособените помещения на обекта
- Осветителната инсталация - вътрешно осветление

Мястото на Разпределителните Табла (РТ) е указано на чертежите със силова и осветителна исталации.

ГРТ 1 - захранва всички консуматори , контакти и осветление към зала 8, 9, 10, коридор, Дежурно осветление 1-ви етаж , РТ ЗАЛА-1,2,3,4,5,7,11 на първи етаж в основна сграда и ГРТ 2. ГРТ 1 представляват "Метално фалтово табло" за монтаж на автоматични предпазители , с предно обслужване. Еднолинейната схема на ГРТ 1 е разработена на чертеж .

За предпазване от къси съединения и претоварване са предвидени автоматични прекъсвачи с максималнотокова и термична защита ,а за защита от токове на утечка - разеденители с дефектно токова защита.

ГРТ 2 - захранва всички консуматори , контакти и осветление към зала 24, 28, коридор , Дежурно осветление 2-ри етаж , РТ ЗАЛА-18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,33,33А на първи етаж в основна сграда. ГРТ 2 представляват "Метално фалтово табло" за монтаж на автоматични предпазители , с предно обслужване. Еднолинейната схема на ГРТ 2 е разработена на чертеж .

За предпазване от къси съединения и претоварване са предвидени автоматични прекъсвачи с максималнотокова и термична защита ,а за защита от токове на утечка - разеденители с дефектно токова защита.

ГРТ 3- захранва всички консуматори , контакти и осветление към гараж, канцелария, коридор, Дежурно осветление 1-ви етаж , РТ ЗАЛА-37,38, на първи етаж в допълнителната сграда и ГРТ4. ГРТ 3 представляват "Метално фалтово табло" за монтаж на автоматични предпазители , с предно обслужване. Еднолинейната схема на ГРТ 3 е разработена на чертеж .

За предпазване от къси съединения и претоварване са предвидени автоматични прекъсвачи с максималнотокова и термична защита ,а за защита от токове на утечка - разеденители с дефектно токова защита.

ГРТ 4- захранва всички консуматори , контакти и осветление към стая, канцелария, коридор, Дежурно осветление 2-ри етаж , РТ ЗАЛА-34,35,36 на втори етаж в допълнителната сграда. ГРТ 4 представляват "Метално фалтово табло" за монтаж на

автоматични предпазители , с предно обслужване. Еднолинейната схема на ГРТ 4 е разработена на чертеж .

За предпазване от къси съединения и претоварване са предвидени автоматични прекъсвачи с максималнотокова и термична защита ,а за защита от токове на утечка - разеденители с дефектно токова защита.

РТ ЗАЛА-1,2,3,4,5,7,11,12,14,15,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,33,33А,34,35,36,37 и 38-захранва всички консуматори ,контакти и осветление в описаните зали. РТ представляват "Апартаментно табло" за монтаж на автоматични предпазители , с предно обслужване. Еднолинейната схема на РТ е разработена на чертеж .

За предпазване от къси съединения и претоварване са предвидени автоматични прекъсвачи с максималнотокова и термична защита ,а за защита от токове на утечка - разеденители с дефектно токова защита.

РТ САЛОН -захранва всички консуматори ,контакти и осветление в помещения , педагогическа стая , санитарно помещение , коридор, физкултурен салон, фитнес зала, архив , подемници инвалиди в северния край на коридора на 1-ви етаж и РТ ЗАЛА12 , РТ ЗАЛА 14, РТ ЗАЛА 15. РТ САЛОН представлява "Метално фалгово табло" за монтаж на автоматични предпазители , с предно обслужване. Еднолинейната схема на РТ САЛОН е разработена на чертеж .

За предпазване от къси съединения и претоварване са предвидени автоматични прекъсвачи с максималнотокова и термична защита ,а за защита от токове на утечка - разеденители с дефектно токова защита.

### 3.2.2 Осветителна инсталация

За осветяване на отделните помещения според предназначението им, са използвани и различни осветителни тела. Като общо разновидността им е следната - лум. лампи 2x20 W Led , 1x20 W Led, 2x10 W Led, 1x17 W, 1x150W Led- прожектори и 1x90 W-уличен осветител .

Управлението на лампите се осъществява с ключове за скрит монтаж , единични , двойни , девиаторни и датчици за движение.

За осветителната инсталация в помещения да се използват проводници тип ПВВМ Б1 със сечение дадено в чертежите на еднолинейните схеми, положени под мазилка по стените на височина 2,3 – 2,6м. от готов под.

### 3.2.3.Силова инсталация

Отделните консуматорите и контактите в помещенията са предвидени да бъдат монтирани на височина 1.1 м от готов под.

На работните места и в санитарните помещения контактите се предвиждат да бъдат монтирани на височина 1.2 м от готов под . Като в помещенията с висока концентрация на влага се използват контакти с IP 65 (противовлажни).

Кабелни трасета от силовата и осветителната инсталация се полагат по стената под мазилката . Връзките за отделните отклонения да се извършват в разклонителни кутии от вида ф70/7мм и 100/100 мм .

За силовите инсталации в производствените и битовите помещения да се използват проводник СВТ със сечение обозначено на чертежите на еднолинейните схеми.

Заземяването да се извърши на ГРТ 1 и ГРТ 3 със заземители от поцинкован винкел 60/60/6 мм.

### 3.2.4. Пускови наладъчни работи

Преди въвеждане на обекта в експлоатация е необходимо да се приведат и удостоверят с протокол предвидените съгласно нормативните пусково-наладъчни работи и изпитания. Като по съществени са следните:

- изпитване на кабели НН с мегаомметър 1000 V;
- сфазирание на кабели и шини в таблата и маркирането им;
- зануляване и заземяване на съоръжения и контакти;
- проверка на заземяването и зануляването;
- измерване на преходното съпротивление на заземителния контур и на контура фаза-нула;
- контролна проверка на заземителите на гръмоотводната инсталация;
- измерване на преходното съпротивление на заземление на ел.таблата и всички точки на технологичните съоръжения.

## 3.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

### 3.3.1. Електробезопасност

Основното защитно мероприятие срещу попадане на нетоководещи метални части под напрежение е защитното изключване при дефekten ток.

Инсталациите след РТ са разработени по три (за монофазните) и пет (за трифазните) проводна система.

Всички нетоководещи метални части от контролно-измервателната и пуско регулираща апаратура, за които съществува опасност от попадане под напрежение, се свързват с нулевия потенциал чрез отделно жило на свързващия ги кабел (РЕ).

За осигуряване на безопасна работа, както и за предпазване от пораженията на електрически ток се предвиждат следните мероприятия:

1. Защита от къси съединения и претоварване се осъществява посредством автоматични прекъсвачи

2. Преходното съпротивление на заземителите да се проверява ежегодно през най-сухия сезон, а също така и съпротивлението на контура фаза-нула.


На задължително свързване към защитната клема чрез проводник "РЕ" подлежат и всички луминисцентни осветителни тела и всички контактни излази "ШУКО".

### 3.3.2. Пожарна безопасност

Пожарните ситуации могат да бъдат предотвратени чрез създаване на бързи и ефективни действия. Пътищата за намаляване на тези опасности, предвидени в проекта са следните:

1. Правилен избор на кабели, съоръжения и съответна защита;
2. Правилен монтаж, съгласно инструкциите на завода производител, правилници и наредби;
3. Защитно заземяване и зануляване;
4. Всички съоръжения, машини и прибори да се избират и монтират със съответната защита IP.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
	Регистрационен № 12494
	инж. П. А. ВЛИНКА МИРОНОВА КОВАЧЕВА
ЕАСТ	Проектант: ..... инж. Ковачева
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	



# УДОСТОВЕРЕНИЕ

## ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 12494

Валид за 2015 година

**ИНЖ. ПАВЛИНКА МИРОНОВА КОВАЧЕВА**

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН  
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

включен в репозитора на КИИП за своята самостоятелна проектантска правоспособност  
с протоколно решение на УС на КИИП 89/01.06.2012 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

  
инж. С. Видев



Председател на КР

  
инж. И. Каролев

Председател на УС на КИИП

  
инж. Ст. Кинкарев



**ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 115 350 1317C 009717**

**Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО**

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: Павлинка Миронова Новакеева - 7011095438  
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)  
 Представяван от: Павлинка Миронова Новакеева - проектант  
(трите имена, длъжност)  
гр. Свиленград ул. "Сайка" 5

Професионална дейност:  Проектант  Консултант А  Консултант Б  Строител  Лице, упражняващо строителен надзор  
 Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти  Лице, упражняващо технически контрол  
 Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие:  Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ.  Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ  
 Строителен обект: \_\_\_\_\_  
(за Клауза Б)  
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1: <u>проектиране</u>	Дейност 2: _____	Дейност 3: _____
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	<u>25000</u>		
лимит за имуществени вреди			
лимит за немуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	<u>50000</u>		

Самоучастие на застрахования: \_\_\_\_\_  
 Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 11.04.2015г. до 24.00 часа на 10.04.2015г.  
 Ретроактивна дата: \_\_\_\_\_ год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноски от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 50 лева; 2% ЗДЗП: 4 лева; ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 54 лева.  
 СЛОВОМ: \_\_\_\_\_

Плащане на плащане:  еднократно  на разсрочени вноски  в брой  по банков път

Вноски / Падеж	I-ва / ..... 20..... г.	II-ра / ..... 20..... г.	III-та / ..... 20..... г.	IV-та / ..... 20..... г.
Премия в лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицията. При неплащане на разсрочена вноски от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноски.

Дата и място на издаване на полицата: 09.04 2015 год. гр. Свиленград


Настоящата Полиса, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъщи и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.


Застрахователен посредник: Продан Благоев Стоев - гр. Свиленград - 35009285  
(трите имена, адрес, код)


Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.


ЗАСТРАХОВАН: \_\_\_\_\_ (подпис и печат)  
 ЗАСТРАХОВАТЕЛ: \_\_\_\_\_ (подпис и печат)













№1 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
ЮЖНО КРИЛО

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US / Luminaire Data Sheet**



Luminous emittance 1:



Luminaire classification according to CIE: 100  
CIE flux code: 68 100 100 100 62

**ILLUMINOTECHNICAL CHARACTERISTICS**

Luminous efficiency >62%.  
Direct symmetric distribution.  
Average luminance <200 cd/m<sup>2</sup> for radial angles >65°.  
UGR <17 (EN 12464-1).

**MECHANICAL CHARACTERISTICS**

2US parabolic louvre in semi-glossy aluminium, anti-glare lamp, with transverse blades closed at the top.  
Film protective against dust and finger marks, adhesive, attached to louvre.  
Housing in white painted steel.  
Dimensions: 270x1231 mm, height 82 mm. Weight 6.7 kg.  
IP20 protection degree.  
Installation also on normally flammable surfaces. - F -  
Glow-wire test resistance 960°C.


**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

EEL B2 low loss starter wiring, 230V-50Hz, power factor correction, fuse, class I.  
ENEC.

**APPLICATIONS**


In environments with VDTs, public offices and schools.

Luminous emittance 1:



Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

## 3FFilippi 2108 L 322x36 3AO / Luminaire Data Sheet



Luminaire classification according to CIE: 100  
CIE flux code: 64 95 100 100 56

### ILLUMINOTECHNICAL CHARACTERISTICS

Luminous efficiency >56%.  
Direct symmetric distribution.  
UGR <18 (EN 12464-1).

### MECHANICAL CHARACTERISTICS

3AO Decorative parabolic louvre, in matt silver aluminium, anti-glare lamp, with transverse blades closed at the top.  
Film protective against dust and finger marks, adhesive, attached to louvre.  
Housing in white painted steel.  
Dimensions: 296x1196 mm, height 95 mm, Weight 6.1 kg.  
IP20 protection degree.  
Installation also on normally flammable surfaces. - F -  
Glow-wire test resistance 960°C.

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

EEI B2 low loss starter wiring, 230V-50Hz, power factor correction, fuse, class I.  
ENEC.


### APPLICATIONS

In commercial environments, exhibition areas, architectural environments, lobbies, waiting rooms, transit areas, schools.

№1 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
ЮЖНО КРИЛО

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Summary**



Height of Room: 3.950 m, Mounting Height: 3.950 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:116

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u0$
Workplane	/	351	235	436	0.671
Floor	20	291	181	378	0.624
Ceiling	70	62	50	69	0.802
Walls (4)	50	136	47	270	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 32 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 86.72%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	9	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
			Total: 37482	Total: 60300	783.0

Specific connected load: 14.75 W/m<sup>2</sup> = 4.21 W/m<sup>2</sup>/100 lx (Ground area: 53.10 m<sup>2</sup>)


№1 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
ЮЖНО КРИЛО

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.980	1.500	3.950	0.0	0.0	0.0
2	0.980	4.500	3.950	0.0	0.0	0.0
3	0.980	7.500	3.950	0.0	0.0	0.0
4	2.950	1.500	3.950	0.0	0.0	0.0
5	2.950	4.500	3.950	0.0	0.0	0.0
6	2.950	7.500	3.950	0.0	0.0	0.0
7	4.920	1.500	3.950	0.0	0.0	0.0
8	4.920	4.500	3.950	0.0	0.0	0.0
9	4.920	7.500	3.950	0.0	0.0	0.0

№2 и 3 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
ЮЖНО КРИЛО

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Summary**



Height of Room: 3.950 m, Mounting Height: 3.950 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:101

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	388	262	481	0.675
Floor	20	319	201	415	0.632
Ceiling	70	69	56	76	0.815
Walls (4)	50	152	52	270	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 32 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.395, Ceiling / Working Plane: 0.178.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 58.11%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	9	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
			Total: 37482	Total: 60300	783.0

Specific connected load:  $16.62 \text{ W/m}^2 = 4.29 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $47.10 \text{ m}^2$ )


№2 и 3 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
ЮЖНО КРИЛО

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

### УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Luminaires (coordinates list)

#### 3FFilippi 10071 P 202x36 2US

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.000	1.310	3.950	0.0	0.0	0.0
2	1.000	3.930	3.950	0.0	0.0	0.0
3	1.000	6.550	3.950	0.0	0.0	0.0
4	3.000	1.310	3.950	0.0	0.0	0.0
5	3.000	3.930	3.950	0.0	0.0	0.0
6	3.000	6.550	3.950	0.0	0.0	0.0
7	5.000	1.310	3.950	0.0	0.0	0.0
8	5.000	3.930	3.950	0.0	0.0	0.0
9	5.000	6.550	3.950	0.0	0.0	0.0

№4 ОТ ЧЕРТЕЖ  
 БИБЛИОТЕКА  
 ПЪРВИ ЕТАЖ  
 ЮЖНО КРИЛО

Operator  
 Telephone  
 Fax  
 e-Mail

**БИБЛИОТЕКА / Summary**



Height of Room: 3.950 m, Mounting Height: 3.950 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:117

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	343	229	428	0.667
Floor	20	285	176	372	0.618
Ceiling	70	60	48	67	0.805
Walls (4)	50	132	45	261	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
 Grid: 32 x 32 Points  
 Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.384, Ceiling / Working Plane: 0.175.  
 Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 91.31%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	9	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
Total:			37482	60300	783.0

Specific connected load:  $14.34 \text{ W/m}^2 = 4.18 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $54.60 \text{ m}^2$ )


№4 ОТ ЧЕРТЕЖ  
 БИБЛИОТЕКА  
 ПЪРВИ ЕТАЖ  
 ЮЖНО КРИЛО

Operator  
 Telephone  
 Fax  
 e-Mail

**БИБЛИОТЕКА / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.000	1.520	3.950	0.0	0.0	0.0
2	1.000	4.550	3.950	0.0	0.0	0.0
3	1.000	7.580	3.950	0.0	0.0	0.0
4	3.000	1.520	3.950	0.0	0.0	0.0
5	3.000	4.550	3.950	0.0	0.0	0.0
6	3.000	7.580	3.950	0.0	0.0	0.0
7	5.000	1.520	3.950	0.0	0.0	0.0
8	5.000	4.550	3.950	0.0	0.0	0.0
9	5.000	7.580	3.950	0.0	0.0	0.0

№5 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
ЮЖНО КРИЛО

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Summary



Height of Room: 3.950 m, Mounting Height: 3.950 m, Maintenance factor: 0.80

Values in Lux, Scale 1:84

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	434	296	529	0.683
Floor	20	349	222	442	0.635
Ceiling	70	76	60	86	0.785
Walls (4)	50	171	56	371	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 32 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 28.71%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	6	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
			Total: 24988	Total: 40200	522.0

Specific connected load:  $13.61 \text{ W/m}^2 = 3.14 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $38.35 \text{ m}^2$ )


№5 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
ЮЖНО КРИЛО

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.480	1.080	3.950	0.0	0.0	0.0
2	1.480	3.250	3.950	0.0	0.0	0.0
3	1.480	5.420	3.950	0.0	0.0	0.0
4	4.430	1.080	3.950	0.0	0.0	0.0
5	4.430	3.250	3.950	0.0	0.0	0.0
6	4.430	5.420	3.950	0.0	0.0	0.0

№6 ОТ ЧЕРТЕЖ  
ХРАНИЛИЩЕ  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
ЮЖНО КРИЛО

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**ХРАНИЛИЩЕ / Summary**



Height of Room: 3.950 m, Mounting Height: 3.950 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:43

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	192	160	206	0.830
Floor	20	139	104	161	0.752
Ceiling	70	38	27	44	0.716
Walls (4)	50	91	28	191	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 16 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.504, Ceiling / Working Plane: 0.198.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 100.00%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	2	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
Total:			8329	13400	174.0

Specific connected load:  $12.29 \text{ W/m}^2 = 6.39 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $14.16 \text{ m}^2$ )


№6 ОТ ЧЕРТЕЖ  
 ХРАНИЛИЩЕ  
 ПЪРВИ ЕТАЖ  
 ЮЖНО КРИЛО

Operator  
 Telephone  
 Fax  
 e-Mail

**ХРАНИЛИЩЕ / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.480	1.200	3.950	0.0	0.0	90.0
2	4.430	1.200	3.950	0.0	0.0	90.0

№7 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНО КРИЛО

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Summary**



Height of Room: 3.950 m, Mounting Height: 3.950 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:70

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	420	291	517	0.693
Floor	20	342	222	435	0.650
Ceiling	70	76	61	84	0.802
Walls (4)	50	168	59	316	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 32 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.405, Ceiling / Working Plane: 0.180.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 35.45%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	9	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
			Total: 37482	Total: 60300	783.0

Specific connected load: 18.54 W/m<sup>2</sup> = 4.41 W/m<sup>2</sup>/100 lx (Ground area: 42.23 m<sup>2</sup>)


№7 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНО КРИЛО

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.300	0.900	3.950	0.0	0.0	90.0
2	1.300	2.700	3.950	0.0	0.0	90.0
3	1.300	4.500	3.950	0.0	0.0	90.0
4	3.910	0.900	3.950	0.0	0.0	90.0
5	3.910	2.700	3.950	0.0	0.0	90.0
6	3.910	4.500	3.950	0.0	0.0	90.0
7	6.520	0.900	3.950	0.0	0.0	90.0
8	6.520	2.700	3.950	0.0	0.0	90.0
9	6.520	4.500	3.950	0.0	0.0	90.0

№8 ОТ ЧЕРТЕЖ  
ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
СЕВЕРНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР / Summary**



Height of Room: 3.950 m, Mounting Height: 3.950 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:51

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	303	239	331	0.790
Floor	20	230	171	271	0.741
Ceiling	70	56	42	65	0.737
Walls (4)	50	130	41	274	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 16 x 16 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.440, Ceiling / Working Plane: 0.186.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 100.00%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	4	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
Total:			16659	26800	348.0

Specific connected load:  $15.52 \text{ W/m}^2 = 5.12 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $22.42 \text{ m}^2$ )


№8 ОТ ЧЕРТЕЖ  
ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
СЕВЕРНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.440	0.970	3.950	0.0	0.0	90.0
2	1.440	2.920	3.950	0.0	0.0	90.0
3	4.320	0.970	3.950	0.0	0.0	90.0
4	4.320	2.920	3.950	0.0	0.0	90.0

№9 ОТ ЧЕРТЕЖ  
ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ / Summary



Height of Room: 3.950 m, Mounting Height: 3.950 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:42

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	186	146	204	0.786
Floor	20	136	99	160	0.732
Ceiling	70	33	23	38	0.701
Walls (4)	50	79	24	167	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 16 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.435, Ceiling / Working Plane: 0.175.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 100.00%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	2	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
Total:			8329	13400	174.0

Specific connected load:  $10.07 \text{ W/m}^2 = 5.42 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $17.28 \text{ m}^2$ )


№9 ОТ ЧЕРТЕЖ  
ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.350	1.600	3.950	0.0	0.0	90.0
2	4.050	1.600	3.950	0.0	0.0	90.0

№10 ОТ ЧЕРТЕЖ  
СЧЕТОВОДСТВО  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**СЧЕТОВОДСТВО / Summary**



Height of Room: 3.950 m, Mounting Height: 3.950 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:42

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	344	272	378	0.793
Floor	20	260	198	303	0.763
Ceiling	70	71	53	83	0.751
Walls (4)	50	162	52	371	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 16 Points  
Boundary Zone: 0.400 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.493, Ceiling / Working Plane: 0.207.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 100.00%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	4	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
Total:			16659	26800	348.0

Specific connected load:  $20.14 \text{ W/m}^2 = 5.86 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $17.28 \text{ m}^2$ )


№10 ОТ ЧЕРТЕЖ  
СЧЕТОВОДСТВО  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**СЧЕТОВОДСТВО / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.350	0.800	3.950	0.0	0.0	90.0
2	1.350	2.400	3.950	0.0	0.0	90.0
3	4.050	0.800	3.950	0.0	0.0	90.0
4	4.050	2.400	3.950	0.0	0.0	90.0

№11 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Summary



Height of Room: 3.950 m, Mounting Height: 3.950 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:106

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	404	278	499	0.689
Floor	20	330	213	420	0.645
Ceiling	70	72	58	81	0.806
Walls (4)	50	161	54	313	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 32 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.402, Ceiling / Working Plane: 0.179.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 45.31%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	9	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
			Total: 37482	Total: 60300	783.0

Specific connected load:  $17.68 \text{ W/m}^2 = 4.37 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $44.28 \text{ m}^2$ )


№11 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

### УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Luminaires (coordinates list)

#### 3FFilippi 10071 P 202x36 2US

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.900	1.370	3.950	0.0	0.0	0.0
2	0.900	4.100	3.950	0.0	0.0	0.0
3	0.900	6.830	3.950	0.0	0.0	0.0
4	2.700	1.370	3.950	0.0	0.0	0.0
5	2.700	4.100	3.950	0.0	0.0	0.0
6	2.700	6.830	3.950	0.0	0.0	0.0
7	4.500	1.370	3.950	0.0	0.0	0.0
8	4.500	4.100	3.950	0.0	0.0	0.0
9	4.500	6.830	3.950	0.0	0.0	0.0

№12, 14 И 15 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Summary



Height of Room: 3.950 m, Mounting Height: 3.950 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:110

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	392	269	485	0.686
Floor	20	321	205	409	0.639
Ceiling	70	70	57	78	0.813
Walls (4)	50	155	52	310	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 32 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.399, Ceiling / Working Plane: 0.178.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 55.08%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	9	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
Total:			37482	Total: 60300	783.0

Specific connected load:  $17.06 \text{ W/m}^2 = 4.35 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $45.90 \text{ m}^2$ )


№12, 14 и 15 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.900	1.420	3.950	0.0	0.0	0.0
2	0.900	4.250	3.950	0.0	0.0	0.0
3	0.900	7.080	3.950	0.0	0.0	0.0
4	2.700	1.420	3.950	0.0	0.0	0.0
5	2.700	4.250	3.950	0.0	0.0	0.0
6	2.700	7.080	3.950	0.0	0.0	0.0
7	4.500	1.420	3.950	0.0	0.0	0.0
8	4.500	4.250	3.950	0.0	0.0	0.0
9	4.500	7.080	3.950	0.0	0.0	0.0

№13 ОТ ЧЕРТЕЖ  
 ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ  
 ПЪРВИ ЕТАЖ  
 СЕВЕРНА ЧАСТ

Operator  
 Telephone  
 Fax  
 e-Mail

**ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ / Summary**



Height of Room: 3.950 m, Mounting Height: 3.950 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:53

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	403	301	462	0.748
Floor	20	312	223	374	0.715
Ceiling	70	76	61	86	0.802
Walls (4)	50	173	55	298	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
 Grid: 32 x 32 Points  
 Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.441, Ceiling / Working Plane: 0.189.  
 Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 45.80%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	6	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
Total:			24988	40200	522.0

Specific connected load:  $20.11 \text{ W/m}^2 = 4.99 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $25.95 \text{ m}^2$ )


№13 ОТ ЧЕРТЕЖ  
 ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ  
 ПЪРВИ ЕТАЖ  
 СЕВЕРНА ЧАСТ

Operator  
 Telephone  
 Fax  
 e-Mail

**ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.050	1.020	3.950	0.0	0.0	90.0
2	1.050	3.070	3.950	0.0	0.0	90.0
3	3.160	1.020	3.950	0.0	0.0	90.0
4	3.160	3.070	3.950	0.0	0.0	90.0
5	5.270	1.020	3.950	0.0	0.0	90.0
6	5.270	3.070	3.950	0.0	0.0	90.0

№18 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
ЮЖНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Summary



Height of Room: 4.000 m, Mounting Height: 4.000 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:116

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	348	234	433	0.671
Floor	20	289	181	374	0.629
Ceiling	70	62	49	69	0.788
Walls (4)	50	136	47	271	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 32 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.388, Ceiling / Working Plane: 0.177.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 89.06%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	9	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
			Total: 37482	Total: 60300	783.0

Specific connected load:  $14.75 \text{ W/m}^2 = 4.24 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $53.10 \text{ m}^2$ )


№18 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
ЮЖНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

### УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Luminaires (coordinates list)

#### 3FFilippi 10071 P 202x36 2US

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.980	1.500	4.000	0.0	0.0	0.0
2	0.980	4.500	4.000	0.0	0.0	0.0
3	0.980	7.500	4.000	0.0	0.0	0.0
4	2.950	1.500	4.000	0.0	0.0	0.0
5	2.950	4.500	4.000	0.0	0.0	0.0
6	2.950	7.500	4.000	0.0	0.0	0.0
7	4.920	1.500	4.000	0.0	0.0	0.0
8	4.920	4.500	4.000	0.0	0.0	0.0
9	4.920	7.500	4.000	0.0	0.0	0.0

№19 И 20 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
ЮЖНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Summary**



Height of Room: 4.000 m, Mounting Height: 4.000 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:101

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	384	260	477	0.676
Floor	20	316	201	410	0.635
Ceiling	70	68	54	76	0.795
Walls (4)	50	152	53	269	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 32 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.393, Ceiling / Working Plane: 0.178.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 61.13%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	9	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
Total:			37482	60300	783.0

Specific connected load:  $16.62 \text{ W/m}^2 = 4.32 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $47.10 \text{ m}^2$ )


№19 И 20 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
ЮЖНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

### УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Luminaires (coordinates list)

#### 3FFilippi 10071 P 202x36 2US

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.000	1.310	4.000	0.0	0.0	0.0
2	1.000	3.930	4.000	0.0	0.0	0.0
3	1.000	6.550	4.000	0.0	0.0	0.0
4	3.000	1.310	4.000	0.0	0.0	0.0
5	3.000	3.930	4.000	0.0	0.0	0.0
6	3.000	6.550	4.000	0.0	0.0	0.0
7	5.000	1.310	4.000	0.0	0.0	0.0
8	5.000	3.930	4.000	0.0	0.0	0.0
9	5.000	6.550	4.000	0.0	0.0	0.0

№21 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
ЮЖНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Summary



Height of Room: 4.000 m, Mounting Height: 4.000 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:117

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	341	227	424	0.668
Floor	20	283	176	368	0.622
Ceiling	70	60	47	67	0.785
Walls (4)	50	131	46	260	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 32 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.383, Ceiling / Working Plane: 0.176.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 92.58%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	9	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
Total:			37482	60300	783.0

Specific connected load:  $14.34 \text{ W/m}^2 = 4.21 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $54.60 \text{ m}^2$ )


№21 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
ЮЖНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.000	1.520	4.000	0.0	0.0	0.0
2	1.000	4.550	4.000	0.0	0.0	0.0
3	1.000	7.580	4.000	0.0	0.0	0.0
4	3.000	1.520	4.000	0.0	0.0	0.0
5	3.000	4.550	4.000	0.0	0.0	0.0
6	3.000	7.580	4.000	0.0	0.0	0.0
7	5.000	1.520	4.000	0.0	0.0	0.0
8	5.000	4.550	4.000	0.0	0.0	0.0
9	5.000	7.580	4.000	0.0	0.0	0.0

№22 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧИТЕЛСКА СТАЯ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

УЧИТЕЛСКА СТАЯ / Summary



Height of Room: 4.000 m, Mounting Height: 4.000 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:116

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	348	234	433	0.671
Floor	20	289	181	374	0.629
Ceiling	70	62	49	69	0.788
Walls (4)	50	136	47	271	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 32 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.388, Ceiling / Working Plane: 0.177.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 89.06%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	9	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
Total:			37482	60300	783.0

Specific connected load:  $14.75 \text{ W/m}^2 = 4.24 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $53.10 \text{ m}^2$ )


№22 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧИТЕЛСКА СТАЯ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧИТЕЛСКА СТАЯ / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.980	1.500	4.000	0.0	0.0	0.0
2	0.980	4.500	4.000	0.0	0.0	0.0
3	0.980	7.500	4.000	0.0	0.0	0.0
4	2.950	1.500	4.000	0.0	0.0	0.0
5	2.950	4.500	4.000	0.0	0.0	0.0
6	2.950	7.500	4.000	0.0	0.0	0.0
7	4.920	1.500	4.000	0.0	0.0	0.0
8	4.920	4.500	4.000	0.0	0.0	0.0
9	4.920	7.500	4.000	0.0	0.0	0.0

№23 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Summary



Height of Room: 4.000 m, Mounting Height: 4.000 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:101

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	416	289	512	0.694
Floor	20	339	221	429	0.652
Ceiling	70	75	60	83	0.800
Walls (4)	50	167	58	316	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 32 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.403, Ceiling / Working Plane: 0.180.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 37.89%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	9	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
			Total: 37482	Total: 60300	783.0

Specific connected load:  $18.54 \text{ W/m}^2 = 4.46 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $42.23 \text{ m}^2$ )


№23 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.900	1.300	4.000	0.0	0.0	0.0
2	0.900	3.910	4.000	0.0	0.0	0.0
3	0.900	6.520	4.000	0.0	0.0	0.0
4	2.700	1.300	4.000	0.0	0.0	0.0
5	2.700	3.910	4.000	0.0	0.0	0.0
6	2.700	6.520	4.000	0.0	0.0	0.0
7	4.500	1.300	4.000	0.0	0.0	0.0
8	4.500	3.910	4.000	0.0	0.0	0.0
9	4.500	6.520	4.000	0.0	0.0	0.0

№24 ОТ ЧЕРТЕЖ  
ДИРЕКТОРСКИ КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
СЕВЕРНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**ДИРЕКТОРСКИ КАБИНЕТ / Summary**



Height of Room: 4.000 m, Mounting Height: 4.000 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:51

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	299	237	326	0.793
Floor	20	228	170	268	0.748
Ceiling	70	56	42	65	0.750
Walls (4)	50	129	41	273	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 16 x 16 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.440, Ceiling / Working Plane: 0.188.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 100.00%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	4	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
Total:			16659	26800	348.0

Specific connected load: 15.52 W/m<sup>2</sup> = 5.19 W/m<sup>2</sup>/100 lx (Ground area: 22.42 m<sup>2</sup>)


№24 ОТ ЧЕРТЕЖ  
ДИРЕКТОРСКИ КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
СЕВЕРНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**ДИРЕКТОРСКИ КАБИНЕТ / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.440	0.970	4.000	0.0	0.0	90.0
2	1.440	2.920	4.000	0.0	0.0	90.0
3	4.320	0.970	4.000	0.0	0.0	90.0
4	4.320	2.920	4.000	0.0	0.0	90.0

№25 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Summary



Height of Room: 4.000 m, Mounting Height: 4.000 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:95

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	437	306	537	0.698
Floor	20	354	232	447	0.656
Ceiling	70	79	61	88	0.769
Walls (4)	50	177	61	321	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 32 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.406, Ceiling / Working Plane: 0.181.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 24.61%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	9	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
			Total: 37482	Total: 60300	783.0

Specific connected load:  $19.70 \text{ W/m}^2 = 4.50 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $39.74 \text{ m}^2$ )


№25 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.900	1.230	4.000	0.0	0.0	0.0
2	0.900	3.680	4.000	0.0	0.0	0.0
3	0.900	6.130	4.000	0.0	0.0	0.0
4	2.700	1.230	4.000	0.0	0.0	0.0
5	2.700	3.680	4.000	0.0	0.0	0.0
6	2.700	6.130	4.000	0.0	0.0	0.0
7	4.500	1.230	4.000	0.0	0.0	0.0
8	4.500	3.680	4.000	0.0	0.0	0.0
9	4.500	6.130	4.000	0.0	0.0	0.0

№26 ОТ ЧЕРТЕЖ  
ХРАНИЛИЩЕ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**ХРАНИЛИЩЕ / Summary**



Height of Room: 4.000 m, Mounting Height: 4.000 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:39

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	194	162	210	0.834
Floor	20	140	108	164	0.769
Ceiling	70	37	26	43	0.696
Walls (4)	50	90	27	175	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 16 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.483, Ceiling / Working Plane: 0.192.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 100.00%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	2	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
Total:			8329	13400	174.0

Specific connected load:  $11.93 \text{ W/m}^2 = 6.14 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $14.58 \text{ m}^2$ )


№26 ОТ ЧЕРТЕЖ  
ХРАНИЛИЩЕ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

### ХРАНИЛИЩЕ / Luminaires (coordinates list)

#### 3FFilippi 10071 P 202x36 2US

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.350	1.350	4.000	0.0	0.0	90.0
2	4.050	1.350	4.000	0.0	0.0	90.0

№27 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Summary



Height of Room: 4.000 m, Mounting Height: 4.000 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:106

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	401	276	495	0.689
Floor	20	328	212	416	0.648
Ceiling	70	72	57	80	0.793
Walls (4)	50	161	54	315	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 32 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.401, Ceiling / Working Plane: 0.180.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 48.34%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	9	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
			Total: 37482	Total: 60300	783.0

Specific connected load:  $17.68 \text{ W/m}^2 = 4.41 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $44.28 \text{ m}^2$ )


№27 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.900	1.370	4.000	0.0	0.0	0.0
2	0.900	4.100	4.000	0.0	0.0	0.0
3	0.900	6.830	4.000	0.0	0.0	0.0
4	2.700	1.370	4.000	0.0	0.0	0.0
5	2.700	4.100	4.000	0.0	0.0	0.0
6	2.700	6.830	4.000	0.0	0.0	0.0
7	4.500	1.370	4.000	0.0	0.0	0.0
8	4.500	4.100	4.000	0.0	0.0	0.0
9	4.500	6.830	4.000	0.0	0.0	0.0

№28 ОТ ЧЕРТЕЖ  
 АДМИНИСТРАЦИЯ  
 ВТОРИ ЕТАЖ  
 СЕВЕРНА ЧАСТ

Operator  
 Telephone  
 Fax  
 e-Mail

**АДМИНИСТРАЦИЯ / Summary**



Height of Room: 4.000 m, Mounting Height: 4.000 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:53

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	271	202	300	0.744
Floor	20	209	147	247	0.702
Ceiling	70	49	37	58	0.744
Walls (4)	50	114	37	247	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
 Grid: 32 x 32 Points  
 Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.421, Ceiling / Working Plane: 0.181.  
 Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 100.00%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	4	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
Total:			16659	26800	348.0

Specific connected load:  $13.41 \text{ W/m}^2 = 4.94 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $25.95 \text{ m}^2$ )


№28 ОТ ЧЕРТЕЖ  
 АДМИНИСТРАЦИЯ  
 ВТОРИ ЕТАЖ  
 СЕВЕРНА ЧАСТ

Operator  
 Telephone  
 Fax  
 e-Mail

**АДМИНИСТРАЦИЯ / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.580	1.020	4.000	0.0	0.0	90.0
2	1.580	3.070	4.000	0.0	0.0	90.0
3	4.750	1.020	4.000	0.0	0.0	90.0
4	4.750	3.070	4.000	0.0	0.0	90.0

№29 И 30 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Summary



Height of Room: 4.000 m, Mounting Height: 4.000 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:70

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	389	267	481	0.687
Floor	20	319	205	404	0.642
Ceiling	70	70	55	78	0.793
Walls (4)	50	155	52	310	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 32 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.397, Ceiling / Working Plane: 0.179.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 57.42%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	9	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
Total:			37482	60300	783.0

Specific connected load:  $17.06 \text{ W/m}^2 = 4.38 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $45.90 \text{ m}^2$ )


№29 И 30 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.420	0.900	4.000	0.0	0.0	90.0
2	1.420	2.700	4.000	0.0	0.0	90.0
3	1.420	4.500	4.000	0.0	0.0	90.0
4	4.250	0.900	4.000	0.0	0.0	90.0
5	4.250	2.700	4.000	0.0	0.0	90.0
6	4.250	4.500	4.000	0.0	0.0	90.0
7	7.080	0.900	4.000	0.0	0.0	90.0
8	7.080	2.700	4.000	0.0	0.0	90.0
9	7.080	4.500	4.000	0.0	0.0	90.0

№31 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Summary**



Height of Room: 4.000 m, Mounting Height: 4.000 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:70

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	387	259	480	0.670
Floor	20	317	201	404	0.633
Ceiling	70	69	53	77	0.774
Walls (4)	50	153	51	311	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 32 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.394, Ceiling / Working Plane: 0.178.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 58.89%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	9	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
Total:			37482	60300	783.0

Specific connected load:  $16.88 \text{ W/m}^2 = 4.36 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $46.39 \text{ m}^2$ )


№31 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).



No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.420	0.900	4.000	0.0	0.0	90.0
2	1.420	2.700	4.000	0.0	0.0	90.0
3	1.420	4.500	4.000	0.0	0.0	90.0
4	4.250	0.900	4.000	0.0	0.0	90.0
5	4.250	2.700	4.000	0.0	0.0	90.0
6	4.250	4.500	4.000	0.0	0.0	90.0
7	7.080	0.900	4.000	0.0	0.0	90.0
8	7.080	2.700	4.000	0.0	0.0	90.0
9	7.080	4.500	4.000	0.0	0.0	90.0




№32 ОТ ЧЕРТЕЖ  
 ХРАНИЛИЩЕ  
 ВТОРИ ЕТАЖ  
 ИЗТОЧНА ЧАСТ

Operator  
 Telephone  
 Fax  
 e-Mail

### ХРАНИЛИЩЕ / Luminaires (coordinates list)

#### 3FFilippi 10071 P 202x36 2US

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.920	1.350	4.000	0.0	0.0	0.0
2	1.920	4.050	4.000	0.0	0.0	0.0

№33 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
СЕВЕРНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Summary**



Height of Room: 4.000 m, Mounting Height: 4.000 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:70

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	383	263	474	0.685
Floor	20	314	202	400	0.641
Ceiling	70	68	54	76	0.790
Walls (4)	50	152	51	309	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 32 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.395, Ceiling / Working Plane: 0.179.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 62.30%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	9	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
			Total: 37482	Total: 60300	783.0

Specific connected load:  $16.76 \text{ W/m}^2 = 4.37 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $46.71 \text{ m}^2$ )


№33 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
СЕВЕРНА ЧАСТ

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

### УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Luminaires (coordinates list)

#### 3FFilippi 10071 P 202x36 2US

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.440	0.900	4.000	0.0	0.0	90.0
2	1.440	2.700	4.000	0.0	0.0	90.0
3	1.440	4.500	4.000	0.0	0.0	90.0
4	4.320	0.900	4.000	0.0	0.0	90.0
5	4.320	2.700	4.000	0.0	0.0	90.0
6	4.320	4.500	4.000	0.0	0.0	90.0
7	7.200	0.900	4.000	0.0	0.0	90.0
8	7.200	2.700	4.000	0.0	0.0	90.0
9	7.200	4.500	4.000	0.0	0.0	90.0

№34 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
МАЛКА СГРАДА

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Summary**



Height of Room: 3.400 m, Mounting Height: 3.400 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:78

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	328	218	380	0.663
Floor	20	264	156	343	0.591
Ceiling	70	54	41	61	0.775
Walls (4)	50	117	40	218	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 32 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.345, Ceiling / Working Plane: 0.163.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 100.00%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	6	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
			Total: 24988	Total: 40200	522.0

Specific connected load:  $12.93 \text{ W/m}^2 = 3.94 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $40.38 \text{ m}^2$ )


№34 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
МАЛКА СГРАДА

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.120	1.500	3.400	0.0	0.0	0.0
2	1.120	4.500	3.400	0.0	0.0	0.0
3	3.360	1.500	3.400	0.0	0.0	0.0
4	3.360	4.500	3.400	0.0	0.0	0.0
5	5.600	1.500	3.400	0.0	0.0	0.0
6	5.600	4.500	3.400	0.0	0.0	0.0

№35 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
МАЛКА СГРАДА

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Summary**



Height of Room: 3.400 m, Mounting Height: 3.400 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:78

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	327	217	379	0.663
Floor	20	263	155	341	0.590
Ceiling	70	53	41	61	0.778
Walls (4)	50	116	39	216	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 32 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.344, Ceiling / Working Plane: 0.163.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 100.00%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	6	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
			Total: 24988	Total: 40200	522.0

Specific connected load:  $12.87 \text{ W/m}^2 = 3.94 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $40.56 \text{ m}^2$ )


№35 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
МАЛКА СГРАДА

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.130	1.500	3.400	0.0	0.0	0.0
2	1.130	4.500	3.400	0.0	0.0	0.0
3	3.380	1.500	3.400	0.0	0.0	0.0
4	3.380	4.500	3.400	0.0	0.0	0.0
5	5.630	1.500	3.400	0.0	0.0	0.0
6	5.630	4.500	3.400	0.0	0.0	0.0

№36 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
МАЛКА СГРАДА

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Summary**



Height of Room: 3.400 m, Mounting Height: 3.400 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:78

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	329	206	411	0.627
Floor	20	274	149	369	0.542
Ceiling	70	55	43	61	0.784
Walls (4)	50	116	41	255	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 64 x 32 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.340, Ceiling / Working Plane: 0.166.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 97.31%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	9	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
Total:			37482	60300	783.0

Specific connected load:  $12.44 \text{ W/m}^2 = 3.78 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $62.94 \text{ m}^2$ )


№36 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ВТОРИ ЕТАЖ  
МАЛКА СГРАДА

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.750	1.000	3.400	0.0	0.0	90.0
2	1.750	3.000	3.400	0.0	0.0	90.0
3	1.750	5.000	3.400	0.0	0.0	90.0
4	5.250	1.000	3.400	0.0	0.0	90.0
5	5.250	3.000	3.400	0.0	0.0	90.0
6	5.250	5.000	3.400	0.0	0.0	90.0
7	8.750	1.000	3.400	0.0	0.0	90.0
8	8.750	3.000	3.400	0.0	0.0	90.0
9	8.750	5.000	3.400	0.0	0.0	90.0

№37 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
МАЛКА СГРАДА

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Summary**



Height of Room: 3.340 m, Mounting Height: 3.340 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:78

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	321	212	370	0.661
Floor	20	259	150	336	0.581
Ceiling	70	52	40	59	0.769
Walls (4)	50	113	38	208	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 32 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.346, Ceiling / Working Plane: 0.162.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 100.00%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	6	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
			Total: 24988	Total: 40200	522.0

Specific connected load:  $12.45 \text{ W/m}^2 = 3.88 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $41.94 \text{ m}^2$ )


№37 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
МАЛКА СГРАДА

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**

4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).




No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.170	1.500	3.340	0.0	0.0	0.0
2	1.170	4.500	3.340	0.0	0.0	0.0
3	3.500	1.500	3.340	0.0	0.0	0.0
4	3.500	4.500	3.340	0.0	0.0	0.0
5	5.830	1.500	3.340	0.0	0.0	0.0
6	5.830	4.500	3.340	0.0	0.0	0.0

№38 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
МАЛКА СГРАДА

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Summary**



Height of Room: 3.340 m, Mounting Height: 3.340 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:78

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	321	212	370	0.661
Floor	20	259	150	336	0.581
Ceiling	70	52	40	59	0.769
Walls (4)	50	113	38	208	/

**Workplane:**

Height: 0.800 m  
Grid: 32 x 32 Points  
Boundary Zone: 0.500 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.346, Ceiling / Working Plane: 0.162.  
Proportion of points with less than 400 lx (for IEQ-7): 100.00%.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	6	3FFilippi 10071 P 202x36 2US (1.000)	4165	6700	87.0
Total:			24988	40200	522.0

Specific connected load:  $12.45 \text{ W/m}^2 = 3.88 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $41.94 \text{ m}^2$ )


№38 ОТ ЧЕРТЕЖ  
УЧЕБЕН КАБИНЕТ  
ПЪРВИ ЕТАЖ  
МАЛКА СГРАДА

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**УЧЕБЕН КАБИНЕТ / Luminaires (coordinates list)**

**3FFilippi 10071 P 202x36 2US**


4165 lm, 87.0 W, 1 x 2 x 36W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).



No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.170	1.500	3.340	0.0	0.0	0.0
2	1.170	4.500	3.340	0.0	0.0	0.0
3	3.500	1.500	3.340	0.0	0.0	0.0
4	3.500	4.500	3.340	0.0	0.0	0.0
5	5.830	1.500	3.340	0.0	0.0	0.0
6	5.830	4.500	3.340	0.0	0.0	0.0

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

## Room 1 / Summary



Height of Room: 4.000 m, Mounting Height: 4.000 m, Maintenance factor: 0.57

Values in Lux, Scale 1:329

Surface	$\rho$ [%]	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$
Workplane	/	124	79	155	0.642
Floor	20	115	65	149	0.566
Ceiling	70	29	18	38	0.621
Walls (4)	50	69	19	230	/

**Workplane:**

		UGR	Lengthways-	Across	to luminaire axis
Height:	0.100 m	Left Wall	18	17	
Grid:	128 x 8 Points	Lower Wall	18	17	
Boundary Zone:	0.500 m	(CIE, SHR = 1.00.)			

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.557, Ceiling / Working Plane: 0.234.

**Luminaire Parts List**

No.	Pieces	Designation (Correction Factor)	$\Phi$ (Luminaire) [lm]	$\Phi$ (Lamps) [lm]	P [W]
1	4	3FFilippi 10070 P 202x58 ST 2US (1.000)	6384	10400	134.0
			Total: 25535	Total: 41600	536.0

Specific connected load:  $8.01 \text{ W/m}^2 = 6.47 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Ground area:  $66.94 \text{ m}^2$ )

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail


### Room 1 / Luminaires (coordinates list)


#### 3FFilippi 10070 P 202x58 ST 2US

6384 lm, 134.0 W, 1 x 2 x 58W 2xT8 EEI B2 (Correction Factor 1.000).



No.	Position [m]			Rotation [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.310	3.190	4.000	0.0	0.0	0.0
2	1.310	9.580	4.000	0.0	0.0	0.0
3	1.310	15.970	4.000	0.0	0.0	0.0
4	1.310	22.360	4.000	0.0	0.0	0.0














ЕДНОЛИНЕ СХЕМА НА  
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО



ПВВМ-Б1 3x1.5 mm2

ПВВМ-Б1 3x2.5 mm2

Токов кръг	№	1	2	3	4	5	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	-	-	-	-	9	9
Конгл. излаз	бр.	1	2	4	3	-	9
Инстп. мощност	kW	1.00	0.50	1.00	0.75	0.36	3.61
Фаза		L?	L?	L?	L?	L?	Ke=0.48 Rp=1.73kV Iрmax=7.54A
Консуматор	КЛИМАТИК	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	ОСВЕТЛ.	

ЕЛЕКТРО. И КИПА	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
СЪГЛАСУВАЛИ:	
ПРОЕКТАНТ	арх. О. БАЛБАБАНОВА
КОНСТРУКТОР	ИНЖ. И. ПЕТКОВ
ПУСО	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
ПБ	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
ОВК	С. ПАРАТАНОВ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕК.	С. ПАРАТАНОВ
ПБЗ	ИНЖ. И. ПЕТКОВ
ИНВЕСТИТОР	

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани за защитни капацити. Достъпа до палиците и ръкохватките на коммутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е свързан с тоководите на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата!

ОТКРИТИЕ:  
16.08.2017  
С проект № 16/09/17  
13200 - ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  
Подпис: *[Signature]*

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
Регистрационен № 12494  
ИНЖ. ПАВЛИНКА  
МИРОНОВА КОВАЧЕВА  
подпис: *[Signature]*  
ЕАСТ  
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСТПОСОБНОСТ

ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОТ САНИРАНЕ И  
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА НА ПГССИ ХРИСТО БОТЕВ" в УПИ  
I-1461, КВ. 77, по плана на гр. Свиленград, Община  
Свиленград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД


ЧАСТ : ЕЛЕКТРО  
ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧЕРТЕЖ: ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА РТ

М 1:50  
ДАТА: 08.2015г.

ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА  
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО

СВТ 3x4 мм<sup>2</sup>  
от ГРТ



Сертификация  
16/09  
2015г.

Токов кръг	No	1	2	3	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	-	-	9	9
Конгт. излаз	бр.	1	4	-	5
Инст. мощност	кВт	1.00	1.00	0.36	2.36
Фаза		L?	L?	L?	Ke=0.48
Консуматор		КЛИМАТИК КОНТАКТИ ОСВЕТЛ.			Rp=1.13кВ Iоток=4.92А

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 12494

ИНЖ. ПАВЛИНКА  
МИРОНОВА КОВАЧЕВА

ЕАСТ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСТОСОБНОСТ

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОТ САНИРАНЕ И  
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА НА ПГССИ ХРИСТО БОТЕВ" в УЛИ  
1-1461, КВ. 77, по плана на тр. Свиленград, Община  
Свиленград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ЧАСТ : ЕЛЕКТРО  
ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧЕРТЕЖ: ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА РТ

М 1:50  
ДАТА: 08.2015г.

ЕЛЕКТРО. И КИТА	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА	
СЪГЛАСУВАЛИ:		
ПРОЕКТАНТ	арх. О. БАЛАБАНОВА	
КОНСТРУКТОР	ИНЖ. И. ПЕТКОВ	
ПУСО	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА	
ПБ	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА	
ОВК	С. ПАРАПАНОВ	
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТ.	С. ПАРАПАНОВ	
ПБЗ	ИНЖ. И. ПЕТКОВ	
ИНВЕСТИТОР		

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  
ОДБЕЖКА


16.12.2015г.

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Дастъла да палишите и ръкохватките на коммутационните апарати се осигурява посредством отбори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА  
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО

СВТ 3x4 мм2  
от ГРТ1



ПТВМ-51 3x1.5 mm2

ПТВМ-51 3x2.5 mm2

Токов кръв	№	1	2	3	4	5	ОБЩО
Лампен излез	бр.	—	—	—	—	9	9
Конгл. излез	бр.	2	2	4	3	—	9
Инст. мощност	kW	0.50	0.50	1.00	0.50	0.36	3.36
фаза		L?	L?	L?	L?	L?	Ke=0.48
Консуматор		СКРИМАТИК	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	ОСВЕТЛ.	Pp=1.61kW Iрmax=7.01A

ЕЛЕКТРО. И КЛИП	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
СЪГЛАСУВАЛИ:	
ПРОЕКТАНТ	арх. О. БАЛБААНОВА
КОНСТРУКТОР	ИНЖ. И. ПЕТКОВ
ПУСО	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
ПБ	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
ОВК	С. ПАРАЛТАНОВ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТ.	С. ПАРАЛТАНОВ
ПБЗ	ИНЖ. И. ПЕТКОВ
ИНВЕСТИТОР	

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осъществява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е свързан с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна тила на апаратурата да се преизчисли схемата.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 12494

ИНЖ. ПАВЛИНКА  
МИРОНОВА КОВАЧЕВА

ЕАСТ

ОБЛАСТНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ САНИРАНЕ И  
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА НА ПГССИ ХРИСТО БОТЕВ" в УЛИ  
I-1461, КВ. 77, по плана на гр. Свиленград, Община  
Свиленград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧЕРТЕЖ: ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА РТ

М 1:50


08.2015г.

ДАТА:

ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА  
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО

СВТ 3x4 мм2  
от ГРТ

Табло полиестерно, СВТ 3x4 мм2  
вграден монтаж



ПВМ-Б1 3x1.5 мм2

ПВМ-Б1 3x2.5 мм2

Табел. Кр. №	No	2	ОБЩО
Помощен излиз бр.	-	9	9
Конст. излиз бр.	3	-	3
Инст. мощност kW	0.75	0.36	1.11
Фаза	L?	L?	Ke=0.48
Консуматор	КОНТАКТИ	ОСВЕТЛ.	Pr=0.53kW Iprmax=2.31A

С проектна служба  
16.12.2015

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 12494

ИНЖ. ПАВЛИНКА  
МИРОНОВА КОВАЧЕВА

ЕАСТ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОМОЩНОСТ

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ САНИРАНЕ И  
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА НА ПГССИ ХРИСТО БОТЕВ" в УПИ  
I-1461, кв. 77, по плана на гр. Свиленград, Община  
Свиленград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧЕРТЕЖ: ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА РТ

М 1:50

08.2015г.

ДАТА:

ЕЛЕКТРО. И КИПА	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА	<i>[Signature]</i>
СЪГЛАСУВАЛИ:		
ПРОЕКТАНТ	арх. О. БАБАБАНОВА	<i>[Signature]</i>
КОНСТРУКТОР	ИНЖ. И. ПЕТКОВ	<i>[Signature]</i>
ПУСО	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА	<i>[Signature]</i>
ПБ	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА	<i>[Signature]</i>
ОВК	С. ПАРАПАНОВ	<i>[Signature]</i>
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТ.	С. ПАРАПАНОВ	<i>[Signature]</i>
ПБЗ	ИНЖ. И. ПЕТКОВ	<i>[Signature]</i>
ИНВЕСТИТОР		


ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

СВИЛЕНГРАД  
16.12.2015

ОЛИНЕЙНА СХЕМА НА  
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО

СВТ 3x4 мм2  
от ГРТ



ПВВМ-Б1 3x1.5 mm2

ПВВМ-Б1 3x2.5 mm2

ОШЕНА Б.:  
НА 1461, КВ. 77, СТ. 77/1  
С протокол № 16 / 03.12.2015  
НА ГРТ - ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  
Получил:

Токов кръг	№	1	2	ОБЩО
Лампен излиз	бр.	-	8	8
Конст. излиз	бр.	3	-	3
Инст. мощност	kW	0.75	0.32	1.07
Фаза		L?	L?	Ke=0.48
Консуматор		КОНТАКТИ ОСВЕТЛ.		Pp=0.25kW Iprmax=1.07A

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 12494

ИНЖ. ПАВЛИНКА  
МИРОНОВА КОВАЧЕВА

ЕАСТ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСОБОБНОСТ

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ САНИРАНЕ И  
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА НА ПГССИ ХРИСТО БОТЕВ" в УПИ  
I-1461, КВ. 77, по плана на гр. Свиленград, Община  
Свиленград

ВЪЗПОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧЕРТЕЖ: ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА РТ

М 1:50

ДАТА: 08.2015г.

ЕЛЕКТРО. И КИПА	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
СЪГЛАСУВАЛИ:	
ПРОЕКТАНТ	арх. О. БАБАБАНОВА
КОНСТРУКТОР	ИНЖ. И. ПЕТКОВ
ПУСО	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
ПБ	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
ОВК	С. ПАРАЛАНОВ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТ.	С. ПАРАЛАНОВ
ПБЗ	ИНЖ. И. ПЕТКОВ
ИНВЕСТИТОР	

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

ОДОБРЯВА:  
10. АРХИТЕКТ  
16.12.2015

ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА  
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО

СВТ 3x4 мм2  
от ГРТ

Табло полиестерно,  
вараден монтаж

РТ ЗАПА 7,11,18,19,20,21,23  
Е60 N+  
С 1P  
25A

27, 29, 30, 36



ПВВМ-Б1 3x1.5 mm2

ПВВМ-Б1 3x2.5 mm2

Токов кръг	№	2	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	9	9
Конлт. излаз	бр.	-	2
Инст. мощност	kW	0.36	0.86
Фаза	L?	L?	Ke=0.48 Pp=0.41kW Iрmax=1.79A
Консуматор	КОНТАКТИ	ОСВЕТЛ.	

СВЕТЛА СЪСТАВ  
СЪДЪРЖАВА  
Г-р Архитект  
16.12.15

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 12494

ИНЖ. ПАВЛИНКА  
МИРОНОВА КОВАЧЕВА

ЕАСТ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОТ САНИРАНЕ И  
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА НА ПГССИ ХРИСТО БОТЕВ" в УПИ  
I-1461, кв. 77, по плана на гр. Свиленград, Община  
Свиленград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ЧАСТ : ЕЛЕКТРО

ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧЕРТЕЖ: ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА РТ

М 1:50


ДАТА: 08.2015г.

ЕЛЕКТРО. И КИПА	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА	
СЪГЛАСУВАЛИ:		
ПРОЕКТАНТ	арх. О. БАЛАБАНОВА	
КОНСТРУКТОР	ИНЖ. И. ПЕТКОВ	
ПУСО	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА	
ПБ	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА	
ОВК	С. ПАРАПАНОВ	
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕК.	С. ПАРАПАНОВ	
ПБЗ	ИНЖ. И. ПЕТКОВ	
ИНВЕСТИТОР		

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отбори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на автоматичните преключачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замана типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

ЕДНОЛИНИЙНА СХЕМА НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО СВТ 3x4 мм2 от ГРТ



Табло полиестерно, безразен монтаж

ПВВМ-Б1 3x1.5 mm2

ПВВМ-Б1 3x2.5 mm2

ОЦЕНКА НА БЕЗОПАСНОСТТА  
 С протокол № 16 от 09.12.2015г.  
 на БДС - ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  
 Подпис

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
 Регистрация № 12494  
 инж. ПАВЛИНКА МИРОНОВА КОВАЧЕВА  
 ЕАСТ  
 ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОТ САНИРАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПГССИ ХРИСТО БОТЕВ" в УПИ I-1461, КВ. 77, по плана на гр. Свиленград, Община Свиленград

ВЪЗПОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ЧАСТ : ЕЛЕКТРО  
 ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧЕРТЕЖ: ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА РТ

М 1:50  
 08.2015г.  
 ДАТА:

Токов кръг	№	1	2	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	-	11	11
Контакт. излаз	бр.	4	-	4
Инстал. мощност kW		1.00	0.44	1.44
Фазы		L?	L?	Ke=0.48
Консуматор		КОНТАКТИ ОСВЕТЛ.		Pp=0.69kW Iрmax=3.00A


ЕЛЕКТРО. И КИПа	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
СЪГЛАСУВАЛИ:	
ПРОЕКТАНТ	арх. О. БАБАЯНОВА
КОНСТРУКТОР	ИНЖ. И. ПЕТКОВ
ПУСО	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
ПБ	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
ОВК	С. ПАРАПАНОВ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТ.	С. ПАРАПАНОВ
ПБЗ	ИНЖ. И. ПЕТКОВ
ИНВЕСТИТОР	

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

Е ЕЛИНЕЙНА СХЕМА НА  
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО

СВТ 3x4 мм2  
от ГРТ



ПВВМ-51 3x1.5 мм2

ПВВМ-51 3x2.5 мм2

Токов кръг	№	2	3	4	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	—	—	9	9
Конгт. излаз	бр.	2	3	—	5
Укст. мощност	кW	0.50	0.75	0.36	2.61
Фаза		L?	L?	L?	Ke=0.48
Консуматор		КЛИМАТИК	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	ОСВЕТЛ.
					Pr=1.25kW Iрmax=5.45A

ЕЛЕКТРО. И КИПа	инж. П. КОВАЧЕВА
СЪГЛАСУВАЛИ:	
ПРОЕКТАНТ	арх. О. БАБАБАНОВА
КОНСТРУКТОР	инж. И. ПЕТКОВ
ПУСО	инж. П. КОВАЧЕВА
ПБ	инж. П. КОВАЧЕВА
ОВК	С. ПАРАПАНОВ
ЕНЕРГИЙНА Е-ФЕКТ.	С. ПАРАПАНОВ
ПБЗ	инж. И. ПЕТКОВ
ИНВЕСТИТОР	

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на абтоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна тила на апаратурата да се преизчисли схемата.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 12494

ИНЖ. ПАВЛИНКА  
МИРОНОВА КОВАЧЕВА

ЕАСТ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСТОСОБНОСТ

ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ САНИРАНЕ И  
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА НА ПГССИ ХРИСТО БОТЕВ" в УПИ  
I-1461, кв. 77, по плана на гр. Свиленград, Община  
Свиленград

ВЪЗПОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ЧАСТ : ЕЛЕКТРО

ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧЕРТЕЖ: ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА РТ

М 1:50

ДАТА: 08.2015г.

ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО

СВТ 3x4 mm2

от ГРТ

Табло полестерно, бераден монтаж

РТ ЗАПА 25, 31

E60 N+ C 1P 25A

L?, N, PE

C60 N C 1P 10A

C60 N C 1P 10A

ПВВ-Б1 3x1.5 mm2

ПВВ-Б1 3x2.5 mm2

Токов кръг	№	2	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	11	11
Конст. излаз	бр.	-	3
Инст. мощност	kW	0.44	1.19
Фаза		L?	Ke=0.48
Консуматор		КОНТАКТИ	ОСВЕТЛ.
			Pr=0.57kW Iрmax=2.48A

ОТЧЕТ  
16.11.2015

16.11.2015

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъга до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

КАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
РЕГИСТРАЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
Регистрационен № 12494  
ИНЖ. ПАВЛИНКА  
МИРОНОВА КОВАЧЕВА  
ЕАСТ  
НАЦИОНАЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОТ САНИРАНЕ И  
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА НА ПГССИ ХРИСТО БОТЕВ" в УПИ  
I-1461, КВ. 77, по плана на гр. Свиленград, Община  
Свиленград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ЧАСТ : ЕЛЕКТРО

ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ


ЧЕРТЕЖ: ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА РТ

М 1:50

ДАТА: 08.2015г.

ЕЛЕКТРО. И КИПА	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
СЪЛАСУВАЛИ:	
ПРОЕКТАНТ	арх. О. БАЛАБАНОВА
КОНСТРУКТОР	ИНЖ. И. ПЕТКОВ
ПУСО	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
ПБ	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
ОВК	С. ПАРАПАНОВ
ЕНЕРГИЙНА Е-ФЕКТ.	С. ПАРАПАНОВ
ПБЗ	ИНЖ. И. ПЕТКОВ
ИНВЕСТИТОР	

ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО СВТ 3x4 мм<sup>2</sup> от ГРТ



ПВВМ-Б1 3x1.5 mm<sup>2</sup>  
ПВВМ-Б1 3x2.5 mm<sup>2</sup>

Токов кръв	№	2	3	ОБЩО
Лампен излез	бр.	-	9	9
Конгт. излез	бр.	3	-	6
Инст. мощност	kW	0.75	0.36	1.86
Фаза		L?	L?	Ke=0.48
Консултантор		КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	ОСВЕТЛ.
				Рр=0.89kW Iрmax=3.88A

АГАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
 Регистрационен № 12494  
 инж. ГАВЛИНКА МИРОНОВА КОВАЧЕВА  
 ЕАСТ  
 ЧИНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОТ САНИРАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПГССИ ХРИСТО БОТЕВ" в УПИ I-1461, кв. 77, по плана на гр. Свиленград, Община Свиленград

ВЪЗПОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ЧАСТ : ЕЛЕКТРО  
 ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧЕРТЕЖ: ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА РТ

М 1:50  
 08.2015г.  
 ДАТА:

ЕЛЕКТРО. И КИПА	инж. П. КОВАЧЕВА
СЪГЛАСУВАЛИ:	
ПРОЕКТАНТ	арх. О. БАЛАБАНОВА
КОНСТРУКТОР	инж. И. ПЕТКОВ
ПУСО	инж. П. КОВАЧЕВА
ГБ	инж. П. КОВАЧЕВА
ОВК	С. ПАРАПАНОВ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТ.	С. ПАРАПАНОВ
ГБЗ	инж. И. ПЕТКОВ
ИНВЕСТИТОР	


**ЗАБЕЛЕЖКА:**

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достапа до палците и ръкохватките на коммутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

СВИЛЕНГРАД  
 08.12.2015г.

ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА  
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО

СВТ 5x6 мм2  
от ГРТ2



ПВВМ-51 3x1.5 мм2

ПВВМ-51 3x2.5 мм2

Токов кръг	No	1	2	3	4	5	ОБЩО
Лампен излез	бр.	-	-	-	-	6	6
Конст. излез	бр.	2	2	2	1	-	7
Инст. мощност	кВт	0.50	0.50	0.50	1.00	0.24	2.74
Фаза		L?	L?	L?	L1, L2, L3	L?	$K_e=0.48$
Консуматор	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	ПЛАТФОРМА	ОСВЕТЛ.	$P_p=1.31kW$ $I_{pmax}=5.71A$

ЕЛЕКТРО. И КЪПА	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
СЪГЛАСУВАЛИ:	
ПРОЕКТАНТ	арх. О. БАБАЯНОВА
КОНСТРУКТОР	ИНЖ. И. ПЕТКОВ
ПУСО	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
ПБ	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
ОВК	С. ПАРАПАНОВ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТ.	С. ПАРАПАНОВ
ПБЗ	ИНЖ. И. ПЕТКОВ
ИНВЕСТИТОР	

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Доставка до палиците и ръкохватките на коммутационните апарати се осъществява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. Примяна тила на апаратурата да се преизчисли схемата.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 12494

ИНЖ. ПАВЛИНКА  
МИРОНОВА КОВАЧЕВА

ЕАСТ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВООТПОСОБНОСТ

ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОТ САНИРАНЕ И  
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА НА ПГСИ ХРИСТО БОТЕВ" в УПИ  
I-1461, КВ. 77, по плана на гр. Свиленград, Община  
Свиленград

ВЪЗПОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ЧАСТ : ЕЛЕКТРО

ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧЕРТЕЖ: ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА РТ

М 1:50


ДАТА:

08.2015г.

ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА  
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО

СВТ 3x4 мм<sup>2</sup>  
от ГРТ 3

Табло полцестерно,  
вериден монтаж



ПВВМ-Б1 3x1.5 mm<sup>2</sup>

ПВВМ-Б1 3x2.5 mm<sup>2</sup>

Токлов кръг	№	ОБЩО
Лампен излез	6	6
Конгл. излез	2	2
Индл. мощност	0.50	0.24
Фаза	L?	L?
Ke		Ke=0.48
Консуматор		Pr=0.36kW Iрmax=1.54A
КОНТАКТИ		ОСВЕТЛ.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ И  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
Регистрационен № 12494  
инж. ПАВЛИНКА  
МИРОНОВА КОВАЧЕВА  
ПОДПИС  
ЕАСТ  
ЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОПОСОБНОСТ

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ САНИРАНЕ И  
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА НА ПГССИ ХРИСТО БОТЕВ" в УПИ  
I-1461, кв. 77, по плана на гр. Свиленград, Община  
Свиленград

ВЪЗПОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО  
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧЕРТЕЖ: ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА РТ

М 1:50  
ДАТА: 08.2015г.


ЕЛЕКТРО. И КИТА	инж. П. КОВАЧЕВА
СЪГЛАСУВАЛИ:	
ПРОЕКТАНТ	арх. О. БАЛАБАНОВА
КОНСТРУКТОР	инж. И. ПЕТКОВ
ПУСО	инж. П. КОВАЧЕВА
ПБ	инж. П. КОВАЧЕВА
ОВК	С. ПАРАПАНОВ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТ.	С. ПАРАПАНОВ
ПБЗ	инж. И. ПЕТКОВ
ИНВЕСТИТОР	

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

СВИЛЕНГРАД  
16.12.2015

ОЦЕНКА:  
 С протокол № 16 / 02.02.2015г.



9	10	11	11	11	11	ОБЩО
13	5	7	9	9	11	76
-	-	-	3	3	4	23
353	0.2	0.56	1.11	1.11	1.44	11.23
L2	L3	L3				Ke=0.48
ЗЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	РТ ЗАЛА12	РТ ЗАЛА14	РТ ЗАЛА15	Pr=5.38kW Iprmax=7.81A

КАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
 ОБЛАСТНОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 12494

инж. ГЯВЛИНКА  
 МИРОНОВА КОВАЧЕВА


ЕАСТ

ОБЛАСТНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ЕЛЕКТРО. И КИПа	инж. П. КОВАЧЕВА		ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОТ САНИРАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПГССИ ХРИСТО БОТЕВ" в УПИ I-1461, КВ. 77, по плана на гр.Свиленград, Община Свиленград ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ЧАСТ : ЕЛЕКТРО ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЧЕРТЕЖ: ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА РТ М 1:50 ДАТА: 08.2015г.
СЪГЛАСУВАЛИ:			
ПРОЕКТАНТ	арх. О. БАЛАБАНОВА		
КОНСТРУКТОР	инж. И. ПЕТКОВ		
9-3. ПУСО	инж. П. КОВАЧЕВА		
ПБ	инж. П. КОВАЧЕВА		
ОВК	С. ПАРАПАНОВ		
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТ.	С. ПАРАПАНОВ		
ПБЗ	инж. И. ПЕТКОВ		
ИНВЕСТИТОР			

ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА  
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО

Табло полустерно,  
вериден монтаж



ПВМ-51 3x1.5 mm<sup>2</sup>  
ПВМ-51 3x2.5 mm<sup>2</sup>  
СВТ 5x2.5 mm<sup>2</sup>

СВТ 3x4 mm<sup>2</sup>

Консуматор	СТАЯ	КОНТАКТИ	КАНЦЕЛАР.	ОСВЕТЛ.	ДЕЖУРНО	ОСВЕТЛ.	34-РТ ЗАЛА	35-РТ ЗАЛА	36-РТ ЗАЛА	ОБЩО
Токов кръв	1	2	3	4	5	6	7	8	9	29
Лампен излаз	-	-	6	2	6	6	9	2	2	12
Конгт. излаз	2	4	-	-	2	2	2	2	2	12
Инст. мощност kW	0.50	1.00	0.32	0.016	0.74	0.74	0.86	0.86	0.86	4.176
Фаза	L1	L2	L3	L1	L1	L1	L2	L2	L2	Ke=0.48
Консуматор	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	ДЕЖУРНО	ОСВЕТЛ.	34-РТ ЗАЛА	35-РТ ЗАЛА	36-РТ ЗАЛА	Рр=2.00kW Iрmax=8.7A

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осъществява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на абстрактните прекъсвачи е свързан с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

ЕЛЕКТРО. И КИПА	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
СЪЛАСУВАЛИ:	
ПРОЕКТАНТ	арх. О. БАЛБАБАНОВА
КОНСТРУКТОР	ИНЖ. И. ПЕТКОВ
ПУСО	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
ПБ	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
ОВК	С. ПАРАГАНОВ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТ.	С. ПАРАГАНОВ
ПБЗ	ИНЖ. И. ПЕТКОВ
ИНВЕСТИТОР	

ОПРЕДЕЛЕН  
С проект № 16 / 03.12.2015  
на ЕС - Община Свиленград

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
Регистрационен № 12494  
ИНЖ. ПАВЛИНКА  
МИРОВА КОВАЧЕВА  
ЕАСТ  
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСТРОЙНОСТ

ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОТ САНИРАНЕ И  
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА НА ПГСИ ХРИСТО БОТЕВ" в УПИ  
I-1461, КВ. 77, по плана на гр. Свиленград, Община  
Свиленград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ЧАСТ : ЕЛЕКТРО  
ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ


ЧЕРТЕЖ: ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА РТ

М 1:50  
ДАТА: 08.2015г.

ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА  
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО

Табло полвестерно,  
вериден монтаж

САВТ 4x25 mm<sup>2</sup>



ПВМ-61 3x1.5 mm<sup>2</sup>

ПВМ-61 3x2.5 mm<sup>2</sup>

СВТ 5x2.5 mm<sup>2</sup>

СВТ 5x10 mm<sup>2</sup>

СВТ 3x4 mm<sup>2</sup>

Токов кръв	No	1	2	3	4	5	6	7	8	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	-	-	4	8	5	4	4	29	34
Конст. излаз	бр.	3	2	-	-	-	-	-	12	17
Инст. мощност	кВт	0.75	0.5	0.16	0.274	0.204	0.160	0.60	4.176	6.82
Фаза		L1	L2	L3	L1	L1	L1			Ke=0.48
Консуматор		КОНТАКТИ ГАРАЖ	КОНТАКТИ КАНЦЕЛАР ГАРАЖ	ОСВЕТЛ. ОСВЕТЛ. ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ. ОСВЕТЛ. КОРИДОР ОСВЕТЛ.	ДЕЖУРНО ОСВЕТЛ.	РТ ЗАПА 37РТ ЗАПА	ЗАПА 38	РТ 4	Pr=3.27kW Iрmax=5.9A

ЕЛЕКТРО. И КИЛТА	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
СЪЛТАСУВАЛИ:	
ПРОЕКТАНТ	арх. О. БАЛАБАНОВА
КОНСТРУКТОР	ИНЖ. И. ПЕТКОВ
ПУСО	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
ПБ	ИНЖ. П. КОВАЧЕВА
ОВК	С. ПАРАПАНОВ
ЕНЕРГИЙНА ЕОБЕКТ.	С. ПАРАПАНОВ
ПБЗ	ИНЖ. И. ПЕТКОВ
ИНВЕСТИТОР	


ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осъществява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 12494

ИНЖ. ПАВЛИНКА  
МИРОНОВА КОВАЧЕВА



ЕАСТ

ОБЛАГНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ САНИРАНЕ И  
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА НА ПГССИ ХРИСТО БОТЕВ" в УПИ  
I-1461, кв. 77, по плана на гр. Свиленград, Община  
Свиленград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧЕРТЕЖ: ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА РТ


М 1:50

ДАТА:

08.2015г.

ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО

Табло метално, вѐраген монтаж



ОЦЕНЕН  
 № 16 / 03 / 2015  
 на ЕС - Община Свиленград  
 Подпис

Токов кръг	No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	-	-	-	12	5	1	10	4	7	9	9	9	9	9	9	11	9	9	9	11	9	6	157
Конт. излаз	бр.	1	4	4	-	-	-	-	-	-	9	9	2	2	5	2	3	2	2	2	3	6	7	49
Инст. мощност	kW	1.00	1.00	1.00	0.296	0.20	0.020	0.40	0.16	0.056	0.86	0.86	0.86	0.86	2.61	0.86	1.19	0.86	0.86	0.86	1.19	1.86	2.74	20.60
Фаза		L1	L2	L3	L1	L1	L1	L2	L1	L1														
Консуматор		КЛИМАТИК	КОНТАКТИ СТАЯ 24	КОНТАКТИ СТАЯ 28	ОСВЕТЛ. СТАЯ 28	ОСВЕТЛ. КОРИДОР	ОСВЕТЛ. СЪЛБИ	ОСВЕТЛ. КОРИДОР	ОСВЕТЛ. СТАЯ 24	ДЕЖУРНО ОСВЕТЛ.	РТ ЗАЛА 18	РТ ЗАЛА 19	РТ ЗАЛА 20	РТ ЗАЛА 21	РТ ЗАЛА 22	РТ ЗАЛА 23	РТ ЗАЛА 25	РТ ЗАЛА 27	РТ ЗАЛА 29	РТ ЗАЛА 30	РТ ЗАЛА 31	РТ ЗАЛА 33	РТ ЗАЛА 33	Общо
																								Ke=0.48
																								Pr=9.89kW Iрmax=15.86A

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
 Регистрационен № 12494  
 МИРОСЛАВ ПЛАВЛИНКА  
 МИРОСЛАВ КОВАЧЕВА  
 ЕАСТ  
 ПОДПИС

ЕЛЕКТРО. И КИПа	инж. П. КОВАЧЕВА	
СЪГЛАСУВАЛИ:		
ПРОЕКТАНТ	арх. О. БАЛАБАНОВА	
КОНСТРУКТОР	инж. И. ПЕТКОВ	
ПУСО	инж. П. КОВАЧЕВА	
ПБ	инж. П. КОВАЧЕВА	
ОВК	С. ПАРАПАНОВ	
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТ.	С. ПАРАПАНОВ	
ПБЗ	инж. И. ПЕТКОВ	
ИНВЕСТИТОР		

ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ САНИРАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПГССИ ХРИСТО БОТЕВ" в УПИ I-1461, КВ. 77, по плана на гр.Свиленград, Община Свиленград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД


ЧАСТ : ЕЛЕКТРО  
 ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧЕРТЕЖ: ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА РТ

М 1:50  
 08.2015г.

ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА  
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО

СВТ 4x35 мм<sup>2</sup>



ОЦЕНЕН:  
№ 16/08.12.2015  
на 70-Община Св.Иларион

Токъв кръг	№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	-	-	-	-	13	4	4	9	9	9	9	9	8	9	9	157	76	322
Конт. излаз	бр.	4	3	4	1	-	-	-	-	9	5	9	3	3	2	2	49	23	117
Инст. мощност	kW	1.00	0.75	1.00	1.00	0.257	0.160	0.60	0.236	3.61	2.36	3.36	1.11	1.07	0.86	0.86	20.60	11.23	49.9
Фаза		L1	L2	L3	L1,L2,L3	L1	L1	L2	L1										Ke=0.48
Консуматор		КОНТАКТИ СТАЯ 8	КОНТАКТИ СТАЯ 9	КОНТАКТИ СТАЯ 10	ПЛАТФОРМА	ОСВЕТЛ. КОРИДОР	ОСВЕТЛ. СТАЯ 8	ОСВЕТЛ. СТАЯ 9,10	ДЕЖУРНО ОСВЕТЛ.	РТ ЗАЛА 1	РТ ЗАЛА 2	РТ ЗАЛА 3	РТ ЗАЛА 4	РТ ЗАЛА 5	РТ ЗАЛА 7	РТ ЗАЛА 11	ГРТ 2		Pr=23.95kW I <sub>расч</sub> =38.9A

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
Регистрационен № 12494  
инж. ПАВЛИНКА  
МИРОНОВА КОВАЧЕВА  
ЕАСТ  
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

ЕЛЕКТРО. И КИПа	инж. П. КОВАЧЕВА	<i>[Signature]</i>
СЪГЛАСУВАЛИ:		
ПРОЕКТАНТ	арх. О. БАЛАБАНОВА	<i>[Signature]</i>
КОНСТРУКТОР	инж. И. ПЕТКОВ	<i>[Signature]</i>
ПУСО	инж. П. КОВАЧЕВА	<i>[Signature]</i>
ПБ	инж. П. КОВАЧЕВА	<i>[Signature]</i>
ОВК	С. ПАРАПАНОВ	<i>[Signature]</i>
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТ.	С. ПАРАПАНОВ	<i>[Signature]</i>
ПБЗ	инж. И. ПЕТКОВ	<i>[Signature]</i>
ИНВЕСТИТОР		

ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ САНИРАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПГСОСИ ХРИСТО БОТЕВ" в УПИ I-1461, КВ. 77, по плана на гр. Свиленград, Община Свиленград	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД	
ЧАСТ : ЕЛЕКТРО	ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧЕРТЕЖ: ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА РТ	
ДАТА:	М 1:50 08.2015г.