

Проектант: инж.Иван Георгиев Петков-специалност ПГС

Възложител: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

Обект: "ОСНОВЕН РЕМОНТ, САНИРАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА "ПГССИ ХРИСТО
БОТЕВ" в УПИ I- 1461, кв.77 по плана на гр.Свиленград

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

ФАЗА: ТП

Съгласували:


част Арх. /арх.О.Балабанова/

част Ел, КИПа /инж.П.Ковачева/

част ПБ, УСО /инж.П.Ковачева/

част ПБЗ /инж.И.Петков/


част ЕЕ, ОВК /инж.С.Парапанов/



гр.Свиленград
15-09-2015г.

Проектант:.....

Възложител:.....



Обект: "Основен ремонт, саниране и подобряване на образователната инфраструктура на "ПГССИ Христо Ботев" в УПИ I- 1461, кв.77 по плана на гр.Свиленград

Възложител: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

С протокол № 16/09.09.2015г.
на
Правоспособност

Сградата на "ПГССИ Христо Ботев" е двуетажна с монолитна стоманобетонена конструкция, която се състои от ивични основи, носещи тухлени стени, колони, греди и стоманобетонени плочи. Покрива е изпълнен с дървена носеща конструкция и керемиди. Конструкцията на сградата е в добро състояние, критерий за което са липсата на пукнатини в зидовете и липсата на големи деформации в носещите елементи на конструкцията. С основния ремонт на сградата се предвижда да се сменят керемидите и дъсчената обшивка на покрива. Покривната конструкция е без големи деформации, което показва че е в добро състояние. Възможно е в малки участъци да се наложи смяна на някои елементи от носещата конструкция. Дъсчената обшивка да се смени с OSB-18мм., като върху него се положи един слой воалит и се наковат летви с размери 3см/4см. към които се закрепват керемидите. Детайла за топлоизолация на покрива да се изпълни съгласно архитектурния проект. При изпълнението на строителните работи да се спазват изискванията на плана за безопасност и здраве.

Съгласували:

част Арх. /арх.О.Балабанова/


част Ел, КИПа /инж.П.Ковачева/

част ПБ, УСО /инж.П.Ковачева/

част ПБЗ /инж.И.Петков/

част ЕЕ, ОВК /инж.С.Парапанов/

16.12.2015г.



Изготвил:

/ инж.Иван Петков/

гр.Свиленград
15.09.2015г.

