



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД**

## **ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ**

**ОБЕКТ: "ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  
НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №9, кв. „Простор“**


**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:** УПИ I, кв. 315 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград

## **ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ**

## **ЧАСТ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ**

Съгласували:	
Част Архитектурна	
Част Конструктивна	
Част Електрическа	
Част ПБ	
Част ПУСО	
Част ПБЗ	



 <b>БУЛГАРСКА КАМРА НА ЕНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ</b>	<b>ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСТОПОСОБНОСТ</b>	
	Регистрационен № 06936	
<b>Сепция:</b>  <b>ОВХКТТ</b>  Части на проекта: по улостовечение за ППИ	<b>инж. МАРИЯ</b> <b>ХРИСТОВА МЕРДЖАНОВА</b>  <b>Подпись:</b> 	
<b>ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППИ ЗА ДЕЙЧАЩАТА ГОДИНА</b>		

### **ПРОЕКТАНТ:**

*/инж. Мария Мерджанова /*

## **ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

<http://www.english-test.net>

№	<b>СЪДЪРЖАНИЕ</b>
1	<p>Обяснителна записка</p> <p>а) Описание на функционалното предназначение на сградата</p> <p>б) Изчислителни параметри на външният въздух и проектни параметри на вътрешния</p> <p>в) Описание на разположението, ориентацията и основните геометрични характеристики</p> <p>г) Топлинни характеристики на конструктивните елементи на сградата, технически</p> <p>д) Описание на проектираните системи за отопление/охлажддане и вентилация на сградата и техническите им характеристики:</p> <p>е) Режими на обитаване на сградата, отоплявани зони, охлаждани зони, брой на обитателите.</p> <p>ж) Консуматори на енергия</p> <p>з) Изчислени показатели, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструкции на сградата.</p>
2	<p>Показателите, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструкции на сградата</p> <p>2.1. Годишната потребна енергия за отопление, вентилация, БГВ и охлажддане</p> <p>2.2. Годишната потребна енергия за отопление.</p> <p>2.3. Годишната потребна енергия за вентилация.</p> <p>2.5. Годишната потребна енергия за БГВ.</p> <p>2.6. Годишната спестена енергия от рекуператори.</p>
3	<p>Брутната и първичната енергия за сградата.</p> <p><u>Изчисляване коефициентите на топлопреминаване U</u></p> <p>C1 ВЪНШНА СТЕНА - Фасаден панел 20 см + 10 см. EPS</p> <p>C3 ВЪНШНА СТЕНА - Фасаден панел 20 см + 10 см. Каменна вата</p> <p>C4 ВЪНШНА СТЕНА - СБ парапет съществуващ +YTONG 10cm + 10 см. EPS</p> <p>C6 ВЪНШНА СТЕНА - ИТОНГ 12,5 см + 10 см. EPS</p> <p>ПР Външни прозорци</p> <p>ВР Външни врати</p> <p>T1 ТАВАН терасовиден - граничен с външен въздух (мозаечни плочки)</p> <p>T2 ТАВАН граничен с външен въздух - покрив с битумно покритие</p> <p>T3 ТАВАН граничещи с под-покривно пространство с височина по-доляма от 30 см.</p> <p>П1 Под на отопляем обем над не отопляем подземен етаж.</p> <p>П2 Под граничещ с външен въздух (над проходи, открити пространства и еркери)</p>



# ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

на инвестиционен проект

съгласно Наредба № 7

**Обект: "ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №9, кв. Простор"**

**Местоположение на обекта: УПИ I, кв. 315 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград**

**Фаза: Технически Проект**

## 1. Обяснителна записка.

### a) Описание на функционалното предназначение на сградата:

Многофамилната жилищна сграда с административен адрес УПИ I, кв. 315 по плана за регулация и застрояване на , гр. Свиленград, общ. Свиленград, която е енергийно обследвана, се състои от две секции - вход А и вход Б с по пет етажа и сутерен. Сградата функционира при непрекъснат 24 часов режим на работа, включително в почивни и празнични дни. Общият брой самостоятелни обекти с жилищно предназначение в сградата е 30 бр., а броя на живущите е 73 души. Сградата е построена през 1981г. по строителна система едропанелно жилищно строителство /ЕДЖС/.

Стените на сградата са изпълнени от стоманобетонови елементи (панели) с междинна топлинна изолация керамзитобетон с дебелина 20 см и със заводско покритие от вароциментова мазилка. Хоризонталните фуги между панелите са компрометирани, незашитени, открити и позволяват при обилни валежи проникването на вода в жилищните помещения. Обработката на фасадите е със: ситнопръскана мазила с цокъл бучарда. По време на експлоатация на сградата е извършвана частична допълнителна топлинна изолация по отделни части от фасадите, изпълнена по различен начин и с различни материали. Външните прозорци и врати на сградата са изпълнени от дървена слепена дограма с двойно стъкло. В процеса на експлоатация на сградата дограмата е частично подменяна с PVC дограма със стъклопакет на жилищните помещения и остькляване на някои балкони с метална дограма с еденично стъкло. При някои апартаменти балконите са затворени с PVC дограма със стъклопакет, а другаде са усвоени изцяло като жилищна площ. Всички неподменени прозорци и врати на сградата са в лошо състояние и с висок коефициент на топлопреминаване. Покривът на сградата е „студен“ покрив с неотопляемо подпокривно пространство, а малка част (където е направено приобщаване на тераси) се е оформил като плосък „топъл“ покрив. Покривът не е топлоизолиран. Подът на сградата е под над неотопляем сутерен. Там където има приобщаване на тераси, подът е оформлен като под граничещ с външен въздух (еркер). Подът не е топлоизолиран. В сградата няма изградена отопителна система.

В сградата няма инсталирана вентилационна система. В сградата няма изградена охладителна система. БГВ в сградата се използва от електрически бойдери.

Електрическата инсталация не е в много добро състояние. Осветлението е създадено за обекта е разработено Обследване за енергийна ефективност от фирма „ПРОИНВЕСТ“ 2007 ЕООД.

Съгласно чл.4 ал.1 точка 1 от Наредба 7, техническият показател за енергийна ефективност при проектиране на сградата е:

Техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите са изисквания за енергийна ефективност и се изразяват като интегриран показател (интегрирана енергийна характеристика на сградата) на сграда или топлинна зона в сграда, изразен в числови граници по скала на класовете на енергопотребление за съответното предназначение на сградите

Интегриран показател за енергийна ефективност на сградите по чл. 1 ал. 2 е специфичният годишен разход на първична енергия в kWh/m<sup>2</sup> годишно или в kWh/m<sup>3</sup> годишно за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди, потребяващи енергия, на един квадратен метър от общата кондиционирана площ на сградата (Акнд.) или на един кубичен метър кондициониран обем (Vs). Интегрираният показател може да се комбинира със специфични изисквания към други показатели за разход на енергия на сградите.

### б) Изчислителни параметри на външният въздух и проектни параметри на вътрешния климат в зависимост на категорията на топлинната среда на сградата:

**6.1** Изчислителните параметри на външният въздух са съгласно Таблица 2 от Приложение 2 на Наредба 7 - за 8-та климатична зона "Южна България".

**6.2** Проектните параметри на вътрешният климат са определени съгласно Наредба 15 от 2005 г. Те са приети по таблица 1 от Приложение 12 (съгласно чл.195 ал.1) на Наредбата и са:

- Категория на обитаемата среда "C" - температура за жилищна сграда  $22^{\circ}\pm3^{\circ}\text{C}$

Средната температура на вътрешният въздух за целият отопляем обем в зимен отоплителен и летен охладителен режим е определени в зависимост от нормативните стойности за вътрешните температури на три основни зони:

Зона 1 - Обитаеми стаи. С обем.	V1	= 2364,6 [m <sup>3</sup> ]
Зона 2 - Коридори, антreta и WC.	V2	= 1365 [m <sup>3</sup> ]
Зона 3 - Общи части на сградата	V3	= 646,8 [m <sup>3</sup> ]

**в) Описание на разположението, ориентацията и основните геометрични характеристики на сградата.**

Жилищната сграда е съседска в гр. Свиленград. Тя е част от комплексно застрояване, като архитектурния образ на сградата е съобразен с околните градски застройки. Главната и фасада е ориентирана на югоизток.

**г) Топлинни характеристики на конструктивните елементи на сградата, технически спецификации и характеристики на заложените в проекта строителни продукти;**

Към настоящата разработка са приложени детайли и подробни изчисления, като те са разделени по видове:

1. За различни видове външни стени, прозорци и врати

2. За различни видове тавани

3. За различни видове елементи граничещи с земен почвен слой и еркери

**д) Описание на проектирани системи за отопление/охлаждане и вентилация на сградата и техническите им характеристики:**

**ОТОПЛЕНИЕ И КЛИМАТИЗАЦИЯ**

Системите за отопление на сградата са решени индивидуално от всеки собственик. Част от обитателите (24%) ползват печки на твърдо гориво.

Останалата част от помещението се отопляват на електрически ток с ел. печки или подобни уреди. По фасадата на сградата са поставени и сплит климатици, които се ползват цялогодишно.

**ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ**

В сградата няма изградени вентилационни инсталации.

**БИТОВО ГОРЕЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ (БГВ)**

Сградата не е централно водоснабдена с топла вода за битови нужди. За подгряване на водата за битови нужди се използват индивидуални електрически бойлери за всеки апартамент.

**е) Режими на обитаване на сградата, отоплявани зони, охлаждани зони, брой на обитателите.**

Броя на хората обитаващи сградата е приет: 73 человека.

Режима на обитаване на сградата и графика за отопление/охлаждане е приет съгласно приложените таблици:

График на обитателите [часа/ден]	График отопление (охл.) [часа/ден]
През работни дни	16
Събота	24
Неделя	24

**ж) Консуматори на енергия и приети проектни функционални режими по групи технически уреди и системи.**

Консуматорите на енергия се делят на две основни групи - влияещи на топлинния баланс на сградата и не влияещи. Машините и съоръженията, които не отделят топлина при работата си в отопляемият обем са не влияещи. Описани са по-долу.

Вид на уреди и машини инсталирани на обекта	изчислителна мощност
1 Невлияещи на топлинния баланс.	1,0 kW
2 Влияещи на топлинния баланс.	2,2 kW

**з) Изчислени показатели, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструкции на сградата.**

Таблица с годишно потребни топлинни по видове			
Вид на годишно потребна енергия	изчислена в точка	Референтна енергия [kWh]	Потребна енергия [kWh]
1 За отопление.	2.2	79769	34192
2 За вентилация.	2.3	0	0
3 За БГВ	2.4	36990	36990
4 За охлаждане	2.5	43053	47828
Общо	159812	119010	

Вид на външното ограждение	У реф. [W/m <sup>2</sup> K]	У реални [W/m <sup>2</sup> K]
1 Стени	0,28	0,26
2 Тавани	0,29	0,28
3 Подове	0,48	0,35
4 Прозорци	1,41	1,53

Годишни консумации на енергия от сградата	
Брутна енергия (реална)	111332
Брутна енергия (референтна)	146564
Първична енергия (реална)	311135
Първична енергия (референтна)	386361
Годишна енергия за уреди и осветление	kWh
1 Влияещи на топлинния баланс	19360
2 Невлияещи на топлинния баланс	8322
Общо	27682

Обобщени характеристики на сградата	
Брутен обем	5739 m <sup>3</sup>
Нетен отопляем обем	4376 m <sup>3</sup>
Отопляема площ (разг.)	2084 m <sup>2</sup>
Площ на външни стени	1059 m <sup>2</sup>
Площ прозорци и врати	406 m <sup>2</sup>
Площ на покрива	444 m <sup>2</sup>
Площ на пода	444 m <sup>2</sup>
Сума на всички видове гориво	26533 m <sup>3</sup>

Изчислени са стойности за денградусите: **1986,0** за режим отопление и **158,70** за режим охлажддане.

Енергията консумирана за отопление, вентилация, БГВ, охлажддане, осветление и уреди е **146692 kWh/m<sup>2</sup>.a**  
Референтната стойност на същата тази енергия е: **187493 kWh/m<sup>2</sup>.a**

Първичната енергия за отопление е изчислена с обобщения коефициент "ер", определен съответно  
при посочените проценти: 76% ел.отопителни тела и 24% дърва.

В конкретният обект има 2 използвани енергоносители:

1 Електроенергия	99609 ,[kWh]	със	ер.i =	3,00	Qp.1 =	298826 ,[kWh]
2 Дърва за огрев	11723 ,[kWh]	със	ер.i =	1,05	Qp.2 =	12309 ,[kWh]

Общото количество първична енергия което консумира сградата за 1 година е: Qp. = **311135 ,[kWh]**

Общото количество първична енергия за референтна сградата за 1 година е: Qp. = **386361 ,[kWh]**

Емисии въглероден диоксид: 82,1тона/година.


#### НАРЕДБА № 7 ОТ 2004 Г. ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ

(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 85 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 27 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 15.07.2015 Г.)

#### Оценка съответствието на проекта с изискванията за енергийна ефективност

Техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите са изисквания за енергийна ефективност и се изразяват като интегриран показател (интегрирана енергийна характеристика на сградата) на сграда или топлинна зона в сграда, изразен в числови граници по скала на класовете на енергопотребление за съответното предназначение на сградите

Интегриран показател за енергийна ефективност на сградите по чл. 1, ал. 2 е специфичният годишен разход на първична енергия в kWh/m<sup>2</sup> годишно или в kWh/m<sup>3</sup> годишно за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди, потребяващи енергия, на един квадратен метър от общата кондиционирана площ на сградата (Аконд.) или на един кубичен метър кондициониран обем (Vs). Интегрираният показател може да се комбинира със специфични изисквания към други показатели за разход на енергия на сградите.  
Изчисляване на първична енергия



В част ЕЕ е изчислена и енергията необходима за работата на климатичните машини на обекта. В обследването това не е взето в предвид. Ако се изключи охлажддането от крайният резултат, годишното потребление на първична енергия ще спадне от 149,3 на 126,3 kWh/m<sup>2</sup> годишно. В обследването това число е **132 kWh/m<sup>2</sup>.a**

<u>EP<sub>min</sub></u>	<b>ПЪРВИЧНА ЕНЕРГИЯ</b>	<u>EP<sub>max</sub></u>
96	< <b>126,3</b> <	190 kWh/m <sup>2</sup> .a

#### Сградата отговаря на клас "B" от скалата на класовете на енергопотребление в сгради

Сградата **отговаря** на изискванията на Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) (1) Съответствието с изискванията за енергийна ефективност на сградите се приема за изпълнено, когато стойността на интегрирания показател - специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m<sup>2</sup>, съответства най-малко на следния клас на енергопотребление:

1. "B" - за нови сгради, които се въвеждат за първи път в експлоатация, и за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация след 1 февруари 2010 г.;

2. "C" - за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация до 1 февруари 2010 г. включително;

Клас	EP <sub>min</sub> , kWh/m <sup>2</sup>	EP <sub>max</sub> , kWh/m <sup>2</sup>	жилищни сгради
A+	<	48	
A	48	95	
B	96	190	
C	191	240	
D	241	290	
E	291	363	
F	366	435	
G	>	435	

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
	Регистрационен № 06936	
	инж. МАРИЯ	
	ХРИСТОВА МЕРДЖАНОВА	
	Подпис:	
	Валидно за 1 година	

2. Изчисляване на показателите, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструкции на сградата.

## 2.1. Определяне на годишната потребна енергия за отопление, вентилация, БГВ и охлаждане

Определя се по следното балансово уравнение:

$$Q = Q_H + Q_V + Q_W + Q_C - Q_r, [\text{kWh}]$$

	$Q = \underline{119010}, [\text{kWh}]$ - за заложените в проекта детайли на конструктивните елементи.
където:	$Q_H = 34192, [\text{kWh}]$ - годишна потребна енергия за отопление. Определена в точка 2.2
	$Q_V = 0, [\text{kWh}]$ - годишна потребна енергия за вентилация. Определена в точка 2.3
	$Q_W = 36990, [\text{kWh}]$ - годишна потребна енергия за БГВ. Определена в точка 2.4
	$Q_C = 47828, [\text{kWh}]$ - годишна потребна енергия за охлаждане. Определена в точка 2.5
	$Q_r = 0,0, [\text{kWh}]$ - годишна спестена енергия от рекуператори. Определена в точка 2.6

За определяне на енергийният клас на сградата е необходимо да се определи тази енергия и за сграда изпълнена с референтни стойности на коефициентите на топлопреминаване. Те са описани по-долу:

	$Q = \underline{159812}, [\text{kWh}]$ - с референтни стойности на топлопреминаване за елементите
	$Q_H = 79769, [\text{kWh}]$ - годишна потребна енергия за отопление. Определена в точка 2.2
	$Q_V = 0, [\text{kWh}]$ - годишна потребна енергия за вентилация. Определена в точка 2.3
	$Q_W = 36990, [\text{kWh}]$ - годишна потребна енергия за БГВ. Определена в точка 2.4
	$Q_C = 43053, [\text{kWh}]$ - годишна потребна енергия за охлаждане. Определена в точка 2.5
	$Q_r = 0,0, [\text{kWh}]$ - годишна спестена енергия от рекуператори. Определена в точка 2.6

## 2.2. Определяне на годишната потребна енергия за отопление.

Определя се за всеки месец по формулата:

$$Q_{H,nd} = Q_{H,nt} - \eta_{H,ng} \cdot Q_{H,gn}, [\text{kWh}]$$

където:	$Q_{H,nt}$ , [ $\text{kWh}$ ] потребна енергия за отопляване на зоната за изчисляваният месец
	$Q_{H,gn}$ , [ $\text{kWh}$ ] топлинни печалби в зоната определени за месеца

$\eta_{H,ng}$  - коефициент на оползотворяване на топлинните печалби. Формулата по която се смята зависи от стойността на  $\gamma_H = \frac{Q_{H,gn}}{Q_{H,nt}}$

Като при:

$$\gamma_H > 0 \text{ и } \gamma_H \neq 1 \text{ важи формулата: } \eta_{H,ng} = \frac{1 - \gamma_H^{\alpha_H}}{1 - \gamma_H^{\alpha_H+1}}$$

$$\gamma_H = 1 \text{ важи формулата: } \eta_{H,ng} = \alpha_H / (\alpha_H+1) = 6,6373 / 7,6373 = 0,869$$

$$\gamma_H < 0 \text{ важи формулата: } \eta_{H,ng} = 1 / \gamma_H$$

численият параметър  $\alpha_H$  се определя по формулата:  $\alpha_H = \alpha_{H,0} + \tau / \tau_{H,0}$

където:  $\alpha_H = 1 + 84,559 / 15 = 6,6373$

с референтни стойности на  $U$ , параметъра  $\alpha_H = 3,819$  в изчисленията е ползван реалният параметър!

$$\tau = \frac{C_m}{H_{tr,adj} + H_{ve,adj}} = \frac{169926}{1408,1 + 601,49} = 84,559, \text{h - време константа}$$

$$H_{tr,adj} = 1408,1, [\text{W/K}] \text{ коефициент на пренос на топлина през ограждащите елементи. Точка 4.2}$$

$$H_{ve,adj,p} = 2364,8, [\text{W/K}] \text{ също, но референтен}$$

$$\alpha_{H,0} = 1$$

$$\tau_{H,0} = 15$$

$C_m = 169926, [\text{Wh/K}]$  е ефективният топлинен капацитет на зоната. По таблица 14 от Приложение 3. От нея отчитаме за тежка сграда  $72,22$ .  $A_f = 72,22 \cdot 2352,9$

$H_{tr,adj} = 1408,1, [\text{W/K}]$  коефициент на пренос на топлина през ограждащите елементи. Точка 4.2

$H_{tr,adj,p} = 2364,8, [\text{W/K}]$  също, но референтен

$H_{ve,adj} = 601,5, [\text{W/K}]$  е коефициента на пренос на топлина от вентилация. Точка 4.3

$H_{ve,adj,p} = 601,5, [\text{W/K}]$  също, но референтен (за вентилациите не се променя).

Определяне на годишната потребна енергия за отопление (по Наредба 7 - 2009)

$$Q_{H,nd}$$

м. №	Месец	$Q_{H,nt}$ реалн. [ $\text{kWh}$ ]	$Q_{H,nt}$ реф. [ $\text{kWh}$ ]	$Q_{gn}$ реалн. [ $\text{kWh}$ ]	$Q_{gn}$ пед. [ $\text{kWh}$ ]	$\gamma_H$	$\alpha_H$	$\eta_{H,ng}$	$Q_{H,nd}$ реалн. [ $\text{kWh}$ ]	$Q_{H,nd}$ реф. [ $\text{kWh}$ ]
1	Януари	25378	36696	13668	13674	0,54	6,64	0,99	11815	23127

2	Февруари	20827	30002	13643	13648	0,66	6,64	0,98	7479	16649
3	Март	16725	23983	16024	16029	0,96	6,64	0,89	2513	9766
4	Април	8542	12135	16186	16191	1,89	6,64	0,52	58	3649
10	Октомври	6081	9021	15743	15748	2,59	6,64	0,39	7	2944
11	Ноември	13958	20358	12828	12833	0,92	6,64	0,90	2378	8773
12	Декември	21953	31854	12068	12074	0,55	6,64	0,99	9989	19884
Общо за годината:								34239	84793	

### Определяне на годишната потребна енергия за отопление с отчитане на DD.

Q<sub>H,nd</sub>

№	Месец	Q <sub>H,ht</sub> реалн [kWh]	Q <sub>H,ht</sub> реф [kWh]	Q <sub>gн</sub> реалн [kWh]	Q <sub>gн</sub> реф [kWh]	γ <sub>H</sub>	α <sub>H</sub>	Q <sub>H,tr</sub> реал [kWh]	Q <sub>H,tr</sub> реф [kWh]	
1	Януари	25378	36696	13668	13674	0,54	6,64	0,99	11815	23127
2	Февруари	20827	30002	13643	13648	0,66	6,64	0,98	7479	16649
3	Март	16725	23983	16024	16029	0,96	6,64	0,89	2513	9766
4	Април	2563	3641	4856	4857	1,89	6,64	0,52	18	1095
10	Октомври	981	1455	2539	2540	2,59	6,64	0,39	1	475
11	Ноември	13958	20358	12828	12833	0,92	6,64	0,90	2378	8773
12	Декември	21953	31854	12068	12074	0,55	6,64	0,99	9989	19884
Общо за годината:								34239	84793	

#### 2.2.1 Определяне на пълните топлинни загуби по месеци.

определят се по формулата:

$$Q_{H,ht} = Q_{ht} = Q_{tr} + Q_{ve}, \text{ [kWh]}$$

където:

$Q_{tr}$ , [kW] - топлинни загуби на зоната от топлопреминаване за месеца

$Q_{ve}$ , [kW] - топлинни загуби на зоната от вентилация за месеца

$$Q_{tr} = 1/1000 \cdot \{( H_{tr} + \Phi_g ) \cdot (\theta_{i,h} - \theta_e) \} t, \text{ [kW]} \text{ формула 3.9 от Наредба 7}$$

Формулата, която отчита тези неща е:

$$Q_{tr} = 0,024 \cdot DD \cdot (H_{tr} + \Phi_g), \text{ [kWh]}$$

За проверка изчислявам един от пълните месеци (януари) по 2-те формули.

$$\text{по 3.9} \quad Q_{tr} = 0,001 \cdot \{(1408,1 + -6,76) \cdot (17,703 - 1,80)\} \cdot 744 = 16577, \text{ [kWh]}$$

$$\text{по върната формула:} \quad Q_{tr} = 0,024 \cdot 492,9 \cdot (1408,1 + -6,76) = 16577, \text{ [kWh]}$$

2-та резултата съвпадат! Т.е. Изчислените дениградуси и формулата са верни и те ще се ползват в табличното представяне на резултата от определянето на загубите по месеци.

Топлинни загуби на зоната от вентилация за месеца се определя по формулата:

$$Q_{ve} = 1/1000 \cdot H_{ve} \cdot (\theta_{i,h} - \theta_e) t, \text{ [kWh]} \text{ формула 3.1 от Наредба 7}$$

$$Q_{ve} = 0,024 \cdot DD \cdot H_{ve}, \text{ [kWh]}$$

във формулите по-горе се ползват:

$H_{tr}$ , [W/K] коефициент на пренос на топлина през приетите ограждащи елементи

$H_{tr,p}$ , [W/K] коефициент на пренос на топлина с референтни ограждащи елементи

$H_{ve}$ , [W/K] коефициент на пренос на топлина с вентилационен въздух

$H_{ve,p}$ , [W/K] също, но референтен. Той е приет еднакъв на изчисления.

Цитираните по-горе стойности са определени в точка 4.2

$\Phi_g$ , [W/K] топлинният поток през земята, причинен от топлинната и инертност по месеци определен е в точка 4.4. Референтната му стойност също е еднаква на изчислителната.

Таблично представяне на резултатите за пълни топлинни загуби по месеци с отчитане на периода на работа на отопителната инсталация и корекция на надморската височина.

№	Месец	коригорани DD	H <sub>tr,p</sub> [W/K]	H <sub>tr</sub> [W/K]	Φ <sub>g</sub> [W/K]	H <sub>ve,p</sub> [W/K]	Q <sub>tr</sub> [kWh]	Q <sub>ve</sub> [kWh]	Q <sub>ht</sub> [kWh]	Q <sub>H,ht</sub> реф [kWh]
1	Януари	492,90	2364,8	1408,1	-6,8	744,0	16577	8801	25378	36696
2	Февруари	399,57	2364,8	1408,1	19,7	744,0	13692	7135	20827	30002
3	Март	316,08	2364,8	1408,1	52,7	744,0	11081	5644	16725	23983
4	Април	46,95	2364,8	1408,1	122,3	744,0	1724	838	2563	3641
10	Октомври	20,65	2364,8	1408,1	-172,9	744,0	612	369	981	1455

11 Ноември	278,72	2364,8	1408,1	-65,4	744,0	8981	4977	13958	20358
12 Декември	431,15	2364,8	1408,1	-30,5	744,0	14255	7699	21953	31854
тази таблица е по моите формули.									

Общо за годината: 66923 35462 102384 147988

Таблично представяне на резултатите за пълни топлинни загуби по месеци по методиката на Наредба 7 за външни ограждения и стени с коефициенти на топлопреминаване по детайли

m №	Месец	$\theta_{\text{н}}$ [°C]	$\theta_{\text{e}}$ [°C]	t [h]	H <sub>н</sub> [W/K]	$\Phi_{\text{g}}$ [W/K]	H <sub>еест</sub> [W/K]	Q <sub>т</sub> [kWh]	Q <sub>ve</sub> [kWh]	Q <sub>ht</sub> [kWh]
1	Януари	17,7	1,8	744	1408,1	-6,8	744,0	16577	8801	25378
2	Февруари	17,7	3,4	672	1408,1	19,7	744,0	13692	7135	20827
3	Март	17,7	7,5	744	1408,1	52,7	744,0	11081	5644	16725
4	Април	17,7	12,5	720	1408,1	122,3	744,0	5748	2794	8542
5	Май	24,0	16,4	744	1408,1	81,0	402,0	8420	2273	10693
6	Юни	24,0	21,0	720	1408,1	137,1	402,0	3338	868	4206
7	Юли	24,0	23,8	744	1408,1	73	402,0	220	60	280
8	Август	24,0	23,5	744	1408,1	-605	402,0	299	150	448
9	Септември	24,0	19,4	720	1408,1	-132,5	402,0	4225	1331	5556
10	Октомври	17,7	13,6	744	1408,1	-172,9	744,0	3795	2286	6081
11	Ноември	17,7	8,4	720	1408,1	-65,4	744,0	8981	4977	13958
12	Декември	17,7	3,8	744	1408,1	-30,5	744,0	14255	7699	21953
Общо за годината:										90631 44017 134648

за външни ограждения и стени с референтни коефициенти на топлопреминаване

m №	Месец	$\theta_{\text{н}}$ [°C]	$\theta_{\text{e}}$ [°C]	t [h]	H <sub>н</sub> [W/K]	$\Phi_{\text{g}}$ [W/K]	H <sub>еест</sub> [W/K]	Q <sub>т</sub> [kWh]	Q <sub>ve</sub> [kWh]	Q <sub>ht</sub> [kWh]
1	Януари	17,7	1,8	744	2364,8	-6,8	744,0	27895	8801	36696
2	Февруари	17,7	3,4	672	2364,8	19,7	744,0	22867	7135	30002
3	Март	17,7	7,5	744	2364,8	52,7	744,0	18339	5644	23983
4	Април	17,7	12,5	720	2364,8	122,3	744,0	9341	2794	12135
5	Май	24,0	16,4	744	2364,8	81,0	402,0	13830	2273	16103
6	Юни	24,0	21,0	720	2364,8	137,1	402,0	5404	868	6273
7	Юли	24,0	23,8	744	2364,8	73	402,0	363	60	423
8	Август	24,0	23,5	744	2364,8	-605	402,0	655	150	804
9	Септември	24,0	19,4	720	2364,8	-132,5	402,0	7394	1331	8725
10	Октомври	17,7	13,6	744	2364,8	-172,9	744,0	6735	2286	9021
11	Ноември	17,7	8,4	720	2364,8	-65,4	744,0	15381	4977	20358
12	Декември	17,7	3,8	744	2364,8	-30,5	744,0	24155	7699	31854
Общо за годината:										152359 44017 196376

Горните 2 таблици се ползват и в точка 2.5 - определяне на потребна енергия за охлажддане.

## 2.2.2 Определяне на пълните топлинни печалби за всяка зона и всеки месец.

определят се по формулата:

$$Q_{\text{gn}} = Q_{\text{int}} + Q_{\text{sol}}, [\text{kWh}]$$

където:  $Q_{\text{int}}$ , [kWh] сумарно количество топлина отделено от вътрешни топлинни източници по месеци  
 $Q_{\text{sol}}$ , [kWh] количество топлина получено от слънцето по месеци

Сумарно количество топлина отделено от вътрешни топлинни източници по месеци се определя по формулата:

$$Q_{\text{int}} = 0,001 \cdot (\Sigma \Phi_{\text{int},k}) \cdot t + 0,001 \cdot (\Sigma (1-b_{\text{tr},l}) \cdot \Phi_{\text{int},l}), [\text{kWh}]$$

$$Q_{\text{int}} = 0,001 \cdot (\Sigma \Phi_{\text{int},k}) \cdot t + 0,001 \cdot (\Sigma (1-b_{\text{tr},l}) \cdot \Phi_{\text{int},l}), [\text{kWh}]$$

където:  $\Sigma \Phi_{\text{int},k} = 8702$ , [W] сума на средните по време стойности на топлинните потоци на източниците на топлина намиращи се в отопляемата зона (вж определянето му по-долу).

$t$ , [h] - продължителността на месеца в часове

$\Phi_{\text{int},l} = 0$ , [W] сума на средните по време стойности на топлинните потоци на източниците на топлина намиращи се в съседна не отопляемата зона. За тази сграда няма.

$$b_{\text{tr},l} = \frac{H_{\text{ue}}}{H_{\text{iu}} + H_{\text{ue}}}, \text{ в Наредба 7 не е дадена формула. Насочват ни към стандарт } \text{БДС EN 13789}$$

В него с  $b$  се бележи редуциращ фактор (adjustment factor) и това е формулата. В нея участват:

$H_{\text{ue}}$ , [kWh] е коефициента на пренос на топлина от не отопляемото на вън.

$H_{\text{iu}}$ , [kWh] е коефициента на пренос на топлина между 2-те зони.

Таблично определяне на  $Q_{gn}$

m №	Месец	$Q_{int}$ [kWh]	$Q_{sol,ref}$ [kWh]	$Q_{sol,делн}$ [kWh]	$Q_{ср,ref}$ [kWh]	$Q_{ср,делн}$ [kWh]
1	Януари	6474	7199	7194	13674	13668
2	Февруари	5848	7800	7795	13648	13643
3	Март	6474	9555	9550	16029	16024
4	Април	6266	9926	9920	16191	16186
5	Май	6474	8662	8983	15137	15458
6	Юни	6266	9806	10171	16072	16436
7	Юли	6474	9896	10262	16370	16736
8	Август	6474	10737	11115	17211	17589
9	Септември	6266	9484	9793	15749	16058
10	Октомври	6474	9274	9269	15748	15743
11	Ноември	6266	6568	6562	12833	12828
12	Декември	6474	5599	5594	12074	12068
		Сума:	180737		182439	

**2.2.2.1      Определяне на сумата на средните по време стойности на топлинните потоци на източниците на топлина намиращи се в отопляемата зона (в сградата).**

Топлинните печалби от вътрешни топлинни източници в отопляемата зона включват:

- a). Метаболична топлина от обитателите. Тя зависи от броя на хората и режима на обитаване. Определя се по формулата:  $N_{хора} \cdot T \cdot Q_{хора} = 73 \cdot 0,7667 \cdot 116 = 6492,1$  ,[W]

Където:  $N_{хора} = 73$  - брой на хората обитаващи сградата общо.

$$T = \frac{T1.n1 + T2.n2 + T3.n3}{24 \cdot (n1+n2+n3)} = \frac{336 + 96 + 120}{720} = 0,7667 \text{ - безразмерен фактор определящ средното присъствие на хората на час.}$$

$Q_{хора} = 116$  ,[W] топлинен поток отделян от хората (по таблица 1 от Приложение X)

$T1 = 16$  , [h] количество часове за делничен ден в което хората са в сградата.

$T2 = 24$  , [h] количество часове за съботен ден в което хората са в сградата.

$T3 = 24$  , [h] количество часове за неделен ден (и празник) в което хората са в сградата.

$n1 = 21$  , [бр.] брой на делничните дни в месеца

$n2 = 4$  , [бр.] брой на съботните дни в месеца

$n3 = 5$  , [бр.] брой на неделни и празнични дни в месеца

Въведени са средни данни за брой и вид на дните за месец. Разликата за действителни месеци и малка.

б). Топлина отделена от уреди

в). Топлина отделена от осветителни тела

Топлина отделена от тези 2 подточки е определена в точка "У" на обяснителната записка, като тя представена в табличен вид и е отчетена средната продължителност на работата на час. Стойността е: 2210 ,[W]

г). Топлина отделена или погълната от ВиК инсталациите. Водопроводите ще са топлоизолирани и този баланс се пренебрегва в настоящият случай.

д). Топлина отделена или погълната от климатичните инсталации за случаите в които целенасоченият топлообмен не ги отчита. За тази сграда това е топлината отделена или погълната от тръбния път свързващ външните с вътрешните тела. Тези участъци са добре изолирани и отново се приемат за 0.

е). Топлина отделена или погълната от процеси и продукти. Приема се, че няма такива.

ж) Всички компоненти на регенерирана топлина които не са отчетени за намаляване на топлинните загуби в случая е прието за 0 (нула). Тази стойност може да се изчисли за следните по-известни случаи:

- когато се изхвърля отработен вътрешен въздух насочено към външни тела на климатици.
- когато се ползва енергията на изхвърляната в канала топла вода от баните за затопляне на постъпваща прясна вода; подово отопление или се предава на климатиците.

**Общата сума на топлинните потоци, които влияят на топлинния баланс е:**

8702 ,[W]

опростен запис на формулата по която е попълнена таблицата:

$$Q_{int} = 0,001 \cdot (8702) \cdot t + 0,001 \cdot (\sum b_{tr,l}) \cdot 0 \cdot t$$

Таблично определяне на  $Q_{int}$

m №	Месец	t [h/месец]	$\sum b_{tr,l}$ [W]	$b_{tr,l}$ [W]	$\Phi_{int,u}$ [W]	$Q_{int}$ [kWh]
1	Януари	744,0	8702			6474
2	Февруари	672,0	8702			5848

3	Март	744,0	8702			6474
4	Април	720,0	8702			6266
5	Май	744,0	8702			6474
6	Юни	720,0	8702			6266
7	Юли	744,0	8702			6474
8	Август	744,0	8702			6474
9	Септември	720,0	8702			6266
10	Октомври	744,0	8702			6474
11	Ноември	720,0	8702			6266
12	Декември	744,0	8702			6474

Общо: 76231

### 2.2.2.2 Определяне на количество топлина получено от слънцето по месеци.

Общите топлинни печалби от слънчево грееене за всяка топлинна зона и всеки месец се изчисляват по уравнението:

$$Q_{sol} = 0,001 \cdot (\Sigma \Phi_{sol,k}) \cdot t + 0,001 \cdot (\Sigma (1-b_{tr,l}) \cdot \Phi_{sol,u,l}) \cdot t, [kWh]$$

Където:

$\Phi_{sol,k}$  , [W] - Средна по време стойност на топлинния поток от слънчево обльчване през елемента "k"

$\Phi_{sol,u,l}$  , [W] - Средна по време стойност на топлинния поток от слънчево обльчване през елемента "l" в съседна не отопляема (не охлаждаема) зона.

$$b_{tr,l} = \frac{H_{ue}}{H_{iu} + H_{ue}}, \text{ редуциращ фактор за съседна не отоплявана (не охлаждана) зона с топлинен}$$

$H_{iu}$  +  $H_{ue}$  поток през елемент "l".

$H_{ue}$  , [W/K] е коефициента на пренос на топлина от не на вън.

$H_{iu}$  , [W/K] е коефициента на пренос на топлина между 2-те зони.

Понеже имам различни видове ограждения определям обобщените коефициенти на пренос на топлина:

$$H_{ue,real} = 135,4, [W/K]$$

$$H_{ue,refer} = 133,6, [W/K]$$

Стойността на редуциращият фактор в летен режим е:  $b_{tr,l} = \frac{135,37}{30,733 + 135,37} = 0,815$

Референтната стойност е:  $b_{tr,l,p} = 0,9639$

$\Phi_{sol,k}$  , [W] - Средна по време стойност на топлинния поток от слънчево обльчване през елемента "k" се определя по формулата:

$$\Phi_{sol,k} = F_{sh,ob,k} \cdot A_{sol,k} \cdot I_{sol,k} - F_{r,k} \cdot \Phi_{sol,u,l}, [W]$$

където

$F_{sh,ob,k}$  - фактор на засенчване на приемащата слънчева енергия повърхност от външни причини.  
Определен е в точка: 2.2.2.5

$A_{sol,k}$  [m<sup>2</sup>]- ефективна приемащата слънчева енергия площ на "k" елемента. (т. 2.2.2.3)

$I_{sol,k}$  [W/m<sup>2</sup>]- средно деновощищият интензитет на слънчево грееене (по таблица 2 на приложение 2)

$F_{r,k}$  - ъглов коефициент между елемента "k" и небосвода. Има стойности:

$$F_{r,k} = 1 - \text{при незасенчен елемент}$$

$$F_{r,k} = 0,5 - \text{при засенчен елемент}$$

$\Phi_{r,k}$  [W]- топлинен поток в резултат на изльчването на елемента "k" към небосвода. (т. 2.2.2.4)

Таблично представяне на произведението:		$F_{sh,ob,k}$	$A_{sol,k}$	$I_{sol,k}$	за климатизираните зони			
хоризонтал	С	СИ	И	ЮИ	Ю	ЮЗ	З	СЗ
Януари	205	0	2646	0	0	8408	0	0
Февруари	285	0	3386	0	0	9519	0	0
Март	391	0	4230	0	0	9804	0	0
Април	503	0	5095	0	0	9769	0	0
Май	441	0	4634	0	0	8044	0	0
Юни	515	0	5281	0	0	9281	0	0
Юли	502	0	5137	0	0	9122	0	0
Август	505	0	5064	0	0	10319	0	0
Септември	393	0	4221	0	0	10034	0	0
Октомври	327	0	3751	0	0	9969	0	0
Ноември	209	0	2643	0	0	7852	0	0
Декември	163	0	2164	0	0	6781	0	0

В тази таблица не са вклучените площите на огражденията приемащи топлина към зони 2 и 3 от май до септември!

Таблично представяне на произведението:			F <sub>sh,ob,k</sub>	A <sub>sol,k</sub>	I <sub>sol,k</sub>	за НЕклиматизираните зони			
	хоризонтал	C	СИ	И	ЮИ	Ю	ЮЗ	З	СЗ
Май	145	6	0	46	0	7	0	2741	0
Юни	170	7	0	54	0	8	0	3213	0
Юли	165	6	0	52	0	8	0	3124	0
Август	166	6	0	54	0	10	0	3225	0
Септември	129	5	0	46	0	11	0	2741	0

В тази таблица са само площите на огражденията приемащи топлина към зони 2 и 3 от май до септември!

	$\Sigma F_{\text{sol}} \Delta s_{\text{soil}}$	$F_{\text{ref}}$	$\Phi_{\text{ref}} - \text{реф}$	$\Phi_{\text{ref}} - \text{реал}$	$\Phi_{\text{soil}} - \text{реф}$	$\Phi_{\text{soil}} - \text{реал}$	$\Phi_{\text{sol}} \Delta u$ [W]
Януари	11258	1,0	1581,9	1589,3	9676	9669	
Февруари	13190	1,0	1581,9	1589,3	11608	11600	
Март	14425	1,0	1581,9	1589,3	12843	12835	
Април	15368	1,0	1581,9	1589,3	13786	13778	
Май	13119	1,0	1581,9	1589,3	11537	11529	2945,2
Юни	15077	1,0	1581,9	1589,3	13495	13488	3450,4
Юли	14761	1,0	1581,9	1589,3	13179	13172	3355,5
Август	15888	1,0	1581,9	1589,3	14307	14299	3460,8
Септември	14648	1,0	1581,9	1589,3	13066	13059	2931,8
Октомври	14047	1,0	1581,9	1589,3	12465	12458	
Ноември	10704	1,0	1581,9	1589,3	9122	9114	
Декември	9108	1,0	1581,9	1589,3	7526	7519	

## Таблица с количеството топлина получена от слънцето по месеци

$Q_{sol}$

№	Месец	[в месец]	Фсол к-реф	Фсол к-реал	Фсол ул	Отр-1 референтно	Отр-1 по детали	Qсол к-реф	Qсол реал
			[W]	[W]	[W]			[kWh]	[kWh]
1	Януари	744,0	9676	9669	0,0	0,9639	0,8150	7199	7194
2	Февруари	672,0	11608	11600	0,0	0,9639	0,8150	7800	7795
3	Март	744,0	12843	12835	0,0	0,9639	0,8150	9555	9550
4	Април	720,0	13786	13778	0,0	0,9639	0,8150	9926	9920
5	Май	744,0	11537	11529	2945,2	0,9639	0,8150	8662	8983
6	Юни	720,0	13495	13488	3450,4	0,9639	0,8150	9806	10171
7	Юли	744,0	13179	13172	3355,5	0,9639	0,8150	9896	10262
8	Август	744,0	14307	14299	3460,8	0,9639	0,8150	10737	11115
9	Септември	720,0	13066	13059	2931,8	0,9639	0,8150	9484	9793
10	Октомври	744,0	12465	12458	0,0	0,9639	0,8150	9274	9269
11	Ноември	720,0	9122	9114	0,0	0,9639	0,8150	6568	6562
12	Декември	744,0	7526	7519	0,0	0,9639	0,8150	5599	5594
							Суми:	104506	106208

**2.2.2.3** Ефективна приемаща слънчева енергия площ на "k" элемента се определя в зависимост от вида и, като за прозрачни елементи (прозорци) формулата е:

$$A_{\text{sol},K} = F_{\text{sh},gl} \cdot g_{\text{gl}} \cdot (1 - F_F) \cdot A_{\text{w,p}}, \quad [\text{m}^2]$$

където:

F<sub>sh,gl</sub> - Фактор на засенчването от подвижни засенчващи устройства (по табл.12 и 13 от прилож.3). В случая са прети:

$F_{sh,g}$  = 0.95 - за зимния сезон (бели прозрачни перлата).

$E_{sh, gl}$  = 0,75 - за летния сезон (белия ветренни нагрядени квери)

$g_{gl} = F_w \cdot g_{gl,n} = 0,9 \cdot g_{gl,n}$  коефициент на обща пропускателна способност на прозрачните елементи. Когато тези елементи не са разположени перпендикулярно на слънчевите лъчи (т.е. почти винаги) той се коригира с фактора  $F_w=0,90$ . Действителният коефициент на сумарна пропускливост на слънчева енергия при перпендикулярно лъчение  $g_{gl,n}$  се определя по таблица 7 от Приложение 3. В нашият случай е прието:

$g_{gl,n} = 0.67$  - за двоен стъклопакет с K-стъкло

$$g_{gl} = 0,9 \cdot 0,67 = 0,603$$

$F_F = 20\%$  - фактор (частта) на рамката на прозореца от общата повърхност. Приета е средната стойност и това, че всички прозорци са от един и същ вид.

$A_{w,p}$  - пълна площ на прозореца по зидарски мерки  
С горните данни сме определили:

прозорци:

$$A_{sol,k} = 0,95 \cdot 0,603 \cdot (1 - 0,20) \cdot A_{w,p} = 0,458 \cdot A_{w,p} \text{ - за зимен режим}$$

$$A_{sol,k} = 0,75 \cdot 0,603 \cdot (1 - 0,20) \cdot A_{w,p} = 0,362 \cdot A_{w,p} \text{ - за летен режим}$$

#### 2.2.2.4 Топлинният поток в резултат на изльчването на елемента "k" към небосвода се определя по формулата:

$$\Phi_{r,k} = R_{se} \cdot U_e \cdot A_c \cdot h_r \cdot \Delta\theta_{er} \quad [W]$$

където

$$h_r = 4 \cdot \epsilon \cdot \sigma \cdot (\theta_{ss} + 273)^3 \quad [W/m^2 \cdot K] \text{-коefficient на топлопреминаване}$$

чрез изльчване от повърхността към небосвода

$\epsilon$  - степен на чернота на повърхностите. По таблица 3 от приложение X

Стени = 0,9 - за непрозрачни елементи

Прозорци = 0,55 - за прозрачни елементи

$\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8}, [W/m^2 \cdot K^4]$  - Константа на Стефан - Болцман

$\theta_{ss} = 10, [^{\circ}C]$  - средна аритметична стойност на температурата на повърхността и температурата на небосвода. При липса на данни се приема 10°C.

с приетите по-горе данни е изчислен:

за стени  $h_r = 4,6338, [W/m^2 \cdot K]$

прозорци  $h_r = 2,8318, [W/m^2 \cdot K]$

$\Delta\theta_{er} = 11, [^{\circ}K]$  - средна температурна разлика между температурата на външния въздух и небосвода. Приема се 11°C

Съкратен запис на формулата със заместени стойности:

$$\Phi_{r,k} = 2,0389 \cdot U_e \cdot A_c, [W] \text{ - за непрозрачни елементи (стени)}$$

$$\Phi_{r,k} = 1,246 \cdot U_e \cdot A_c, [W] \text{ - за прозрачни елементи (прозорци)}$$

#### 2.2.2.5 Определяне фактор на засенчване на приемащата слънчева енергия повърхност от външни причини. $F_{sh,ob}$

a) засенчване от други сгради:

b) засенчване от топография (хълмове и дървета)

Тези две подточки "a" и "б" се отразяват на коefициента  $F_{hor}$  от формулата по-долу.

Стойността на този коefициент се взема от таблица 9 на Приложение 3.

б) засенчване от козирки и други елементи на сградата

По тази подточка се определят коefициентите

$F_{ov}$  - фактор на засенчване от козирки (по таблица 10 от Приложение 3)

$F_{fin}$  - фактор на засенчване от странични сенници (по таблица 11 от Приложение 3)

формулата по която се определя фактора на засенчване е:

$$F_{sh} = F_{hor} \cdot F_{ov} \cdot F_{fin}$$

Засенчване на стени и прозорци от други сгради, хълмове и дървета, $F_{hor}$												
№	елемент	$<^{\circ}$ C	$<^{\circ}$ СИ	$<^{\circ}$ И	$<^{\circ}$ ЮИ	$<^{\circ}$ Ю	$<^{\circ}$ ЮЗ					
ст. и проз.	10	1	0,981	10	0,962	0,972	10	0,982	0,972	10	0,962	0,981
Засенчване на сградата от странични сенници (съседна сграда), $F_{fin}$												
№	елемент	$<^{\circ}$ C	$<^{\circ}$ СИ	$<^{\circ}$ И	$<^{\circ}$ ЮИ	$<^{\circ}$ Ю	$<^{\circ}$ ЮЗ					
ст. и проз.	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
Обобщено засенчване на стени и прозорци на сградата: $F_{sh} = F_{hor} \cdot F_{fin}$												
№	елемент	$<^{\circ}$ C	$<^{\circ}$ СИ	$<^{\circ}$ И	$<^{\circ}$ ЮИ	$<^{\circ}$ Ю	$<^{\circ}$ ЮЗ					
ст. и проз.	10	1	0,981	0,962	0,972	0,982	0,972	0,962	0,981	0,962	0,981	

В горната таблица се разглежда засенчването на цялата сграда, а в долната на прозорците, като е включено и засенчването на сградата. Тези стойности се ползват за непрозрачните елементи в точка 2.2.2.2

Ако няма засенчване в клетките въведете стойността

1

Засенчване на прозорци от корнизи (горни сенници), $F_{ov}$							
№	прозорци с сенник	$<^{\circ}$ C	$<^{\circ}$ СИ	$<^{\circ}$ И	$<^{\circ}$ ЮИ	$<^{\circ}$ Ю	$<^{\circ}$ ЮЗ
		3	3	3	3	3	3

1	открити	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2	тип 1	30	0,91	30	0,896	30	0,882	30	0,885	30	0,888	30	0,885	30	0,882
3	тип 2	45	0,8	45	0,774	45	0,748	45	0,732	45	0,716	45	0,732	45	0,748
4	тип 3	60	0,664	60	0,616	60	0,568	60	0,514	60	0,46	60	0,514	60	0,568
<b>Обобщено засенчване на прозорци</b>															$F_{sh''} = F_{sh'} \cdot F_{ov}$
№	прозорци с сенник	C	СИ	И	ЮИ	Ю	ЮЗ	З	СЗ						
1	открити	1	0,981	0,962	0,972	0,982	0,972	0,962	0,981						
2	тип 1	0,91	0,879	0,8485	0,8602	0,872	0,8602	0,8485	0,879						
3	тип 2	0,8	0,7593	0,7196	0,7115	0,7031	0,7115	0,7196	0,7593						
4	тип 3	0,664	0,6043	0,5464	0,4996	0,4517	0,4996	0,5464	0,6043						
Средно-претеглена стойност на обобщеното засенчване за всички типове прозорци:															
№	прозорци	C	СИ	И	ЮИ	Ю	ЮЗ	З	СЗ						
F <sub>sh'</sub> -средна		0	0,8291	0	0	0	0,8677	0	0						
Тези стойности се ползва за прозрачните елементи в точка 2.2.2.2															

### 2.3. Определяне на годишната потребна енергия за вентилация

Определя се за всеки месец, като за периода на отопляване формулата е:

$$Q_{ve.z} = 1/1000 \cdot \{ H_{ve} \cdot (\theta_{i.H} - \theta_e) \} t, [\text{kW}]$$

а за охладителният период е:

$$Q_{ve.l} = 1/1000 \cdot \{ H_{ve} \cdot (\theta_{i.C} - \theta_e) \} t, [\text{kW}]$$

където:

$H_{ve}$ , [W/K] - Коефициента на пренос на явна топлина с вентилационен въздух (виж точка 4.3).

$\theta_{i.H}$  = 17,70 ,[°C] - температура на зоната в зимен (отоплителен) режим

$\theta_{i.C}$  = 24,00 ,[°C] - температура на зоната в летен (охладителен) режим

$\theta_e$  , [°C] - средно месечна температура на външният въздух

$t$  , [h] - продължителността на месеца в часове

Таблица с количеството енергия необходима за вентилацията на сградата по месеци

m №	Месец	t [h/месец]	$\theta_e$ [°C]	$\theta_{i.H}$ [°C]	$\theta_{i.C}$ [°C]	$H_{ve}$ при [W/K]	$Q_{ve}$ [kWh]
1	Януари	744,0	1,8	17,70		0,0	0,0
2	Февруари	672,0	3,4	17,70		0,0	0,0
3	Март	744,0	7,5	17,70		0,0	0,0
4	Април	720,0	12,5	17,70		0,0	0,0
5	Май	744,0	16,4		24,00	0,0	0,0
6	Юни	720,0	21,0		24,00	0,0	0,0
7	Юли	744,0	23,8		24,00	0,0	0,0
8	Август	744,0	23,5		24,00	0,0	0,0
9	Септември	720,0	19,4		24,00	0,0	0,0
10	Октомври	744,0	13,6	17,70		0,0	0,0
11	Ноември	720,0	8,4	17,70		0,0	0,0
12	Декември	744,0	3,8	17,70		0,0	0,0
Сума:							

### 2.4. Определяне на годишната потребна енергия за битово горещо водоснабдяване (БГВ)

Потребната енергия съвпада с нетната и се определя по формулата:

$$Q_w = (\rho.c)_w \cdot V_w \cdot (\theta_w - \theta_0), [\text{kW}]$$

където:

$(\rho.c)_w$  = 1,161 ,[kWh/(m³.K)] - обемно изразен топлинен коефициент на водата

$V_w$  ,[m³] - обем на отопляваната вода за изчислителният период.

В Наредба 7 няма регламентирани нормативни количества топла вода за 1 човек. В по-старият вариант от 2004 г. на Наредбата те бяха регламентирани така:

$V_w$  = 2 ,[m³] - на човек за месец;

$V_w$  = 5 ,[m³] - на човек за отоплителният период;

$V_w$  = 9 ,[m³] - на човек за годишно балансиране.

$\theta_w$  = 50 ,[°C] - температура на горещата вода

$\theta_0$  = 10 ,[°C] - температура на студената вода

## 2.5. Определяне на годишната потребна енергия за охлаждане

### 2.5.1 Сух охладителен товар.

Потребната енергия за охлаждане се определя за всеки месец по формулата:

$$Q_{C.nd} = Q_{C.gn} - \eta_{C.ls} \cdot Q_{C.ht}, [\text{kWh}] \quad \text{при условие, че} \quad Q_{C.nd} \geq 0$$

където:

$Q_{C.gn}$ , [kWh] - топлинните печалби в зоната за месеца

$Q_{C.ht}$ , [kWh] - пълните топлинни загуби в зоната за месеца

$\eta_{C.ls}$ , безразмерен фактор на оползотворяване на топлинните загуби в зоната за месеца. Определя в зависимост от стойността на отношението:  $\gamma_H = \frac{Q_{C.ht}}{Q_{C.gn}}$

Като при:

$$\gamma_H > 0 \quad \text{и} \quad \gamma_H \neq 1 \quad \text{важи формулата:} \quad \eta_{H.ng} = \frac{1 - \gamma_H^a}{1 - \gamma_H^{(a+1)}}$$

$$\gamma_H = 1 \quad \text{важи формулата:} \quad \eta_{H.ng} = a_H / (a_H + 1) = 6,6373 / 7,6373 = 0,869$$

$$\gamma_H < 0 \quad \text{важи формулата:} \quad \eta_{H.ng} = 1$$

Численият параметър  $a_H$  се определя по формулата:

$$a_H = a_{H,0} + \tau / \tau_{H,0} = 6,6373$$

Стойността му е определена в точка 2.2.

Определяне на годишната потребна енергия за охлаждане (по Наредба 7 - 2009)  $Q_{C.nd}$

n №	Месец	$Q_{C.h}$ реалн [kWh]	$Q_{C.h}$ реф [kWh]	$Q_{gn}$ реалн [kWh]	$Q_{gn}$ реф [kWh]	$\gamma_H$	$a_H$	$\eta_{H.ng}$	$Q_{C.nd}$ реалн [kWh]	$Q_{C.nd}$ реф [kWh]
5	Май	10693	16103	15458	15137	0,69	6,64	0,9716	5069	0
6	Юни	4206	6273	16436	16072	0,26	6,64	0,9999	12231	9800
7	Юли	280	423	16736	16370	0,02	6,64	1,0000	16456	15947
8	Август	448	804	17589	17211	0,03	6,64	1,0000	17141	16407
9	Септември	5556	8725	16058	15749	0,35	6,64	0,9994	10505	7029
<b>Общо за годината:</b>									<b>61402</b>	<b>49183</b>

определяне на стойностите на  $Q_{C.h} = Q_{ht} = Q_{tr} + Q_{ve}$ , [kWh] е направено в точка 2.2.1.  
а на  $Q_{C.gn} = Q_{int} + Q_{sol}$ , [kWh] е направено в точка 2.2.2.

#### Годишната потребна енергия за охлаждане (сух товар)

n №	Месец	$Q_{C.nd}$ реалн [kWh]	$Q_{C.nd}$ реф [kWh]
5	Май	0	0
6	Юни	6115	4900
7	Юли	16456	15947
8	Август	17141	16407
9	Септември	7004	4686
<b>Общо за год.</b>		<b>46716</b>	<b>41940</b>

депониран за месеца	депониран за периода
235,6	0,0
90,0	45,0
6,2	6,2
15,5	15,5
138,0	92,0
<b>Общо за год.</b>	
<b>15874</b>	

### 2.5.2 Латентен (влажностен) товар.

Определя се по формулата:

$$Q_{C.w} = Q_{a.w} + Q_{p.w} + Q_{e.w}, [\text{kWh}]$$

където:  $Q_{C.w}$ , [kWh] - топлина на влагата, която се отнема от зоната.

$Q_{a.w}$ , [kWh] - топлина на влагата от инфильтрираният външен въздух.

$Q_{p.w}$ , [kWh] - топлина на влагата отделена от хората.

$Q_{e.w}$ , [kWh] - топлина на влагата от други източници отделящи я в зоната.



#### 2.5.2.1 Определяне на топлината от инфильтрираният външен въздух.

Топлината на влагата от инфильтрираният външен въздух се определя по формулата:

$$Q_{a.w} = \frac{n \cdot V}{3600} \cdot (X_e + X_i) \cdot \rho_{da} \cdot 2501 \cdot t_C$$

$n$ , [1/h] - кратност на циркулация (определена е в точка 4.3)

$V$ , [m³] - нетен охлаждаем обем (зона 1)

$X_e$ , [kg/kg] - влагосъдържание на външният въздух, определено по месеци в зависимост от средномесечната температура и относителна влажност по формулата:

$x_i$  , [kg/kg] - влагосъдържание на вътрешният въздух, определено при влажност 50%  
Влагосъдържанията се определят по формулата:

$$x_e = 0,62198 \cdot p_w / (B - p_w) , [\text{kg/kg}]$$

$p_w$  =  $\varphi \cdot p_{ws} / 100$ , Pa - парциално налягане на водните пари.

$\varphi$  , % - относителна влажност на външният въздух за месеца.

$p_{ws}$  , Pa - налягане на насищане на водните пари при външна месечна температура

B , Pa - барометрично налягане на въздуха (за Благоевград)

Налигането на насищане на водните пари се определя по формулата:

$$P_{ws} = e^{(77,3450 + 0,0057 \cdot T - 7235 / T)} / T^{8,2} , \text{Pa} - \text{където } T = \theta e + 273,15 \text{ (абс.температура)}$$

Забележка: В Наредба 7 формулата е грешно изписана. Там 7235 е дадено със запетая така 7,235

$\rho_{da}$  , [kg/m³] - плътността на вътрешният въздух определена по формулата:

$\rho_{da} = B / 286,9 \cdot T$  , [kg/m³] - където  $T = \theta e + 273,15$  (абс.температура), а B - налягането.

$t_c$  , [h] - брой часове в месеца в които се ползва климатичната инсталация

Таблично представяне на основните данни необходими за определяне на

$Q_{aw}$

m №	Месец	$\theta_e$ [°C]	$\varphi$ [%]	$p_{ws,e}$ [Pa]	$p_{w,e}$ [Pa]	$p_{ws,i}$ [Pa] ( $\varphi=50\%$ )	B [Pa]	$x_e$ [kg/kg]	$x_i$ [kg/kg]	$\rho_{da}$ [kg/m³]	$Q_{aw}$
5	Май	16,4	72,0	1860	1339	1488	97040	0,0087	0,0097	1,14	
6	Юни	21,0	69,0	2479	1711	1488	97040	0,0112	0,0097	1,14	
7	Юли	23,8	62,0	2940	1823	1488	97040	0,0119	0,0097	1,14	
8	Август	23,5	59,5	2887	1718	1488	97040	0,0112	0,0097	1,14	
9	Септември	19,4	66,5	2246	1494	1488	97040	0,0097	0,0097	1,14	

Таблично представяне на определянето на топлината от инфильтрация.

m №	Месец	t [h]	приета част от времето	$\theta_e$ [h]	n [1/h]	V [m³]	$Q_{aw}$ [kWh]
5	Май	744,0	0%	0,0	0,5	2365	0,0
6	Юни	720,0	25%	180,0	0,5	2365	249,0
7	Юли	744,0	35%	260,4	0,5	2365	541,0
8	Август	744,0	30%	223,2	0,5	2365	318,3
9	Септември	720,0	15%	108,0	0,5	2365	4,0

Общо за година: 1112

Приетата част от времето в което работят климатиците зависи от запаса на мощност, която те имат и от това, че през нощта те не се ползват (т.е. тя следва да е по-малка от 50%)

### 2.5.2.2 Определяне на топлината на влагата отделена от хората

В наредба 7 е дадена следната формула за определянето:

$$Q_{p,w} = \check{Q}_{p,w} \cdot t_p , [\text{kWh}]$$

където:  $\check{Q}_{p,w}$  , [kW] - е средна часова стойност на латентният топлинен поток от хора за периода на престоя им, като той се определя в зависимост от броя на хората и отделеният от един човек топлинен поток в зависимост от физическата му активност.

В точка 2.2.2.1 е определена пълната метаболична топлина която отделят хората в зоната и тя е включена в определянето на сумата от топлинните потоци в зоната.  $\Sigma \Phi_{int,k}$  В нея влиза и влагата отделена от хората повторното и включване в изчисленията ще доведе до грешен краен резултат. По тази причина не я изчислявам.

### 2.5.2.2 Определяне на топлината на влагата отделена от други източници в зоната.

В наредба 7 е дадена следната формула за определянето:

$$Q_{e,w} = \check{Q}_{e,w} \cdot t_p$$

където:  $\check{Q}_{e,w}$  , [kW] - е средна часова стойност на топлинен поток от влага от други източници за периода на отделянето им.

$t_p$  , [h] - сумата от часовете за месеца в които тези източници отделят топлина.

ако  $t_p > t_c$  се приема  $t_p = t_c$

За разглежданата сграда няма други източници на влага или топлина, които да не са описани в точка 2.2.1

Таблично представяне на годишната потребна енергия за охлаждане

m №	Месец	QC реална [kWh]	QC рефер. [kWh]
5	Май	0	0
6	Юни	6364	5149
7	Юли	16997	16488
8	Август	17459	16725
9	Септември	7008	4690
<b>Общо за год.</b>		<b>47828</b>	<b>43053</b>

в таблицата са сумирани сухият и латентен (влажностен) топлинен товар (енергия).

## 2.6. Определяне на годишната спестена енергия от рекуператори.

$Q_r$

В Наредба 7 от 2009 няма приложена формула за определянето на тази енергия. В по-старият вариант на същата наредба (от 2004 г.) в Приложение 3 формулата за определянето е:

$$Q_r = \sum \eta_{inst} \cdot \eta_v \cdot V \cdot (\rho \cdot c)_a \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot t_m , [Wh]$$

Определя се за всяка инсталация и всеки месец, като:

$\eta_{inst}$  , [1/h] - кратност на циркулация на инсталацията с рекуператор

$V$  , [m³] - нетен обем на зоната обслужвана от инсталацията

Горните 2 члена могат да се замествят с дебита на инсталацията, понеже в случая той е известен.

Определен е в точка 4.3 за инсталация: **OB-1 включваща CB-1 и HB-1**

Дебита е:  $Q_{ve} = 0$  , [m³/h] като тук е включен и дебита причинен от разликата на налягане в смукателната и изхвърляща решетка при пад на налягане 50Pa.

$\eta_v$  = 48% - ефективност на рекуператора. В случая е от тип въздух/въздух.

$(\rho \cdot c)_a = 0,34$  , [Wh/(m³.K)] - специфичен обемен топлинен капацитет на въздуха.

$\theta_i$  , [°C] - температура на външният въздух през месеца

$\theta_e$  , [°C] - температура на вътрешният въздух през месеца

$t_m$  , [h] - сумарно време в месеца през което се ползва инсталацията с рекуператор.

В случая то е средно 3 часа/ден и се изчислява в зависимост от продължителността на месец.

Таблица на количеството топлина спестено от рекуператора по месеци

m №	Месец	t [дена]	t <sub>m</sub> [часа]	θ <sub>i</sub> [°C]	θ <sub>e</sub> [°C]	Q <sub>ve</sub> [m³/h]	η <sub>v</sub> %	Q <sub>r</sub> [kWh]
1	Януари	31	93	17,7	1,80	0,0	48%	0,0
2	Февруари	28	84	17,7	3,43	0,0	48%	0,0
3	Март	31	93	17,7	7,51	0,0	48%	0,0
4	Април	6	18	17,7	12,49	0,0	48%	0,0
5	Май	0	0	24,0	16,40	0,0	48%	0,0
6	Юни	15	45	24,0	21,00	0,0	48%	0,0
7	Юли	31	93	24,0	23,80	0,0	48%	0,0
8	Август	31	93	24,0	23,50	0,0	48%	0,0
9	Септември	10	30	24,0	19,40	0,0	48%	0,0
10	Октомври	3	9	17,7	13,57	0,0	48%	0,0
11	Ноември	30	90	17,7	8,41	0,0	48%	0,0
12	Декември	31	93	17,7	3,79	0,0	48%	0,0

Данните са определени за 2та режима отопление и охлаждане, като са съобразени с продължителността им. Получава се спестяване на енергия в отопителен режим от:

обратен ефект от: 0,0 [kWh], а за охладителния се получава 0,0 [kWh]. Понеже в по-голямата част от времето рекуператора не охлажда, а отопля

постоянно свеж въздух. Това може да се компенсира с рекуператор с бай-пас, но в случая не е заложен такъв.

Реално спестената годишна енергия е: 0,0 [kWh].

## 3. Определяне на брутната и първичната енергия за сградата.

Брутната енергия представлява действително необходимата енергия за поддържане на микроклиматата в сградата, като към нея се добавят и загубите за преобразуване, пренос и разпределение, които се реализират в техническите системи на сградата и енергията необходима за транспортиране на топло/студо носителите. По-просто казано, брутната енергия е тази която е необходимо да се достави до сградата.

Първичната енергия е еквивалентна на брутната, като в нея се отчита загубите за производството, пренос и разпределение до сградата. Т.е. това е енергията, която не е била обект на процес на превръщане и/или на променлив вид.

### 3.1. Определяне на Брутната енергия

#### 3.1.1 Брутна потребна енергия за отопление

Определя се за всяка зона и месец по формулата:

$$Q_{H,m} = \frac{Q_{H,nd,m}}{\eta_e \cdot \eta_d \cdot \eta_a \cdot \eta_g} + E_{H,sys,m}, [\text{kWh}]$$

Където:

$Q_{H,nd,m}$ , [kWh] е потребната енергия за отопляване на зоната за месеца. Определена в точка 2.2.

$E_{H,sys,m}$ , [kWh] е допълнително необходимата енергия за работата на отоплителната инсталация. Примерно: електроенергия за циркулационни помпи или вентилатори. В разглежданият Случай няма такава енергия.

$\eta_{sys} = \eta_e \cdot \eta_d \cdot \eta_a \cdot \eta_g$  Това произведение представлява ефективността на цялата система за отопление.

$\eta_e$  - ефективност на отдаване на топлина от отоплителните тела към отопляемият обем. Формулите за определяне на този коефициент са дадени в БДС EN 15316-2,1, - 2,3;

$\eta_d$  - ефективност на преноса и разпределението на топлина от източника до зоната. Това са загубите на тръбна разпределителна мрежа. Когато тя е разположена изцяло в отопляема зона може да се приеме, че няма такива, т.е. 1. Максималната стойност на загубите може да достигне до 15% или коефициент на ефективност 0,85.

$\eta_a$  - ефективност на системата за автоматично управление на топлопредаването. Това са загубите които реализира инсталацията от неточно управление. Примерно прегряване на помещенията вследствие лоша регулация на температурата и др. Възможните стойности са: При добро (автоматично) управление: 1 при лошо управление 0,95 при ръчно управление 0,92

$\eta_g$  - ефективност на генератора на топлина. За климатици се приема COP, а за котли КПД. За изчисленията по-долу приемам, че:

51% от обема ще се отоплява с климатици;

$\eta_{sys} = \text{COP}$ ;  $E_{H,sys,m} = 0$

25% от електрически отоплителни тела;

$\eta_{sys} = 0,99$ ;  $E_{H,sys,m} = 0,1\% \cdot Q_{H,m}$

24% от печки и камини на дърва;

$\eta_{sys} = 0,70$ ;  $E_{H,sys,m} = 0,0\% \cdot Q_{H,m}$

Таблично определяне на брутната енергия за отопление

m №	Месец	$Q_{H,nd,m}$ [kWh]	Климатици COP	Климатици [kWh]	ЕЛ. тела [kWh]	Дърва [kWh]	$Q_{H,m}$ [kWh]
1	Януари	11815	2,0	3013	2986	4051	10050
2	Февруари	7479	2,4	1589	1891	2564	6044
3	Март	2513	2,8	458	635	862	1955
4	Април	18	3,1	3	4	6	313
10	Октомври	1	3,1	0	0	0	51
11	Ноември	2378	2,8	433	601	815	1850
12	Декември	9989	2,4	2123	2525	3425	8672
<b>Общо за год.</b>				<b>7619</b>	<b>8643</b>	<b>11723</b>	<b>27985</b>

Таблично определяне на брутна референтна енергия за отопление

m №	Месец реф	$Q_{H,nd,m}$ [kWh]	Климатици COP	Климатици [kWh]	ЕЛ. тела [kWh]	Дърва [kWh]	$Q_{H,m,refr}$ [kWh]
1	Януари	23127	2,0	5898	5846	7929	19673
2	Февруари	16649	2,4	3538	4209	5708	13455
3	Март	9766	2,8	1779	2469	3348	7596
4	Април	1095	3,1	180	277	375	832
10	Октомври	475	3,1	78	120	163	361
11	Ноември	8773	2,8	1598	2218	3008	6824
12	Декември	19884	2,4	4225	5026	6817	16069
<b>Общо за год.</b>				<b>17296</b>	<b>20164</b>	<b>27349</b>	<b>64809</b>

Брутната енергия се получава по-малка от потребната за отопление понеже част от нея се доставя от климатици, а те имат коефициент на преобразуване (COP) по-голям от 1.

#### 3.1.2 Брутна потребна енергия за охлажддане

Определя се за всяка зона и месец по формулата:

$$Q_{C,m} = Q_{C,nd,m} + Q_{C,w,m} + E_{C,sys,m}, [\text{kWh}]$$

$$\eta_e \cdot \eta_d \cdot \eta_a \cdot \eta_g$$

Където:  $Q_{C,nd,m}$ , [kWh] е потребната енергия за охлаждане на зоната за месеца. Сух товар.

$Q_{C,w,m}$ , [kWh] е потребната енергия на влагата внесена в обема. Латентен товар.  
Определени са в точка 2.5 има ги и като сума.

Останалите елементи на формулата са аналогични на тези в точка 3.2.1 (виж предния лист).

Климатизацията (охлаждането) ще се прави със стандартни климатизи сплит система с коефициент на ефективност в режим охлаждане  $ERR = \eta_{sys} = 3,00$  За тези системи няма  $E_{C,sys,m} = 0\%$

### Таблично определяне на брутната енергия за охлаждане

m №	Месец	$Q_{nd}$ [kWh]	$Q_w$ [kWh]	$Q_{nd} + Q_w$ [kWh]	ERR $\eta_{sys}$	$Q_{C,m}$ [kWh]
5	Май	0	0	0	3,00	0
6	Юни	6115	249	6364	3,00	2121
7	Юли	16456	541	16997	3,00	5666
8	Август	17141	318	17459	3,00	5820
9	Септември	7004	4	7008	3,00	2336
<b>Общо за год.</b>						<b>15943</b>

### Таблично определяне на брутна референтна енергия за охлаждане

m №	Месец	$Q_{nd,ref}$ [kWh]	$Q_w$ [kWh]	$Q_{nd} + Q_w$ [kWh]	ERR $\eta_{sys}$	$Q_{C,m}$ [kWh]
5	Май	0	0	0	3,00	0
6	Юни	4900	249	5149	3,00	1716
7	Юли	15947	541	16488	3,00	5496
8	Август	16407	318	16725	3,00	5575
9	Септември	4686	4	4690	3,00	1563
<b>Общо за год.</b>						<b>14351</b>

#### 3.1.3 Брутна потребна енергия за вентилация

Потребната енергия за вентилационните инсталации е изчислена в точка 2.3. Тя е: 0 , [kWh]

Към нея следва само да се добави енергията консумирана от вентилаторите.  $E_{V,sys,m}$

В случай, че вентилационната инсталация е от тип с предварително загряване или охлаждане на въздуха или се прави овлажняване (изсушаване) на въздуха и това не е включено в изчисленията определянето и, тогава брутната потребна енергия се определя по формулите:

##### 3.1.3.1 За зимен отопителен период:

$$Q_{V,m} = \left( \frac{1}{3600} \right) \frac{q_{ve,m} \sum_{i_m}^{j_e} (\rho_{e,j} \cdot h_{e,j} - \rho_{sup,m} \cdot h_{sup,m})}{(\eta_d \cdot \eta_a \cdot \eta_g)} (1 + \eta_{v,sys}) + E_{V,sys,m}, [\text{kWh}]$$

##### 3.1.3.2 За летен охладителен период:

$$Q_{V,m} = \left( \frac{1}{3600} \right) \frac{q_{ve,m} \sum_{i_m}^{j_e} (\rho_{e,j} \cdot h_{e,j} - \rho_{sup,m} \cdot h_{sup,m})}{(\eta_d \cdot \eta_a \cdot \eta_g)} + E_{V,sys,m}, [\text{kWh}]$$

Понеже в разглежданият случай енергията необходима за вентилационните инсталации са определени изцяло, няма нужда от изчисляване по горните формули. По-долу е определена само допълнителната енергия необходима за работата на вентилационните инсталации:  $E_{V,sys,m}$ . Данните за дебитите и режимите на работа на вентилационните инсталации са определени в точка 4.3. Енергията е определена като функция на дебита за година, напора на инсталацията и КПД-то.

$$\text{Нел.} = \frac{Q \cdot H}{3600 \cdot \eta}, \text{W}$$

Където:  $\eta$  = 50% , КПД на системата мотор, вентилатор, предавка (от 45 до 60%).

$\rho$  = 1,14 , [kg/m³] - плътност на въздуха

$Q$  , [m³/h] - дебит на инсталацията за година.

$H$  , [Pa] - чист напор на съоръжението

Таблично определяне на енергията необходима за вентилаторите -  $E_{V,sys,m}$

Вентилационна инсталация	$q_{ve}$	$Q$	$H$	Nел.
--------------------------	----------	-----	-----	------

(виж точка 4.3)	[m <sup>3</sup> /h]	[m <sup>3</sup> /год.]	[Pa]	[kWh]
	0,0	0	80	0,0
		Общо:		0,0

Брутна потребна енергия за вентилационните инсталации е равна на референтната: **0 ,[kWh]**

### 3.1.4 Брутна потребна енергия за битово горещо водоснабдяване БГВ

Определя се за всяка зона и месец по формулата:

$$Q_{W,m} = \frac{Q_{W,nd,m}}{\eta_d \cdot \eta_a \cdot \eta_g} + E_{W,sys,m} , [kWh]$$

Където:  $Q_{W,nd,m}$  , [kWh] е потребната енергия за БГВ на зоната за месеца. Определена в точка 2.4.

$E_{W,sys,m}$  , [kWh] е допълнително необходимата енергия за работата на БГВ инсталацията.

Примерно: електроенергия за циркулационни помпи. В случая няма такава.

$\eta_{sys} = \eta_d \cdot \eta_a \cdot \eta_g$  Това произведение представлява ефективността на цялата система за загряване на водата.  $\eta_{sys} = 1 \cdot 0,97 \cdot 0,96 = 0,9312$

$\eta_d = 1$  - ефективност на обемното съхранение (акумулирането), преноса и разпределението на водата от бойлера до консуматорите.

$\eta_a = 0,97$  - ефективност на автоматичното управление (1/0,95/0,92-автом./лошо/ръчно)

$\eta_g = 0,96$  - ефективност на генератора на топлина (за ЕЛ-нагреватели е 0,995).

При слънчева инсталация този коефициент може да надвиши 1.

Топлата вода за обекта се доставя изцяло от електрически бойлери и стойностите на  $E_{W,sys,m}$  и  $\eta_{sys}$  не се променят през различните месеци. Т.е. Брутната енергия може да се определи точно чрез потребната годишна

$$Q_W = \frac{36990}{0,9312} + 0 = 39723 , [kWh]$$

Референтната брутна енергия за БГВ е равна на изчислителната.

### 3.1.5 Обобщаване на данните за Брутна потребна енергия за сградата.

Брутната потребна енергия за сградата може да се доставя с различни енергоносители.

По-долу те са систематизирани и описани по месеци. В конкретният случай има електроенергия и дърва за огрев.

Таблица с количеството брутна енергия по месеци

№	Месец	Отопление		Вентилация	БГВ	други незл. на бал	$\Sigma$ брутна енерг. [kWh]
		ЕЛ [kWh]	Дърва				
1	Януари	5999	4051	0	3374	2307	15731
2	Февруари	3480	2564	0	3047	2307	11398
3	Март	1093	862	0	3374	2307	7635
4	Април	7	6	0	3265	2307	5585
5	Май	0	0	0	3374	2307	5681
6	Юни	0	0	2121	0	3265	2307
7	Юли	0	0	5666	0	3374	2307
8	Август	0	0	5820	0	3374	2307
9	Септември	0	0	2336	0	3265	2307
10	Октомври	0	0	0	3374	2307	5681
11	Ноември	1034	815	0	3265	2307	7421
12	Декември	4647	3425	0	3374	2307	13753
Общо за год.		16262	11723	15943	0	39723	27682
$\Sigma$ брутна енерг. [kWh]							

Таблица с количеството брутна референтна енергия по месеци

№	Месец	Отопление		Вентилация	БГВ	други незл. на бал	$\Sigma$ брутна енерг. [kWh]
		ЕЛ [kWh]	Дърва				
1	Януари	11744	7929	0	3374	2307	25353
2	Февруари	7747	5708	0	3047	2307	18809
3	Март	4247	3348	0	3374	2307	13276
4	Април	457	375	0	3265	2307	6404
5	Май	0	0	0	3374	2307	5681
6	Юни	0	0	1716	0	3265	2307
7	Юли	0	0	5496	0	3374	2307
8	Август	0	0	5575	0	3374	11256

9	Септември	0	0	1563	0	3265	2307	7135
10	Октомври	198	163		0	3374	2307	6042
11	Ноември	3816	3008		0	3265	2307	12395
12	Декември	9251	6817		0	3374	2307	21749
<b>Общо за год.</b>		<b>37460</b>	<b>27349</b>	<b>14351</b>	<b>0</b>	<b>39723</b>	<b>27682</b>	<b>146564</b>

### 3.2. Определяне на Първичната енергия.

Определянето на първичната енергия се прави по формулата:

$$Q_p = \sum Q_i \cdot e_{p,i} , [\text{kWh}]$$

където:

$Q_i$  , [kWh] - е количеството брутна потребна енергия на "i-тия" енергоносител.

$e_{p,i}$  - коефициент отчитащ загубите за добив/производство и пренос на "i-тата" съставляваща на брутната потребна енергия. По таблица 1 от Приложение 3.

В конкретният обект има 2 използвани енергоносители:

1 Електроенергия 99609 ,[kWh] със  $e_{p,i} = 3,00$   $Q_{p,1} = 298826 ,[\text{kWh}]$

2 Дърва за огрев 11723 ,[kWh] със  $e_{p,i} = 1,05$   $Q_{p,2} = 12309 ,[\text{kWh}]$

Общото количество първична енергия което консумира сградата за 1 година е:  $Q_p = 311135 ,[\text{kWh}]$

Общото количество първична енергия за референтна сградата за 1 година е:  $Q_p = 386361 ,[\text{kWh}]$

## 4. Изчисляване на показатели необходими за изчисленията по точка 2

4.1. Изчисляване на коефициента на пренос на топлина през ограждащите зоната елементи по методиката за определяне на обобщеният коефициент на топлопреминаване.

$$H_{tr,adj,o} = \sum U_k \cdot A_k = 1177,7 ,[\text{W/K}] - \text{по детайли}$$

$$H_{tr,adj,p} = \sum U_k \cdot A_k = 1212,4 ,[\text{W/K}] - \text{референтната стойност}$$

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на ограждащата е:  $\frac{1177,7}{2352,9} = 0,501 ,[\text{W/m}^2 \cdot \text{K}]$

Референтният коефициент на топлопреминаване на ограждащата е:  $\frac{1212,4}{2352,9} = 0,515 ,[\text{W/m}^2 \cdot \text{K}]$

4.2. Изчисляване на коефициента на пренос на топлина през ограждащите зоната елементи по пълната методика на Приложение 3

Формулата по която се определя коефициента за пренос на топлина е:

$$H_f = H_D + H_g + H_U + H_A , [\text{W/K}]$$

Изчислява се за реално заложените в обекта ограждащи елементи и с референтни стойности:

$$H_{tr} = 1210 + 198,09 + 0 + 0 = 1408,1 ,[\text{W/K}] - \text{по детайли}$$

$$H_{tr,p} = 2108,3 + 256,55 + 0 + 0 = 2364,8 ,[\text{W/K}] - \text{референтни}$$

където:  $H_D = 1210,0 ,[\text{W/K}]$  коеф.на пренос на топлина през ограждащи елементи граничещи с въздух

$H_{D,p} = 2108,3 ,[\text{W/K}]$  също, но с референтни стойности на U

$H_g = 198,1 ,[\text{W/K}]$  коеф.на пренос на топлина през ограждащи елементи граничещи с земя

$H_{g,p} = 256,6 ,[\text{W/K}]$  също, но с референтни стойности на U

$H_U = 0 ,[\text{W/K}]$  коеф.на пренос на топлина през елементи граничещи с неотоплями обем

$H_{U,p} = 0 ,[\text{W/K}]$  също, но с референтни стойности на U

$H_A = 0 ,[\text{W/K}]$  коеф.на пренос на топлина през елементи граничещи с прилепени сгради

$H_{A,p} = 0 ,[\text{W/K}]$  също, но с референтни стойности на U (такива няма, из  $U_p = 0,5$ ).

Коефициента на пренос на топлина през ограждащи елементи граничещи с въздух се определя по формулата:

$$H_D = \sum U_i \cdot A_i + \sum (l_k \cdot \Psi_k) + \sum \chi_j = 1029,2 + 180,8 + 0 = 1210,0 ,[\text{W/K}]$$

$$H_{D,p} = 1005,4 + 1102,9 + 0 = 2108,3 ,[\text{W/K}]$$

За определяне на референтната стойност е залагано:  $\Psi_g = 0,60 ,[\text{W/m}^2 \cdot \text{K}]$  по чл. 11, ал. 2

Коефициента на пренос на топлина през елементи граничещи с неотоплями обеми.

Разглежданата сграда няма такива елементи. Приети са стойности:

$$H_U = 0 ,[\text{W/K}]$$

$$H_{U,p} = 0 ,[\text{W/K}]$$

Коефициента на пренос на топлина през елементи граничещи с прилепени сгради се определя по формулата:

$$H_A = b \cdot H_{iA} = 0,1415 \cdot 0 = 0 ,[\text{W/K}] - \text{по детайл С}$$

$$H_{A,p} = 0, [W/K] \text{ референтна } U = 0,5$$

където:	$b = \frac{\theta_i - \theta_a}{\theta_i - \theta_e} = \frac{17,703 - 16}{17,703 - 5,67} = 0,1415$	безразмерен температурен фактор
$H_{iA}$	$A_{калк} \cdot U_{калк} = 0 \cdot 0,5 = 0, [W/K]$	
$\theta_i$	$17,703, [^{\circ}C]$	- вътрешна температура на зоната (приета е средната зимна за сградата)
$\theta_e$	$5,67, [^{\circ}C]$	- средна външна температура за месеца температура (средна зимна)
$\theta_a$	$16, [^{\circ}C]$	- температура на прилепената сграда. Данни за нея няма!
$A_{калк}$	$0, [m^2]$	- площ на ограждението граничещо със съседната сграда
$U_{калк}$	$U_{Cs} = 0,5, [W/m^2 \cdot K]$	

#### 4.3. Определяне на коефициента на пренос на явна топлина с вентилационен въздух.

Определя се за всеки месец по формулата. Смисъла да се определя всеки месец е в промяната на безразмерният коефициент  $b_{ve,k}$ . Той не се променя, а е равен на 1 ако  $\theta_{k,sup} = \theta_e$  (както е в случая).

$$H_{ve} = (\rho \cdot c)_a \cdot \sum b_{ve,k} \cdot q_{ve,k}, [W/K]$$

където:	$(\rho \cdot c)_a = 0,34, [Wh/(m^3 \cdot K)]$	- специфичен обемен топлинен капацитет на въздуха.
<u>ЗИМЕН РЕЖИМ</u>		

$$b_{ve,k} = \frac{\theta_i - \theta_{k,sup}}{\theta_i - \theta_e}, \text{ - безразмерен температурен фактор, най-често той е 1, но може да придобие друга стойност ако } \theta_{k,sup} \text{ е различна от } \theta_e.$$

$\theta_i = 17,703, [^{\circ}C]$  - вътрешна температура на зоната (приета е средната зимна за сградата)

$\theta_e = 5,67, [^{\circ}C]$  - средна външна температура за месеца температура (средна зимна)

$\theta_{k,sup}, [^{\circ}C]$  - температура на постъпващият въздух (приема се външната по месеци).

$q_{ve,k}, [m^3/h]$  - средномесечен дебит в час на постъпващият въздух. Определя се за естествена и принудителните вентилации по видове по формулите:

За естествена вентилация (инфилтрация).

$$q_{ve} = n \cdot V = 0,35 \cdot 4376,4 = 1531,7, [m^3/h] \text{ - може да се променя!}$$

$n = 0,35, [1/h]$  - кратност на циркулация (<0,7 согласно чл. 14 от Наредба 7)

$V = 4376,4, [m^3]$  - нетен отопляем обем. В летен режим той е по-малък (само зона 1)

За принудителни вентилационни инсталации - инсталациите са разделени на 4 вида (виж обяснителната записка)

формулата по която се определя дебита им е:

$$q_{ve} = q_{ve,f} + q_{ve,x}$$

За OB-1 включваща CB-1 и HB-1

$$q_{ve} = 0 + 0 = 0, [m^3/h]$$

където:

$q_{ve,f} = 0, [m^3/h]$  - дебит на нагнетателната инсталация (HB-1 от записката)

$q_{ve,e} = 0, [m^3/h]$  - дебит на смукателната инсталация (CB-1 от записката)

$V = 0, [m^3]$  - вентилиран обем от OB-1

$$q_{ve,x} = \frac{V \cdot n_{50} \cdot e}{1 + \frac{f_e}{e} \cdot \left( \frac{q_{ve,f} - q_{ve,e}}{V \cdot n_{50}} \right)^2} = 0, [m^3/h]$$

$n_{50} = 1,5, [1/h]$  - средночасова кратност на въздухообмена за пространството при разлика между наляганятията наляганията вън и вътре 50 Pa с отчитане на съпротивлението на входящият отвор. Отчита се от таблица 6 към Приложение 3. Приета е стойност за сграда с висока въздухоплътност.

$e = 0,01$  - Коефициент за защиленост от вятъра (таблица 5 при 1 фасада и защищено разположение)

$f_e = 20$  - Коефициент за защиленост от вятъра (таблица 5 при 1 фасада)

Инсталацията се ползва с прекъсване, като на ден тя работи до: 3 часа./ден (виж точка 2.6)

при този режим дебита е:  $q_{ve} = 0, [m^3/h]$

Общата изчислителна стойност на дебита за всички принудителни вентилации е:  $0, [m^3/h]$

Таблично определяне на загубите от вентилационен въздух:

m №	Месец	$\theta_i$ [ $^{\circ}C$ ]	$\theta_e$ [ $^{\circ}C$ ]	$\theta_{k,sup}$ [ $^{\circ}C$ ]	$b_{ve,k}$	$n$ [1/h]	$V$ [ $m^3$ ]	$H_{ve,est}$ [W/K]	$H_{ve,priv}$ [W/K]	$H_{ve,общ}$ [W/K]
1	Януари	17,7	1,80	1,8	1,0	0,50	4376	744	0	744,0
2	Февруари	17,7	3,43	3,4	1,0	0,50	4376	744	0	744,0
3	Март	17,7	7,51	7,5	1,0	0,50	4376	744	0	744,0
4	Април	17,7	12,49	12,5	1,0	0,50	4376	744	0	744,0

5	Май	24,0	16,40	16,4	1,0	0,50	2365	402	0	402,0
6	Юни	24,0	21,00	21,0	1,0	0,50	2365	402	0	402,0
7	Юли	24,0	23,80	23,8	1,0	0,50	2365	402	0	402,0
8	Август	24,0	23,50	23,5	1,0	0,50	2365	402	0	402,0
9	Септември	24,0	19,40	19,4	1,0	0,50	2365	402	0	402,0
10	Октомври	17,7	13,57	13,6	1,0	0,50	4376	744	0	744,0
11	Ноември	17,7	8,41	8,4	1,0	0,50	4376	744	0	744,0
12	Декември	17,7	3,79	3,8	1,0	0,50	4376	744	0	744,0
							Сума:	7218	0	7218

4.4. Определяне на топлинният поток през земята, причинен от топлинната и инертност изчислява се по формулата:

$$\Phi_g = \frac{1}{(\theta_i - \theta_e)} \left\{ -H_{pi} \cdot \hat{\theta}_i \cdot \cos \left( 2\pi \cdot \frac{m-\tau+\alpha}{12} \right) + H_{pe} \cdot \hat{\theta}_e \cdot \cos \left( 2\pi \cdot \frac{m-\tau-\beta}{12} \right) \right\}$$

Където:

$H_{pi}$  ,[W/K] - Вътрешен коефициент на периодичен пренос на топлина. Виж точка 4.4.1

$H_{pe}$  ,[W/K] - Външен коефициент на периодичен пренос на топлина. Виж точка 4.4.2

$\theta_i$  = 17,70 ,[°C] - Средномесечна температура на вътрешният въздух

$\hat{\theta}_i$  = 4 ,[°C] - амплитуда на средномесечна температура на вътрешният въздух

$\theta_e$  ,[°C] - Средномесечна температура на външният въздух - по таблица 2 от Приложение 2

$\hat{\theta}_e$  ,[°C] - амплитуда на средномесечна температура на външният въздух от табл.2 от прил.X

$m$  - номер на месеца (за януари е 1 останалите с нарастващо)

$\tau$  = 1 - номерът на месеца с най-ниска температура

$\alpha$  - времето на фазово изпреварване на цикъла на топлинният поток по отношение на цикъла на температурата на вътрешният въздух в месеците. Определя се по:

$$\alpha = 1,5 - \frac{12}{2\pi} \cdot \arctan \left( \frac{dt}{dt + \delta} \right)$$

$$\alpha = 1,5 - 1,9099 \cdot \arctan \left( \frac{1,009}{1,009 + 3,17} \right) = 1,0473$$

$dt$  - е приведената дебелина на пода. Изчислена е по видове в точки П1

$dt$  = 1,009 ,[m] - за под върху земя на отопляем надземен етаж (П1).

За изчисленията приемам средна стойност:  $dt = 1,009$  ,[m] разликите са минимални.

$\beta$  - коефициент на фазово закъснение на цикъла на топлинният поток по отношение на цикъла на температурата на външният въздух в месеците. Определя се по:

$$\beta = 1,5 - 0,42 \ln \left( \frac{\delta}{dt + 1} \right) = 1,3088$$

Таблично представяне на резултатите на топлинният поток през земята

m №	Месец	$\theta_i$ [°C]	$\hat{\theta}_i$ [°C]	$\theta_e$ [°C]	$\hat{\theta}_e$ [°C]	$\alpha$ [h]	$\beta$ -	$H_{pi}$ [W/K]	$H_{pe}$ [W/K]	$\Phi_g$ [W/K]
1	Януари	17,7	4	1,80	7,5	1,05	1,309	151,65	70,63	-7
2	Февруари	17,7	4	3,43	8,2	1,05	1,309	151,65	70,63	20
3	Март	17,7	4	7,51	7,9	1,05	1,309	151,65	70,63	53
4	Април	17,7	4	12,49	7,2	1,05	1,309	151,65	70,63	122
5	Май	24,0	4	16,4	7,3	1,05	1,309	151,65	70,63	81
6	Юни	24,0	4	21,0	7,8	1,05	1,309	151,65	70,63	137
7	Юли	24,0	4	23,8	9,2	1,05	1,309	151,65	70,63	73
8	Август	24,0	4	23,5	8,5	1,05	1,309	151,65	70,63	-605
9	Септември	24,0	4	19,4	9,0	1,05	1,309	151,65	70,63	-132
10	Октомври	17,7	4	13,57	8,9	1,05	1,309	151,65	70,63	-173
11	Ноември	17,7	4	8,41	6,6	1,05	1,309	151,65	70,63	-65
12	Декември	17,7	4	3,79	7,3	1,05	1,309	151,65	70,63	-30

4.4.1. Определяне на вътрешен коефициент на периодичен пренос на топлина  $H_{pi}$

Изчислява се с различни формули в зависимост от вида на пода. Ако някоя стойност на A е равна на 0, значи на обекта няма от този тип ограждение.

#### 4.4.1.1 При подземен неотопляем етаж. Виж точка П1.

$$H_{pi} = \left[ \frac{1}{A \cdot U_f} + \frac{1}{(A + z \cdot P) \frac{\lambda}{\delta} + h \cdot P \cdot U_w + 0,33 \cdot n \cdot V} \right]^{-1} = 151,65, [\text{W/K}]$$

#### 4.4.2. Определяне на вътрешен коефициент на периодичен пренос на топлина $H_{pe}$

Изчислява се с различни формули в зависимост от вида на пода. Ако някоя стойност е равна на 0, значи на обекта няма от този тип ограждение.

#### 4.4.2.1 При подземен неотопляем етаж. Виж точка П1.

$$H_{pe} = A \cdot U_F - \frac{0,37 \cdot P \cdot \lambda \cdot (2 - e^{-z/\delta}) \ln \left( \frac{\delta}{d_i} + 1 \right) + h \cdot P \cdot U_w + 0,33 \cdot n \cdot V}{(A + z \cdot p) \frac{\lambda}{\delta} + h \cdot P \cdot U_w + 0,33 \cdot n \cdot V + A \cdot U_f} = 70,63, [\text{W/K}]$$

### 5. Изчисления за влагоустойчивост, въздухопропускливоост и водонепропускливоост.

Съгласно чл. 18 на Наредба 7 сградните ограждащи конструкции и елементи на отопляеми сгради с продължителна относителна влажност на въздуха под 70% се изчисляват за евентуален кондензен пад. Изчисленията се правят за всички външни ограждащи конструкции и елементи (без граничещите с земя), както и за вътрешни елементи граничещи с не пространства.

#### 5.1. Образуване на конденз по вътрешни повърхности.

Образуването на конденз по вътрешните повърхности на външните ограждения се предотвратява ако техният коефициент на топлопреминаване удовлетворява условието:

$$U \leq \alpha_i \frac{(\theta_i - \theta_s)}{\theta_i - \theta_e}$$

където:  $\alpha_i = 1/R_{si}$ , [W/m<sup>2</sup>.°K] - коефициент на топлопредаване на вътрешната повърхност.

Зависи от посоката на топлообмена, като:

$\alpha_i = 10,00$ , [W/m<sup>2</sup>.°K] - за хоризонтална повърхност и топлинен поток нагоре

$\alpha_i = 7,692$ , [W/m<sup>2</sup>.°K] - за вертикална повърхност

$\alpha_i = 5,882$ , [W/m<sup>2</sup>.°K] - за хоризонтална повърхност и топлинен поток надолу

$\theta_i = 17,7$ , [°C] - вътрешна температура

$\theta_e = -14$ , [°C] - минимална външна температура

$\theta_s = 11,1$ , [°C] - температура на оросяване по таблица 1 от приложение 7 към Наредба 7. приета е стойност за 18, [°C] вътрешна температура и 60% влажност.

обобщен  $U$  за стени = 0,2628       $U \leq 7,6923 \frac{(17,703 - 11,1)}{17,703 - -14} = 1,602$ , [W/m<sup>2</sup>.°K]

обобщен  $U$  за прозорци = 1,5273

обобщен  $U$  за тавани = 0,2762       $U \leq 10 \frac{(17,703 - 11,1)}{17,703 - -14} = 2,083$ , [W/m<sup>2</sup>.°K]

обобщен  $U$  за подове = 0,3544       $U \leq 5,8824 \frac{(17,703 - 11,1)}{17,703 - -14} = 1,225$ , [W/m<sup>2</sup>.°K]

Всички заложени в проекта конструктивни елементи отговарят на условието от чл. 19 ал. 1 (формулата). При относителна влажност в помещението над 70% по прозорците ще се появи влага.

#### 5.2. Дифузионно проникване на влага.

Водните пари проникващи във вътрешността на ограждащите конструкции не причиняват вреда когато:

1. Общата влажност на материала  $x'_{uk}$ , в структурата на който са кондензирали пари в края на изчислителния период е по-малка от максимално допустимата  $X_{max}$ . Формулата е:

$$x'_{uk} = x'_{t'} + \Delta x_{dif} \leq X_{max} \%$$

Където:

$x'_{t'}$ , % - експлоатационната влажност на материала. От табл. 2 от Приложение 4 (и за  $X_{max}$  - също)

$\Delta X_{dif}^1$ , % - влажността на строителната конструкция в резултата на дифузионното навлажняване.

Изчислява се съгласно Приложение 6

2. Количество кондензирали водни пари в резултат на дифузионното навлажняване

$\Delta X_{dif}$

се изпарява през периода на съхнене на конструкцията.

Нарастването на влажността на материалите се изчислява по формулата:

$$\Delta X_{dif}^1 = \frac{100}{d_z} \cdot \frac{W_k}{\rho} \%$$

където:


$W_k$  , [kg/m<sup>2</sup>] - количество кондензирала влага (определен по приложение 6)

$d_z$  , [m] - широчина на зоната на кондензация (определя се графично)

$\rho$  , [kg/m<sup>3</sup>] - плътност на материала в зоната на кондензация (таблица 1 от приложение 4).

Таблично представяне на резултатите за съставяне на диаграма за дифузионно овлажняване:

m №	Месец	$\theta_i$ [°C]	$\theta_e$ [°C]	$\Phi$ [%]	$\Phi_e$ [%]	$q$ [W/m <sup>2</sup> ]	$\theta_{oi}$ [°C]	$\theta_5$ [°C]	$\theta_4$ [°C]	$\theta_3$ [°C]
1	Януари	17,7	1,80	40,0	50,0	5,0	17,1	14,7	14,6	2,1
2	Февруари	17,7	3,43	45,0	55,0	4,5	17,1	15,0	14,9	3,7
3	Март	17,7	7,51	45,0	55,0	3,2	17,3	15,8	15,7	7,7
4	Април	17,7	12,49	50,0	60,0	1,6	17,5	16,7	16,7	12,6
5	Май	24,0	16,4	50,0	72,0	2,4	23,7	22,5	22,5	16,6
6	Юни	24,0	21,0	50,0	69,0	0,9	23,9	23,4	23,4	21,1
7	Юли	24,0	23,8	50,0	62,0	0,06	24,0	24,0	24,0	23,8
8	Август	24,0	23,5	50,0	59,5	0,16	24,0	23,9	23,9	23,5
9	Септември	24,0	19,4	50,0	66,5	1,4	23,8	23,1	23,1	19,5
10	Октомври	17,7	13,57	45,0	55,0	1,3	17,5	16,9	16,9	13,7
11	Ноември	17,7	8,41	45,0	55,0	2,9	17,3	15,9	15,9	8,6
12	Декември	17,7	3,79	40,0	50,0	4,4	17,1	15,0	15,0	4,1
	По член 22	17,7	-5,0	50,0	0,9	7,1	16,8	13,4	13,3	-4,5
m №	Месец	$\theta_{oi}$ [°C]	$P_{i,max}$ [Pa]	$P_{e,max}$ [Pa]	$P_e$ [Pa]	$P_{oi}$ [Pa]	$P_{i,max,5}$ [Pa]	$P_{i,max,4}$ [Pa]	$P_{i,max,3=0e}$ [Pa]	
1	Януари	2,0	2020	808	694	347	1938	1663	1658	710
2	Февруари	3,6	2020	909	779	429	1947	1697	1692	796
3	Март	7,6	2020	909	1034	569	1967	1784	1781	1049
4	Април	12,6	2020	1010	1444	866	1993	1896	1894	1454
5	Май	16,5	2975	1488	1860	1339	2920	2725	2721	1878
6	Юни	21,0	2975	1488	2479	1711	2953	2874	2872	2489
7	Юли	23,8	2975	1488	2940	1823	2974	2968	2968	2940
8	Август	23,5	2975	1488	2887	1718	2971	2958	2958	2889
9	Септември	19,5	2975	1488	2246	1494	2942	2821	2819	2259
10	Октомври	13,6	2020	909	1550	853	1998	1921	1920	1559
11	Ноември	8,5	2020	909	1100	605	1972	1804	1801	1114
12	Декември	4,0	2020	808	799	400	1948	1705	1700	816
	По член 22	-4,7	2020	1010	421	4	1905	1529	1522	436



В случай, че има засичане трябва да се изчисли продължителността на периода в което има натрупване на влага и се провери, дали натрупалата се влага е по-висока от максимално допустимите за конструктивните елементи на стена та и дали в периода на изсушаване тя успява да се изпари. За сгради без климатични инсталации това може да се прави по съкратена методика (съгласно чл.21 от Наредба 7), като се приема:

$$\theta_i = \theta_e = 18^{\circ}\text{C}$$

$$\varphi_i = \varphi_e = 65\%$$

Период на изсъхване 1440 ,[h]

За сгради с климатични инсталации в Наредбата не е упоменато как се изчилява. Най-вярно определене на продължителността на периодите на овлажняване и съхнене на конструкцията се получава, като се построят графиките за всички месеци (дадени в таблицата по-горе) и се види в кои от месеците има засичане. След това да се определят средните стойности на :  $\theta_i$ ,  $\theta_{ie}$ ,  $\varphi_i$  и  $\varphi_e$  за 2-та периода (овлагняване и изсъхване) и по тях да се изчисли действително натрупаната влага и изпаряването и в периода на съхнене.

Възможно е да се получи, че няма натрупване на влага в нито един от месеците, въпреки това че по изчисленията съгласно чл.22 излиза, че има.

### 5.3. Въздухопропускливоност и водонепропускливоност на прозорци и врати.

При закупуването на тези елементи Инвеститора трябва да се съобрази със следните условия:

Съгласно чл. 23 елементите трябва да удовлетворяват най-малко:

- 1 Клас 1 за въздухопропускливоност съгласно БДС EN 12207, и за водонепропускливоност БДС EN 1027, при свръх налягане 150 Pa. За ниско строителство за прозорци и врати на 1 и 2-ри етаж.
- 2 Клас 1 за въздухопропускливоност съгласно БДС EN 12207, и за водонепропускливоност БДС EN 1027, при свръх налягане 300 Pa. За ниско и средно строителство за прозорци и врати на 3 и 4-ти етаж.
- 3 Клас 3 за въздухопропускливоност съгласно БДС EN 12207, и за водонепропускливоност БДС EN 1027, при свръх налягане 600 Pa. За високо строителство за прозорци и врати над 4-ти етаж.


Изискванията за водонепропускливоност не се прилагат за прозорци и врати които не са изложени на преки метеорологични въздействия.

### 6. Оценка на действителната защита на остьклена фасада от слънчево грееене.

Съгласно чл. 24 на Наредба 7 остьклените фасади с изключение на северните или естествено защитените се защитават от слънчево грееене. Качеството на защитата трябва да отговаря на условието:

$$fst.g \leq 0,25$$

В обекта няма фасади които следва да се защитават!



## Изчисляване на коефициента на топлопреминаване U, [W/m<sup>2</sup>.K] - за различни видове външни стени, прозорци и врати

топлофизичните характеристики на строителните елементи се вземат от таблица 1 от Приложение 4 към Наредба 7 - 2009 г.


За елементи които са придружени със сертификат и доклад за съответствие са ползвани стойностите описани в техническата им документация.

Основната част от външните стени на сградата са изградени от фасадни стоманобетонови панели със слой керамзитобетон в средата, измазани отвътре и отвън с варопясячна мазилка. В направеното обследване на Енергийна Ефективност е изчислен обобщения коефициент на топлопреминаване на този елемент  $U = 1,54 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ .

От изчисления обобщен коефициент трябва да се извадят коефициентите на топлопредаване от/към външен/вътрешен въздух  $R_{se}$  и  $R_{si}$  тъй като те участват допълнително в изчисленията. Така полученият коефициент на топлопреминаване на този елемент  $U = 2,09 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ .

### № C1 ВЪНШНА СТЕНА - Фасаден панел 20 см. двустранно измазан с топлоизолация

#### Детайл № С-1



#### 1. Външна мазилка

дебелина  $b = 2 \text{ [cm]}$   
плътност  $\rho = 1800 \text{ [kg/m}^3]$   
коef.на топлопроводност  $\lambda = 0,87 \text{ [W/m.K]}$

#### 2. Укрепваща армировка: РЕ-мрежа

#### 3. Експандиран полистирен EPS

дебелина  $b = 10,0 \text{ [cm]}$   
плътност  $\rho = 17 \text{ [kg/m}^3]$   
коef.на топлопроводност  $\lambda = 0,033 \text{ [W/m.K]}$

#### 4. Залепваща мазилка: цименто-пясъчен р-р.

дебелина  $b = 0,9 \text{ [cm]}$   
плътност  $\rho = 1800 \text{ [kg/m}^3]$   
коef.на топлопроводност  $\lambda = 0,7 \text{ [W/m.K]}$

#### 5. Стена: Фасаден СБ панел

дебелина  $b = 20 \text{ [cm]}$   
коef.на топлопреминаване  $U = 2,09 \text{ [W/m}^2 \cdot \text{K}]$

#### 6. Гипсова шпакловка

дебелина  $b = 1 \text{ [cm]}$   
плътност  $\rho = 1200 \text{ [kg/m}^3]$   
коef.на топлопроводност  $\lambda = 0,5 \text{ [W/m.K]}$


коefфициента на термично съпротивление на стената е:

$$R_{c1} = 0,13 + \frac{0,020}{0,87} + \frac{0,100}{0,033} + \frac{0,009}{0,70} + \frac{1}{2,09} + \frac{0,010}{0,50} + \frac{0,04}{0,28} = 3,74 \text{ [m}^2 \cdot \text{K/W]}$$

коefфициента на топлопреминаване на стената е:

$$U_{c1} = 1/R_{c1} = 0,27 \text{ [W/m}^2 \cdot \text{K}]$$

Референтната стойност за този вид ограждение е  $U_{c1,e} = 0,28 \text{ [W/m}^2 \cdot \text{K}]$



### № C3 ВЪНШНА СТЕНА - Фасаден панел 20 см. двустранно измазан с топлоизолация

Стената е с новоположена изолация от 10 см каменна вата, положена от вън.

Този вид стена отговаря на изискването на чл. 14 (15) т. 3 НАРЕДБА № I-1-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар


#### Чл. 14.

(15) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г.) За строежи или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна опасност Ф1, които са с три и повече надземни етажа (с височина до 28 м) и с топлоизолация на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D-F, освен изискванията по ал. 13 се изпълнява и едно от следните технически решения:

1. над всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън A1 или с минимална широчина 20 см, достигаща странично най-малко 30 см извън ръбовете на отвора;
2. около всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява рамка от ивици от топлоизолация с клас по реакция на

огън A1 или A2 и минимална широчина 20 см;

**3. на всеки 2 етажа, по периметъра на строежа се изпълнява хоризонтална ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън A1 или A2 с минимална широчина 20 см, разположена на разстояние не повече от 50 см от горния ръб на отворите, съгласно фиг. 1Б.**



Разположение на фасадите на обгради с хоризонтални ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън A1 или A2  
 — Вариант А;  
 - - - Вариант Б


Фиг. 1Б (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г.)

**(16) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г.) Ивиците по ал. 15 се изпълняват от пълно положени продукти с минимална плътност 100 kg/m<sup>3</sup>, а прикрепващите им устройства се предвиждат от продукти с клас по реакция на огън A1 или A2.**

Общата дебелина на стената е: 33,9 [см]

Външна мазилка, армировка PE-фолио, топлоизолация минерална вата, залепваща мазилка, фасаден бетонов панел и гипсова шпакловка.

#### Детайл № С-3



#### 1. Външна мазилка

дебелина	$b =$	2 [см]
плътност	$\rho =$	1800 [kg/m <sup>3</sup> ]
коef.на топлопроводност $\lambda$	=	0,87 [W/m.K]

#### 2. Укрепваща армировка: PE-мрежа

#### 3. Топлоизолация: Каменна вата

дебелина	$b =$	10,0 [см]
плътност	$\rho =$	100 [kg/m <sup>3</sup> ]
коef.на топлопроводност $\lambda$	=	0,036 [W/m.K]

#### 4. Залепваща мазилка: цименто-пясъчен п-р.

дебелина	$b =$	0,9 [см]
плътност	$\rho =$	1800 [kg/m <sup>3</sup> ]
коef.на топлопроводност $\lambda$	=	0,7 [W/m.K]

#### 5. Стена: Фасаден панел

дебелина	$b =$	20 [см]
коef.на топлопреминаване $U$	=	2,09 [W/m <sup>2</sup> .°K]

#### 6. Гипсова шпакловка

дебелина	$b =$	1 [см]
плътност	$\rho =$	1200 [kg/m <sup>3</sup> ]
коef.на топлопроводност $\lambda$	=	0,41 [W/m.K]


кофициента на термично съпротивление на стената е:

$$R_{C3} = 0,13 + \frac{0,020}{0,87} + \frac{0,100}{0,036} + \frac{0,009}{0,70} + \frac{1}{2,09} + \frac{0,010}{0,41} + \frac{0,04}{0,41} = 3,49 \text{ [m}^2\text{.K/W]}$$

кофициента на топлопреминаване на стената е:


$$U_{C3} = 1/R_{C3} = 0,29 \text{ [W/m}^2\text{.°K]}$$

Референтната стойност за този вид ограждение е  $U_{C3}$  е = 0,28 [W/m<sup>2</sup>.°K]



**№ С4 ВЪНШНА СТЕНА - СБ парапет на усвоена тераса съществуващ**

**Детайл № С-4**



**1. Външна мазилка**

дебелина б = 2 [cm]  
плътност ρ = 1800 [kg/m<sup>3</sup>]  
коef.на топлопроводност λ = 0,87 [W/m.K]

**2. Укрепваща армировка: РЕ-мрежа**

**3. Експандиран полистирен EPS**

дебелина б = 10,0 [cm]  
плътност ρ = 17 [kg/m<sup>3</sup>]  
коef.на топлопроводност λ = 0,035 [W/m.K]

**4. Парапет съществуващ СБ**

дебелина б = 5 [cm]  
плътност ρ = 2400 [kg/m<sup>3</sup>]  
коef.на топлопроводност λ = 1,63 [W/m.K]

**5. Стена: зидария с газобетонови блокчета - Итонг**

дебелина б = 10 [cm]  
плътност ρ = 500 [kg/m<sup>3</sup>]  
коef.на топлопроводност λ = 0,16 [W/m.K]

**6. Вътрешна изравнителна мазилка и шпакловка**

дебелина б = 1,1 [cm]  
плътност ρ = 1050 [kg/m<sup>3</sup>]  
коef.на топлопроводност λ = 0,7 [W/m.K]

кофициента на термично съпротивление на стената е:

$$R_{C4} = 0,13 + \frac{0,020}{0,87} + \frac{0,100}{0,035} + \frac{0,050}{1,63} + \frac{0,100}{0,16} + \frac{0,011}{0,70} + 0,04 = 3,72 \text{ [m}^2\text{.K/W]}$$


кофициента на топлопреминаване на стената е:

$$U_{C4} = 1/R_{C4} = 0,27 \text{ [W/m}^2\text{.}^\circ\text{K}]$$

**№ С6 ВЪНШНА СТЕНА - ИТОНГ 15 см. двустранно измазани с топлоизолация**

При усвоените към отопляем обем тераси.

**Детайл № С-6**



**1. Външна мазилка**

дебелина б = 2 [cm]  
плътност ρ = 1800 [kg/m<sup>3</sup>]  
коef.на топлопроводност λ = 0,87 [W/m.K]

**2. Укрепваща армировка: РЕ-мрежа**

**3. Експандиран полистирен EPS**

дебелина б = 10,0 [cm]  
плътност ρ = 17 [kg/m<sup>3</sup>]  
коef.на топлопроводност λ = 0,035 [W/m.K]

**4. Залепваща мазилка: Цименто-пясъчен п-р.**

дебелина б = 0,9 [cm]  
плътност ρ = 1800 [kg/m<sup>3</sup>]  
коef.на топлопроводност λ = 0,7 [W/m.K]

**5. Стена: зидария с газобетонови блокчета - Итонг**

дебелина б = 15 [cm]  
плътност ρ = 500 [kg/m<sup>3</sup>]  
коef.на топлопроводност λ = 0,16 [W/m.K]

**6. Вътрешна изравнителна мазилка и шпакловка**

дебелина б = 1,1 [cm]  
плътност ρ = 1050 [kg/m<sup>3</sup>]  
коef.на топлопроводност λ = 0,7 [W/m.K]

кофициента на термично съпротивление на стената е:

$$R_{C6} = 0,13 + \frac{0,020}{0,87} + \frac{0,100}{0,035} + \frac{0,009}{0,70} + \frac{0,150}{0,16} + \frac{0,011}{0,70} + 0,04 = 4,02 \text{ [m}^2\text{.K/W]}$$

кофициента на топлопреминаване на стената е:

$$U_{C6} = 1/R_{C6} = 0,25 \text{ [W/m}^2\text{.}^\circ\text{K}]$$

Референтната стойност за този вид ограждение е  $U_{C6}$  е = 0,28 [W/m<sup>2</sup>.<sup>°</sup>K]

**№ ПР      Външни прозорци**

Инвеститора ще подбере какъв тип дограма да ползва! Вариантите, които отговарят на нормативните изисквания са:

1 PVC дограма със стъклопакет	$R_{5'} = 0,71 \text{ [m}^2\text{.K/W]}$
2 Алуминиева с прекъснат термо мост и стъклопакет	$R_{5''} = 0,59 \text{ [m}^2\text{.K/W]}$
3 Дървени слепени със стъклопакет (упътнени)	$R_{5'''} = 0,63 \text{ [m}^2\text{.K/W]}$

**СЪЩЕСТВУВАЩА PVC ДОГРАМА КОЯТО СЕ ЗАПАЗВА**

За изчисленията приемам вариант изпълнен с PVC профили и остькляване с двоен стъклопакет изпълнен с две обикновени флат-стъкла 4 mm.(външно) и въздушна междина 16 mm.

$$U_{PR} = 1/R_{PR} = 1,75 \text{ [W/m}^2\text{.}^\circ\text{K]} \text{ референтната стойност е } 1,40 \text{ [W/m}^2\text{.K]}$$

**НОВА PVC ДОГРАМА**

За изчисленият приемам вариант изпълнен с 5 камерни PVC профили и остькляване с двоен стъклопакет изпълнен с едно обикновено флат-стъкло 4 mm.(външно); въздушна междина 16 mm и K-стъкло 4 mm.

$$U_{PR} = 1/R_{PR} = 1,30 \text{ [W/m}^2\text{.}^\circ\text{K]} \text{ референтната стойност е } 1,40 \text{ [W/m}^2\text{.K]}$$

**НОВА PVC ДОГРАМА ЗА СТЪЛБ.КЛЕТКА И ОБЩИ ЧАСТИ**

За изчисленият приемам вариант изпълнен с 5 камерни PVC профили и остькляване с двоен стъклопакет изпълнен с едно обикновено флат-стъкло 4 mm.(външно); въздушна междина 16 mm и стъкло 4 mm.

$$U_{PR} = 1/R_{PR} = 1,30 \text{ [W/m}^2\text{.}^\circ\text{K]} \text{ референтната стойност е } 1,40 \text{ [W/m}^2\text{.K]}$$

**НОВА PVC ДОГРАМА ЗА ПРОЗОРЦИ СУТЕРЕН**


За изчисленият приемам вариант изпълнен с 5 камерни PVC профили и остькляване с двоен стъклопакет изпълнен с едно обикновено флат-стъкло 4 mm.(външно); въздушна междина 16 mm и стъкло 4 mm.

$$U_{PR} = 1/R_{PR} = 2,00 \text{ [W/m}^2\text{.}^\circ\text{K]} \text{ референтната стойност е } 2,00 \text{ [W/m}^2\text{.K]}$$

**№ BB      Външни врати при входове**

Външните врати са от Al профили /и/или пътен термопанел/ с прекъснат термомост и остькляване от двоен стъклопакет изпълнен с едно обикновено флат-стъкло 4 mm.(външно); възд. междина 16 mm и K-стъкло.

$$U_{BB} = 1/R_{BB} = 1,70 \text{ [W/m}^2\text{.}^\circ\text{K]} \text{ референтната стойност е } 1,70 \text{ [W/m}^2\text{.K]}$$




**Изчисляване на коефициента на топлопреминаване  $U$ ,  
[W/m<sup>2</sup> °K] - за различни видове тавани.**

№ Т1 ТАВАН терасовиден - граничен с външен въздух (мозаечни площи)

Усвоена тераса

Топлоизолацията се полага от вътрешната страна на плочата.

Детайл № Т-1



**1. Гранитогрес**

дебелина	$b =$	1,0 [cm]
плътност	$\rho =$	920 [kg/m <sup>3</sup> ]
коef.на топлопроводност	$\lambda =$	3,49 [W/m.K]

**2. Лепило**

дебелина	$b =$	2,0 [cm]
плътност	$\rho =$	1800 [kg/m <sup>3</sup> ]
коef.на топлопроводност	$\lambda =$	0,93 [W/m.K]

**3. Хидро-изолация - битумна самозалепваща се.**

дебелина	$b =$	0,5 [cm]
плътност	$\rho =$	1050 [kg/m <sup>3</sup> ]
коef.на топлопроводност	$\lambda =$	0,17 [W/m.K]

**4. Изравнителна замазка**

дебелина	$b =$	4 [cm]
плътност	$\rho =$	1800 [kg/m <sup>3</sup> ]
коef.на топлопроводност	$\lambda =$	0,87 [W/m.K]

**5. Топлоизолация: EPS**

дебелина	$b =$	6,0 [cm]
плътност	$\rho =$	17 [kg/m <sup>3</sup> ]
коef.на топлопроводност	$\lambda =$	0,033 [W/m.K]

**7,8. Замазка и шпакловка (вътрешна)**

дебелина	$b =$	1 [cm]
плътност	$\rho =$	1800 [kg/m <sup>3</sup> ]
коef.на топлопроводност	$\lambda =$	0,7 [W/m.K]

**6. Стомано-бетонова плоча**

дебелина	$b =$	14 [cm]
плътност	$\rho =$	2500 [kg/m <sup>3</sup> ]
коef.на топлопроводност	$\lambda =$	1,63 [W/m.K]

кофициента на термично съпротивление на тавана е:


$$R_{T1} = 0,1 + \frac{0,010}{3,49} + \frac{0,020}{0,930} + \frac{0,005}{0,17} + \frac{0,060}{0,03} + \frac{0,040}{0,870} + \frac{0,140}{1,63} + \frac{0,010}{0,70} + 0,04$$

кофициента на топлопреминаване на тавана е:

$$U_{T1} = 1/R_{T1} = 0,46 \text{ [W/m}^2 \cdot \text{°K}]$$

№ Т26 ТАВАН - граничен с външен въздух - покрив с битумно покритие

Над входове



Детайл № Т-2

**5. Изравнителна замазка**

дебелина	$b =$	4 [cm]
----------	-------	--------

**1. Горещо положен битум на 2 слоя**

дебелина на 2та слоя	$b =$	0,85 [cm]
плътност	$\rho =$	1050 [kg/m <sup>3</sup> ]
коef.на топлопроводност	$\lambda =$	0,17 [W/m.K]

**2. Армирана замазка**

дебелина	$b =$	5,0 [cm]
плътност	$\rho =$	1800 [kg/m <sup>3</sup> ]
коef.на топлопроводност	$\lambda =$	0,93 [W/m.K]

**3. Топлоизолация: XPS**

дебелина	$b =$	10,0 [cm]
плътност	$\rho =$	20 [kg/m <sup>3</sup> ]
коef.на топлопроводност	$\lambda =$	0,03 [W/m.K]

**4. Пароизолация - фолио (не участва в изчисл.)**

Изравнителната замазка при плоски покриви е въз-

плътност  $\rho = 1800 \text{ [kg/m}^3]$  можно да е с дебелина до 10 см., за наклони.  
коф.на топлопроводност  $\lambda = 0,87 \text{ [W/m.K]}$

#### 6. Стомано-бетонова плоча

дебелина  $b = 14 \text{ [cm]}$   
плътност  $\rho = 2500 \text{ [kg/m}^3]$   
коф.на топлопроводност  $\lambda = 1,63 \text{ [W/m.K]}$   
кофициента на термично съпротивление на тавана е:

$$R_{T2} = 0,1 + \frac{0,009}{0,17} + \frac{0,050}{0,930} + \frac{0,100}{0,03} + \frac{0,140}{1,63} + \frac{0,020}{0,70} + 0,04 = 3,69 \text{ [W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}]$$


кофициента на топлопреминаване на тавана е:

$$U_{T2} = 1/R_{T2} = 0,27 \text{ [W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}]$$

#### 7 и 8. Замазка и шпакловка (вътрешна)

дебелина  $b = 2 \text{ [cm]}$   
плътност  $\rho = 1800 \text{ [kg/m}^3]$   
коф.на топлопроводност  $\lambda = 0,7 \text{ [W/m.K]}$

#### № T3 ТАВАН граничен с под-покривно пространство с височина по-голяма от 30 см.



Детайл № T-3

Забележка:

Методиката по която е определен коефициента на топлопреминаване е за тавани с въздушна междина по-голяма от 30 см.

При по-малки дебелини на въздушния слой се ползва стойността на съпротивлението на въздушния слой от таблица № 4 от приложение 3. Описано е в точка 10 (следващата).

Действителният коефициент на топлопреминаване  $U_r$ , се определя по формулата:

$$U_r = \frac{1}{\frac{1}{U_1} + \frac{A_1}{A_2.U_2 + A_w.U_w + 0,33.n.V}} \text{, [W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}]$$

$$U_r = \frac{1}{\frac{1}{0,296} + \frac{386}{629 + 22,648 + 10,89}} = 0,25 \text{ , [W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}]$$

- където:  $A_1 = 386 \text{ , [m}^2]$  - е площта на таванска плоча над отопляемият етаж.  
 $U_1 = 0,30 \text{ , [W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}]$  - коефициента на топлопреминаване на плоча (определен по-долу).  
 $A_2 = 444,0 \text{ , [m}^2]$  - е площта на покривната конструкция  
 $U_2 = 1,42 \text{ , [W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}]$  - коефициента на покривната конструкция (определен по-долу).  
 $A_w = 85 \text{ , [m}^2]$  - е площта на стените ограждащи подпокривното пространство.  
 $U_w = 0,27 \text{ , [W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}]$  - коефициента на ограждащите стени (определен по-долу).  
 $n = 0,1 \text{ , [1/h]}$  кратност на въздухообмена (от 0,1 за уплътнен до 0,3 на неуплътнен таван)  
 $V = 330,0 \text{ , [m}^3]$  - обем на въздуха в подпокривното пространство

Коефициентите на топлопреминаване  $U_1$ ,  $U_2$  и  $U_w$  се определят по формулите:


$$U_1 = \frac{1}{\frac{R_{si1}}{\lambda} + \sum \frac{\delta}{\lambda} + R_{se1}} = \frac{1}{0,1 + 2,8062 + \frac{R_{se1}}{\lambda}} \text{, [W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}]$$

$$U_2 = \frac{1}{\frac{R_{si2}}{\lambda} + \sum \frac{\delta}{\lambda} + R_{se2}} = \frac{1}{\frac{R_{si2}}{\lambda} + 0,1958 + 0,04} \text{, [W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}]$$

$$U_w = \frac{1}{\frac{R_{siw}}{\lambda} + \sum \frac{\delta}{\lambda} + R_{sew}} = \frac{1}{0,13 + 3,57 + 0,04} = 0,268 \text{ , [W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}]$$

Сумата от термичните съпротивления на конструктивните слоеве  $\delta/\lambda$  и съпротивленията на топлопреминаване  $Rse1$  и  $Rsi2$  са определени на следващият лист. Стената ограждаща под покривното пространство е еднаква на стените на сградата. Приет е коефициента на стена C1 (детайл C-1), без вътрешната мазилка и шпакловката.

Детайл на таванска плоча - ограждение 1 в схемата. 1. Топлоизолация: минерална вата



дебелина	$b =$	10,0 [cm]
плътност	$\rho =$	65 [kg/m³]
коef.на топлопроводност $\lambda$	=	0,037 [W/m.K]

2. Пароизолация - фолио (не участва в изчисл.)

3. Стомано-бетонова плоча


дебелина	$b =$	15 [cm]
плътност	$\rho =$	2500 [kg/m³]
коef.на топлопроводност $\lambda$	=	1,63 [W/m.K]

4. Замазка и шпакловка

дебелина	$b =$	1 [cm]
плътност	$\rho =$	1800 [kg/m³]
коef.на топлопроводност $\lambda$	=	0,87 [W/m.K]

$$\Sigma \frac{\delta}{\lambda} = \frac{0}{0} + \frac{0,1}{0,037} + \frac{0,15}{1,63} + \frac{0,01}{0,87} = 2,81, [\text{m}^2 \cdot ^\circ \text{K/W}]$$

Детайл на покривна конструкция - ограждение 2.



1. Горещо положен битум на 2 слоя

дебелина на 2та слой	$b =$	0,85 [cm]
плътност	$\rho =$	1050 [kg/m³]
коef.на топлопроводност $\lambda$	=	0,17 [W/m.K]

2. Армирана замазка

дебелина	$b =$	5,0 [cm]
плътност	$\rho =$	1800 [kg/m³]
коef.на топлопроводност $\lambda$	=	0,93 [W/m.K]

3. Стомано-бетонова плоча

дебелина	$b =$	15 [cm]
плътност	$\rho =$	2500 [kg/m³]
коef.на топлопроводност $\lambda$	=	1,63 [W/m.K]

$$\Sigma \frac{\delta}{\lambda} = \frac{0,0085}{0,17} + \frac{0,05}{0,93} + \frac{0}{0,035} + \frac{0,15}{1,63} = 0,1958, [\text{m}^2 \cdot ^\circ \text{K/W}]$$

Съпротивленията на топлопреминаване  $Rse1$  и  $Rsi2$  се определят по формулата:

$$Rse1 = Rsi2 = \frac{\delta_{vc}}{2 \cdot \lambda_{ekv}} = \frac{0,8549}{2 \cdot \lambda_{ekv}}, [\text{m}^2 \cdot ^\circ \text{K/W}]$$

където;  $\delta_{vc} = V'/A' = 0,8549, [\text{m}]$  височина на въздушния слой. Определен като отношение на обема на въздуха в под покривното към площица на плочата по вътрешни размери.

$\lambda_{ekv} = \lambda \cdot \varepsilon_k, [\text{W/m.K}]$  еквивалентен коефициент на топлопроводност на въздуха в под покривното.

$\lambda, [\text{W/m.K}]$  коефициент на топлопроводност на въздуха в под покривното. Зависи от температурата  $\theta_u$ .

$\varepsilon_k$  - Корекционен коефициент. Той е функция на произведението  $Gr \cdot Pr$ , като формулата за определянето му зависи от това произведение и е:

$$\text{за: } Gr \cdot Pr < 1000 \rightarrow \varepsilon_k = 1$$

$$1000 < Gr \cdot Pr < 1E+06 \rightarrow \varepsilon_k = 0,105 \cdot (Gr \cdot Pr)^{0,3}$$

$$1E+06 < Gr \cdot Pr < 1E+10 \rightarrow \varepsilon_k = 0,4 \cdot (Gr \cdot Pr)^{0,25}$$

Критерият на подобие Прандтл -  $Rr$  се отчита за таблица за температура на въздуха  $\theta_u$  (така както и  $\lambda$ )

Критерият на подобие Грасхоф се определя по формулата:

$$Gr = \frac{g \cdot \beta \cdot \delta_{vc}^3 \cdot (\theta_{se1} - \theta_{si2})}{v^2}$$

където:  $g = 9,81, [\text{m/s}^2]$  - земното ускорение

$\beta = 1 [1/K]$  - коефициент на обемно разширение на въздуха в под покривното.

$$\theta_u + 273,15$$

$v$  -  $[m^2/s]$  - кинематичен вискозитет на въздуха при температура  $\theta_u$ . Отчита се от таблица така, като  $R_t$  и  $\lambda$ .

$$\theta_u = \frac{\theta_i \cdot U_1 \cdot A_1 + \theta_e \cdot U_2 \cdot A_2 + \theta_{w,Aw} \cdot U_w \cdot A_w + \theta_v \cdot 0,33 \cdot n \cdot V}{U_1 \cdot A_1 + U_2 \cdot A_2 + U_w \cdot A_w + 0,33 \cdot n \cdot V}, [^\circ C]$$

където:  $\theta_i = 17,703$   $^\circ C$  - Средна температура в сградата

$\theta_e = 5,67$   $^\circ C$  - Средна външна температура за отопителния период.

Извод: За да се определят  $Rse1$  и  $Rsi2$ , трябва да се определят преди това температурите:  $\theta_u$ ,  $\theta_{se1}$  и  $\theta_{si2}$ , но  $\theta_u$  се определя чрез стойностите на  $U_1$  и  $U_2$ , а те зависят от  $Rse1$  и  $Rsi2$ . За да се излезе от този затворен кръг.  
Стойностите на  $U_1$  и  $U_2$ , се изчисляват на 2 стъпки!

първа стъпка: Приемат се стойности:

$$Rse1 = 0,1, [m^2 \cdot K/W]$$

$$Rsi2 = 0,17, [m^2 \cdot K/W]$$

С тях се определят  $U_1$ ,  $U_2$ ,  $\theta_u$ ,  $\theta_{se1}$  и  $\theta_{si2}$ . С получените резултати се минава на втора стъпка.

$$U_1 = \frac{1}{0,1 + 2,8062 + Rse1} = \frac{1}{0,1 + 2,8062 + 0,1} = 0,3326, [W/m^2 \cdot K]$$

$$U_2 = \frac{1}{Rsi2 + 0,1958 + 0,04} = \frac{1}{0,17 + 0,1958 + 0,04} = 2,4643, [W/m^2 \cdot K]$$

$$\theta_u = \frac{17,703 \cdot 128,4 + 5,67 \cdot 1094,2 + 5,67 \cdot 22,648 + 5,67 \cdot 10,89}{128,4 + 1094,2 + 22,648 + 10,89}, [^\circ C]$$

$$\theta_u = \frac{8663,4}{1256,1} = 6,9, [^\circ C] - това е средната температура на въздуха в подпокривното пространство с нея от таблица отчитаме: (за таблицата гледай шийт [Данни])$$

$$Pr = 0,7036 - критерий за подобие на Прандtl$$

$$v = 14,79 \cdot 10^6, [m^2/s] - кинематичен вискозитет на въздуха$$

$$\lambda = 2,566 \cdot 10^{12}, [W/m \cdot K] - коефициент на топлопроводност на въздуха$$

температурата на повърхностите граничещи с въздушния слой в подпокривното пространство се определя по:

$$\theta_{se1} = \theta_u + Rse1 \cdot U_1 \cdot (\theta_i - \theta_u)$$

$$\theta_{se1} = 6,9 + 0,1 \cdot 0,333 \cdot (17,703 - 6,9) = 7,26, [^\circ C]$$

$$\theta_{si2} = \theta_u - Rsi2 \cdot U_2 \cdot (\theta_u - \theta_e)$$

$$\theta_{si2} = 6,9 - 0,17 \cdot 2,464 \cdot (6,9 - 5,67) = 6,38, [^\circ C]$$

Критерият на подобие Грасхоф се определя по формулата:

$$Gr = \frac{g \cdot \beta \cdot \delta_{vc}^3 \cdot (\theta_{se1} - \theta_{si2})}{v^2}$$

където:  $g = 9,81, [m/s^2]$  - земното ускорение

$$\beta = \frac{1}{\theta_u + 273,15} = \frac{1}{6,9 + 273,15} = 0,0036, [1/K] - коефициент на обемно разширение.$$

$$Gr = \frac{9,81 \cdot 0,0036 \cdot 0,6249 \cdot (7,26 - 6,38)}{2E-10} = 9E+07 = 0,875 \cdot 10^8$$

Произведенето на критериите:  $Pr \cdot Gr = 6E+07$  определя, че формулата по която се изчислява  $\epsilon_k$  е:

$$\epsilon_k = 0,4 \cdot (Gr \cdot Pr)^{0,25} = 35,437 \quad (\text{ако е необходимо промени формулата}).$$

Еквивалентния коефициент на топлопроводност е:

$$\lambda_{ekb} = \lambda \cdot \epsilon_k = 0,026 \cdot 35,437 = 0,9093, [W/m \cdot K]$$

Съпротивленията на топлопреминаване  $Rse1$  и  $Rsi2$  се получават:

$$Rse1 = Rsi2 = \frac{\delta_{vc}}{2 \cdot \lambda_{ekb}} = \frac{0,8549}{1,82} = 0,4701, [m^2 \cdot K/W]$$

втора стъпка: Определяне на действителните стойности на  $U_1$  и  $U_2$ .

$$U_1 = \frac{1}{0,1 + 2,8062 + Rse1} = \frac{1}{0,1 + 2,8062 + 0,4701} = 0,2962, [W/m^2 \cdot K]$$

$$U_2 = \frac{1}{Rsi2 + 0,1958 + 0,04} = \frac{1}{0,4701 + 0,1958 + 0,04} = 1,4167, [W/m^2 \cdot K]$$


Получените стойности са заместени в уравнението в началото на точката. Така е определен

Действителният коефициент на топлопреминаване  $Ur = 0,25, [W/m^2 \cdot K]$

Референтната стойност за този вид ограждение е  $UT3e = 0,30, [W/m^2 \cdot K]$

**Изчисляване на коефициента на топлопреминаване  $U$ ,  
[W/m<sup>2</sup>.K] - за елементи граничещи с земен почвен слой.**

P1 Под на отопляем обем над не отопляем подземен етаж.  
Детайл № P-1



Действителният коефициент на топлопреминаване  $U_{uk}$  се определя по формулата:

$$\frac{1}{U_{uk}} = \frac{1}{U_f} + \frac{A_G}{U_{bf} \cdot z \cdot P \cdot U_{bw} + h \cdot P \cdot U_w + 0,33 \cdot n \cdot V}$$

$$\frac{1}{U_{uk}} = \frac{1}{0,54} + \frac{414,00}{414 \cdot 0,415 + 108,02 \cdot 1,193 + 118,92 \cdot 0,4194 + 0,099 \cdot 948,1}$$

$$U_{uk} = 0,359 \text{ [W/m}^2 \cdot \text{K]}$$

където:  $A_G = 414,0 \text{ [m}^2]$  - Площ на пода на подземният етаж.  
 $z = 1,09 \text{ [m]}$  - Височина на подземната част на стените  
 $p = 99,1 \text{ [m]}$  - Периметър на подземният етаж.  
 $h = 1,20 \text{ [m]}$  - Височина на надземната част на стените  
 $n = 0,3 \text{ [1/h]}$  - Кратност на циркулация на въздуха в не отопляемият обем (приема се 0,3).  
 $V = 948,06 \text{ [m}^3]$  - Обем на въздуха в не отопляемият обем.  
 $U_f = 0,54 \text{ [W/m}^2 \cdot \text{K}]$  - Коефициент на топлопреминаване на пода на отопяваното помещение.

Стойността е по-ниска от референтната <0,5. Определена е като са ползвани следните конструктивни елементи:

#### МЕЖДУЕТАЖНА ПЛОЧА

##### 1. Теракот

дебелина	$b = 0,08 \text{ [cm]}$
плътност	$\rho = 1800 \text{ [kg/m}^3]$
коф.на топлопроводност $\lambda$	$= 1,05 \text{ [W/m.K]}$

##### 2. Лепило и изравняваща замазка

дебелина	$b = 1,5 \text{ [cm]}$
плътност	$\rho = 1800 \text{ [kg/m}^3]$
коф.на топлопроводност $\lambda$	$= 0,93 \text{ [W/m.K]}$

$$R_{si} = 0,17 \text{ [m}^2 \cdot \text{K/W]}$$

$$R_{se} = 0,04 \text{ [m}^2 \cdot \text{K/W]}$$

$$R_f = 0,17 + 0,0008 + 0,0161 + 0,092 + 1,5152 + 0,0215 + 0,04 = 1,8556 \text{ [m}^2 \cdot \text{K/W}]$$

##### 3. Стоманобетонова плоча

дебелина	$b = 15 \text{ [cm]}$
плътност	$\rho = 2500 \text{ [kg/m}^3]$
коф.на топлопроводност $\lambda$	$= 1,63 \text{ [W/m.K]}$

##### 4 EPS

дебелина	$b = 5,0 \text{ [cm]}$
плътност	$\rho = 17 \text{ [kg/m}^3]$
коф.на топлопроводност $\lambda$	$= 0,033 \text{ [W/m.K]}$

##### 5 Външна мазилка армирана с мрежа

дебелина	$b = 2 \text{ [cm]}$
плътност	$\rho = 1800 \text{ [kg/m}^3]$
коф.на топлопроводност $\lambda$	$= 0,93 \text{ [W/m.K]}$

$U_w = 0,4194 \text{ [W/m}^2 \cdot \text{K}]$  - Коефициент на топлопреминаване на стените на сутерена над земята  
 Определен е като са ползвани следните конструктивни елементи:

#### СТЕНА НА СУТЕРЕНА (надземна)

**1. Вътрешна мазилка**

дебелина  $b = 1 \text{ [cm]}$   
плътност  $\rho = 1800 \text{ [kg/m}^3]$   
коф.на топлопроводност  $\lambda = 0,7 \text{ [W/m.K]}$

**2. Стена (стоманобетон)**

дебелина  $b = 30 \text{ [cm]}$   
плътност  $\rho = 2500 \text{ [kg/m}^3]$   
коф.на топлопроводност  $\lambda = 1,63 \text{ [W/m.K]}$

$$R_{si} = 0,13 \text{ [m}^2 \cdot ^\circ\text{K/W]}$$

$$R_{se} = 0,04 \text{ [m}^2 \cdot ^\circ\text{K/W]}$$

**3. Топлоизолация: XPS**

дебелина  $b = 6,0 \text{ [cm]}$   
плътност  $\rho = 20 \text{ [kg/m}^3]$   
коф.на топлопроводност  $\lambda = 0,03 \text{ [W/m.K]}$

**4 Външна мазилка: армирана с мрежа**

дебелина  $b = 1,5 \text{ [cm]}$   
плътност  $\rho = 1800 \text{ [kg/m}^3]$   
коф.на топлопроводност  $\lambda = 0,93 \text{ [W/m.K]}$

**5 Облицовка - няма**

$$R_w = 0,13 + 0,0143 + 0,184 + 2 + 0,0161 + 0,04 = 2,3845 \text{ [m}^2 \cdot ^\circ\text{K/W]}$$

$$U_{bf} = 0,415 \text{ [W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}] - \text{Коефициент на топлопреминаване през пода на подземния гараж.}$$

Определен е като са ползвани конструктивните елементи на детайл 1 (под над отопляем обем), но без завършващите покрития (теракот и лепило).

Определяне пространствената характеристика на пода  $B'$

$$B' = \frac{A_G}{0,5 \cdot P} = \frac{414,00}{0,5 \cdot 99,10} = 8,355$$

където  $A_G = 414,00 \text{ кв.м} - \text{площ на земната основа}$   
 $P = 99,10 \text{ м.} - \text{периметър}$

Преведената дебелина определя коя формула се ползва за изчисляване на  $U_{bf}$ :

$$d_t = w + \lambda (R_{si} + R_f + R_{se})$$

където  $w = 0,42 \text{ м.} - \text{дебелина на надземната стена (ползвана е дебелината на стена тип 1)}$

$\lambda = 2 - \text{коф.на топл.проводност на земята (приема се 2)}$

$R_{si} = 0,17 - \text{коф.на топл.проводност от пода към вътрешен въздух}$

$R_f = 0,0843 - \text{коф.на топл.проводност на пода}$

$R_{se} = 0,04 - \text{коф.на топл.проводност от пода към външен въздух}$

Изчисляване на съпротивлението на топлопреминаване на подовата конструкция

$$R_f = \frac{0,100}{1,630} + \frac{0,020}{0,870} + \frac{0}{0,930} + \frac{0}{1,050} = 0,0843 \text{ [m}^2 \cdot ^\circ\text{K/W]}$$

$$R = R_{si} + R_f + R_{se} = 0,17 + 0,0843 + 0,04 = 0,2943$$

Стойността на коефициента на топлопреминаване  $U = 1/R = 3,397 \text{ [W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K]}$

$$d_t = 0,42 + 2 (0,17 + 0,0843 + 0,04) = 1,0087$$

Формулата по която се изчислява  $U_{bf}$ , зависи от сравняването на  $(d_t + 0,5 \cdot Z)$  и  $B'$ :

при:  $(d_t + 0,5 \cdot Z) = 1,5537 < 8,36 = B'$  се ползва формулата:

$$U_{bf} = \frac{2 \cdot \lambda}{\pi \cdot B' + d_t + 0,5 \cdot Z} \ln \left( \frac{\pi \cdot B'}{d_t + 0,5 \cdot Z} + 1 \right), [\text{W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}]$$

$$U_{bf} = \frac{4}{26,248 + 1,01 + 0,545} \ln \left( \frac{26,248}{1,01 + 0,545} + 1 \right) = 0,415, [\text{W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}]$$

при:  $(d_t + 0,5 \cdot Z) = 1,5537 \geq 8,36 = B'$  се ползва формулата:

$$U_{bf} = \frac{\lambda}{0,457 \cdot B' + d_t + 0,5 \cdot Z} = \frac{2,000}{3,8183 + 1,01 + 0,545} = 0,3723, [\text{W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}]$$

В конкретният случай  $U_{bf} = 0,415, [\text{W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}]$

$$U_{bw} = 1,193 \text{ [W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}] - \text{Коефициент на топлопреминаване през подземните стени на сутерена.}$$

Определен е като са ползвани конструктивните елементи на стените на надземната част, но са премахнати двата слоя: топлоизолация и каменна облицовка, добавена хидроизолация  $b = 0,5 \text{ [cm]}$  съставена от горещо положен битум със  $\lambda = 0,17 \text{ [W/m.K]}$  и са взети в предвид чакъла и почвата.

Дебелината на почвения слой е приемана с отчитане на намаляването и по височината:  $z/2 = 0,5 \text{ [m]}$

$$d_{bw} = \lambda (R_{si} + R_f + R_{se}), [\text{m}]$$

$$dbw = 2 ( -0,13 + 0,2439 + 0,04 ) = 0,83, [m]$$

## СТЕНА НА СУТЕРЕНА (подземна)

$$R_{bw} = \frac{v}{w \cdot t \cdot m} + \frac{s}{t \cdot b \cdot e \cdot t} + \frac{v}{w \cdot n \cdot i \cdot m} + \frac{h}{w \cdot d \cdot r \cdot o} = \frac{0,2439}{[m^2 \cdot ^\circ K/W]}$$

при  $dbw = 0,828 \geq 1,009 = dt$   
важи формулата:

$$U_{bw} = \frac{2 \cdot \lambda}{\pi \cdot z} \cdot \left( 1 + \frac{0,5 \cdot dt}{dt + z} \right). \quad \ln \left( \frac{Z}{dw} + 1 \right) = 1,217 \text{ [W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}]$$

$$\text{при } \frac{dbw}{Ubw} = 0,83 < 1,0087 = dt$$

$$Ubw = \frac{2 \cdot \lambda}{\pi \cdot z} \cdot (1 + \frac{0,5 \cdot dw}{dw + z}). \ln$$


В конкретният случай  $U_{bw} = 1,193$ , [W/m<sup>2</sup> · K]

$$\text{Коефициент на топлопреминаване към неотопляем подземен етаж} \quad U_{\text{П1}} = 0,36, [\text{W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}]$$

Референтната стойност за този вид ограждение е  $U_{П1}$  = **0,50** [W/m<sup>2</sup> · K]

П2 Под граничещ с външен въздух (над проходи, открити пространства и еркери)

### **Детайл № П-2**



## 6. Топлоизолация EPS

дебелина б = 10 [cm]

$$\text{плътност} \quad \rho = 17 \text{ [kg/m}^3\text{]}$$

$$\text{коф.на топлопроводност } \lambda = 0,033 \text{ [W/m.K]}$$

коefficienta на термично съпротивление на стената е:

$$R_{II2} = \frac{0,17 + \frac{0,005}{2,10} + \frac{0,005}{0,860} + \frac{0,010}{0,70} + \frac{0,200}{1,630} + \frac{0,005}{0,87}}{\frac{0,100}{0,03} + \frac{0,005}{0,86}} + 0,04$$

кофициента на топлопреминаване на стената е:

$$U_{\Pi 2} = 1/R_{\Pi 2} = 0,29 \text{ [W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K]}$$

GBMIEZ

$$R_{\Pi 2} = 3.40 \text{ [m}^2 \cdot ^\circ\text{K/W]}$$

1960

$0.005 \pm 0.100 \pm 2.005 \pm 0.01$

**ИЗХОДНИ ДАННИ ПО КОИТО СЕ ИЗЧИСЛЯВА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ**

**Таблица 1 - от приложение 2**

№	Населено място	Брой отопителни дни $\theta_{i,H}$		Денградуси DD при $\theta_{i,H} = 19^{\circ}\text{C}$		Брой отопителни дни $\theta_{i,H}$		Денградуси DD при $\theta_{i,H} = 17^{\circ}\text{C}$	
		0 < $\leq 12^{\circ}\text{C}$	$> 19^{\circ}\text{C}$	0 < $\leq 12^{\circ}\text{C}$	$> 19^{\circ}\text{C}$	0 < $\leq 12^{\circ}\text{C}$	$> 19^{\circ}\text{C}$	0 < $\leq 12^{\circ}\text{C}$	$> 19^{\circ}\text{C}$
1									
2	Свиленград			165		2200		165	

**Таблица 2 - от приложение 2**

Климатична зона 8		ЮЖНА БЪЛГАРИЯ											
Отопителен сезон: Начало 28 X Край 6 IV		Изчислителна външна температура: $-14,0^{\circ}\text{C}$ Денградуси при средна температура на сградата $19^{\circ}\text{C}$ : 2300											
Месец:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
брой дни	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	
средна $T^{\circ}\text{C}$	0,6	2,4	6,9	12,4	16,4	21,0	23,8	23,5	19,4	13,6	7,9	2,8	
Средна месечна относителна влажност, %			72	69	62	59,5	66,5						
Среден интензитет на пълното слънчево греење по вертикални повърхности, $\text{W/m}^2$													
Север	27,7	38,5	53,3	68,1	78,7	86,1	83,8	76,7	61,8	44,0	29,7	23,5	
Изток	58,5	71,8	84,5	97,9	111,1	130,2	126,6	130,7	111,1	78,2	56,4	47,0	
Запад	58,5	71,8	84,5	97,9	111,1	130,2	126,6	130,7	111,1	78,2	56,4	47,0	
Юг	109,5	118,4	111,4	97,3	91,8	103,9	103,5	129,6	142,0	121,0	100,5	88,5	
горизонтално	69,5	96,9	132,8	171,0	199,1	232,7	226,8	228,2	177,3	111,1	70,9	55,3	

**Брой на отопителните дни разнесен по месеци: ИЗЧИСЛЯВА СЕ АВТОМАТИЧНО**

Денградуси:	2200		Брой отопителни дни		165		$\theta_{i,H} = 19^{\circ}\text{C}$					
Месец:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
дни (табл.2)	31	28	31	6						3	30	31
дни (табл.1)	31	28	31	9						5	30	31
$T^{\circ}\text{C}$ (табл.2)	0,6	2,4	6,9	12,4	16,4	21,0	23,8	23,5	19,4	13,6	7,9	2,8
$T^{\circ}\text{C}$ (кориг.)	0,58	2,33	6,69	12,02	12,0	21,0	23,8	23,5	18,8	13,19	7,66	2,72
Север	27,7	38,5	53,3	68,1	78,7	86,1	83,8	76,7	61,8	44,0	29,7	23,5
Северо-Изток	43,1	55,2	68,9	83,0	94,9	108,2	105,2	103,7	86,5	61,1	43,1	35,3
Изток	58,5	71,8	84,5	97,9	111,1	130,2	126,6	130,7	111,1	78,2	56,4	47,0
Юго-Изток	84,0	95,1	98,0	97,6	101,5	117,1	115,1	130,2	126,6	99,6	78,5	67,8
Юг	109,5	118,4	111,4	97,3	91,8	103,9	103,5	129,6	142,0	121,0	100,5	88,5
Юго-Запад	84,0	95,1	98,0	97,6	101,5	117,1	115,1	130,2	126,6	99,6	78,5	67,8
Запад	58,5	71,8	84,5	97,9	111,1	130,2	126,6	130,7	111,1	78,2	56,4	47,0
Северо-Запад	43,1	55,2	68,9	83,0	94,9	108,2	105,2	103,7	86,5	61,1	43,1	35,3
горизонтално	69,5	96,9	132,8	171,0	199,1	232,7	226,8	228,2	177,3	111,1	70,9	55,3
DD-1	570,4	464,8	375,1	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	333,0	502,2
DD-2	571,0	466,8	381,6	62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1	340,2	504,8
DD-3	533,1	435,9	356,3	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	317,6	471,4
реална $T^{\circ}\text{C}$	1,80	3,43	7,51	12,49	16,40	21,0	23,8	23,5	19,40	13,57	8,41	3,79
коригиран DD	492,9	399,6	316,1	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	278,7	431,2

При въвеждане в най-горните клетки данни за денградусите за  $\theta_{i,H} = 17^{\circ}\text{C}$  тя се преизчислява и за нея.

Ако конкретният обект се изчислява на различна средна температура тя се отразява на данните!

Средна вътрешна зимна температура по която се извършват изчисленията е:

$17,7^{\circ}\text{C}$

Коригираната стойност на денградусите е:

1986,0 DD

Средната температура на външния въздух за отопителният период е:

5,67  $^{\circ}\text{C}$

Количество на емисиите на  $\text{CO}_2$

82,1 t/година

